

#28673#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (Чкаловск)
3914
4279
ВКТ-7
00123166
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.07.2023	0,086	0	5,77	0	0	5,73	0	0	0	24	0	0	66,7	51,4	15,23	0,7	0,7	0	-
22.07.2023	0,083	0	5,87	0	0	5,79	0	0	0	24	0	0	66,5	52	14,5	0,7	0,7	0	-
23.07.2023	0,085	0	5,98	0	0	5,9	0	0	0	24	0	0	66,4	51,7	14,66	0,7	0,7	0	-
24.07.2023	0,086	0	5,78	0	0	5,71	0	0	0	24	0	0	66,4	51,7	14,65	0,7	0,7	0	-
25.07.2023	0,086	0	6,17	0	0	6,09	0	0	0	24	0	0	66,7	52,4	14,32	0,7	0,7	0	-
26.07.2023	0,085	0	5,91	0	0	5,84	0	0	0	24	0	0	66,4	51,4	14,96	0,7	0,7	0	-
27.07.2023	0,083	0	6,33	0	0	6,23	0	0	0	24	0	0	65,7	52	13,76	0,7	0,7	0	-
28.07.2023	0,085	0	5,98	0	0	5,92	0	0	0	24	0	0	66,4	51,7	14,71	0,7	0,7	0	-
29.07.2023	0,078	0	6,15	0	0	6,05	0	0	0	24	0	0	66,4	52,6	13,86	0,7	0,7	0	-
30.07.2023	0,076	0	6,16	0	0	6,11	0	0	0	24	0	0	66,1	53	13,09	0,7	0,7	0	-
31.07.2023	0,084	0	5,91	0	0	5,83	0	0	0	24	0	0	66,5	51,8	14,63	0,7	0,7	0	-
01.08.2023	0,084	0	6,34	0	0	6,2	0	0	0	24	0	0	66,1	51,7	14,39	0,7	0,7	0	-
02.08.2023	0,001	0	39,08	0	0	38,64	0	0	0	24	0	0	49	38,1	10,95	0,7	0,7	0	-
03.08.2023	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	0	24	0	0	24,8	23,1	1,69	0,7	0,7	0	-
04.08.2023	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	0	24	0	0	23,9	21,4	2,46	0,7	0,7	0	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	20,4	1,75	0,7	0,7	0	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,6	20	1,51	0,7	0,7	0	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	19,6	1,76	0,7	0,7	0	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,9	17,7	2,15	0,7	0,7	0	-
09.08.2023	0,003	0	0,53	0	0	0,53	0	0	0	24	0	0	21,4	17,6	3,87	0,7	0,7	0	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	17,2	1,72	0,7	0,7	0	-
11.08.2023	0	0	0,09	0	0	0,09	0	0	0	24	0	0	20,5	17,2	3,28	0,7	0,7	0	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	17,4	1,67	0,7	0,7	0	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	18,2	1,14	0,7	0,7	0	-
14.08.2023	0	0	0,71	0	0	0,71	0	0	0	24	0	0	20,2	19	1,22	0,7	0,7	0	-
15.08.2023	0,056	0	99,02	0	0	98,59	0	0	0	24	0	0	29,3	27,6	1,7	0,7	0,7	0	-
16.08.2023	0,092	0	6,5	0	0	6,36	0	0	0	24	0	0	66,2	51,7	14,49	0,7	0,7	0	-
17.08.2023	0,089	0	6,32	0	0	6,21	0	0	0	24	0	0	66,1	51,7	14,41	0,7	0,7	0	-
18.08.2023	0,022	0	1,54	0	0	1,54	0	0	0	24	0	0	66,2	51,8	14,35	0,7	0,7	0	-
19.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65,1	51,7	13,41	0,7	0,7	0	-
20.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65,2	51,8	13,31	0,7	0,7	0	-
Итого:	1,264	0	226,19	0	0	224,12	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,264																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2023	513,211	18805,06	0	0	18346,89	0	0
20.08.2023	514,475	19031,25	0	0	18571,01	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2023 15:10:48