

#10195#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
 Номер абонента 3914
 Порядковый номер 4279
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123166
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.08.2021	0,09	0	5,99	0	0	5,89	0	0	0	24	0	0	67,2	51,6	15,62	0,7	0,7	0	-
22.08.2021	0,096	0	12,95	0	0	12,72	0	0	0	24	0	0	62,3	52,9	9,39	0,7	0,7	0	-
23.08.2021	0,096	0	6,29	0	0	6,18	0	0	0	24	0	0	67,6	52,3	15,31	0,7	0,7	0	-
24.08.2021	0,109	0	7,24	0	0	7,08	0	0	0	24	0	0	67,8	52,4	15,44	0,7	0,7	0	-
25.08.2021	0,093	0	6,17	0	0	6,05	0	0	0	24	0	0	67,9	52,2	15,64	0,7	0,7	0	-
26.08.2021	0,12	0	7,88	0	0	7,7	0	0	0	24	0	0	67,8	52,5	15,35	0,7	0,7	0	-
27.08.2021	0,102	0	7,27	0	0	7,12	0	0	0	24	0	0	67,2	52,6	14,55	0,7	0,7	0	-
28.08.2021	0,091	0	6,08	0	0	5,94	0	0	0	24	0	0	67,4	52,3	15,12	0,7	0,7	0	-
29.08.2021	0,094	0	6,07	0	0	5,98	0	0	0	24	0	0	67,6	52,1	15,54	0,7	0,7	0	-
30.08.2021	0,119	0	7,65	0	0	7,52	0	0	0	24	0	0	68,3	52,2	16,09	0,7	0,7	0	-
31.08.2021	0,105	0	7,38	0	0	7,22	0	0	0	24	0	0	67,9	53,3	14,65	0,7	0,7	0	-
01.09.2021	0,126	0	8,48	0	0	8,3	0	0	0	24	0	0	67,8	52,4	15,39	0,7	0,7	0	-
02.09.2021	0,285	0	17,8	0	0	17,41	0	0	0	24	0	0	69,3	52,5	16,72	0,7	0,7	0	-
03.09.2021	0,28	0	18,08	0	0	17,66	0	0	0	24	0	0	68,9	53	15,85	0,7	0,7	0	-
04.09.2021	0,091	0	6,76	0	0	6,59	0	0	0	24	0	0	67,6	53,4	14,18	0,7	0,7	0	-
05.09.2021	0,096	0	6,3	0	0	6,14	0	0	0	24	0	0	67,6	52,2	15,37	0,7	0,7	0	-
06.09.2021	0,281	0	20,29	0	0	19,85	0	0	0	24	0	0	66,3	51,6	14,74	0,7	0,7	0	-
07.09.2021	0,266	0	12,76	0	0	12,49	0	0	0	24	0	0	68,6	48,2	20,4	0,7	0,7	0	-
08.09.2021	0,324	0	13,76	0	0	13,49	0	0	0	24	0	0	69	46,9	22,06	0,7	0,7	0	-
09.09.2021	0,274	0	12,07	0	0	11,81	0	0	0	24	0	0	69,1	46,8	22,21	0,7	0,7	0	-
10.09.2021	0,25	0	11,23	0	0	10,99	0	0	0	24	0	0	69,2	47,4	21,73	0,7	0,7	0	-
11.09.2021	0,08	0	5,06	0	0	5,03	0	0	0	24	0	0	67,9	51,1	16,76	0,7	0,7	0	-
12.09.2021	0,09	0	5,5	0	0	5,46	0	0	0	24	0	0	67,8	51,1	16,78	0,7	0,7	0	-
13.09.2021	0,297	0	12,93	0	0	12,67	0	0	0	24	0	0	69,1	47,2	21,88	0,7	0,7	0	-
14.09.2021	0,255	0	11,39	0	0	11,18	0	0	0	24	0	0	68,9	47,4	21,45	0,7	0,7	0	-
15.09.2021	0,288	0	12,61	0	0	12,37	0	0	0	24	0	0	69	47,3	21,74	0,7	0,7	0	-
16.09.2021	0,266	0	12,27	0	0	12,04	0	0	0	24	0	0	68,4	48,2	20,27	0,7	0,7	0	-
17.09.2021	0,097	0	5,85	0	0	5,78	0	0	0	24	0	0	67,8	51	16,74	0,7	0,7	0	-
18.09.2021	0,091	0	6,17	0	0	6,06	0	0	0	24	0	0	66,8	51,7	15,14	0,7	0,7	0	-
19.09.2021	0,097	0	6,08	0	0	5,99	0	0	0	24	0	0	67,3	51,2	16,1	0,7	0,7	0	-
20.09.2021	0,313	0	38,16	0	0	37,34	0	0	0	24	0	0	69,4	51,2	18,21	0,7	0,7	0	-
Итого:	5,262	0	324,52	0	0	318,05	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,262																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2021	1998,268	105785,95	0,05	0	102740,67	0,04	0
20.09.2021	2003,53	106110,47	0,05	0	103058,72	0,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.09.2021 7:18:05