

#10180#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
 Номер абонента 3914
 Порядковый номер 4279
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123166
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	21,4	0,49	0,7	0,7	0	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	20,6	0,76	0,7	0,7	0	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	20,4	0,57	0,7	0,7	0	-
24.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,1	20,6	0,55	0,7	0,7	0	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	20,8	0,48	0,7	0,7	0	-
26.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	20,9	0,44	0,7	0,7	0	-
27.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	20,9	0,51	0,7	0,7	0	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	20,7	0,64	0,7	0,7	0	-
29.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	20,7	0,54	0,7	0,7	0	-
30.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,4	19,8	0,59	0,7	0,7	0	-
31.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,5	18,6	0,85	0,7	0,7	0	-
01.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,5	17,5	0,98	0,7	0,7	0	-
02.09.2022	0,119	0	5,72	0	0	5,58	0	0	0	24	0	0	66,4	30,5	35,89	0,7	0,7	0	-
03.09.2022	0,087	0	6,45	0	0	6,32	0	0	0	24	0	0	65,9	52	13,96	0,7	0,7	0	-
04.09.2022	0,085	0	6,62	0	0	6,46	0	0	0	24	0	0	65,8	52,2	13,7	0,7	0,7	0	-
05.09.2022	0,269	0	13,6	0	0	13,31	0	0	0	24	0	0	66,5	47,9	18,66	0,7	0,7	0	-
06.09.2022	0,26	0	14,52	0	0	14,24	0	0	0	24	0	0	64,8	48	16,81	0,7	0,7	0	-
07.09.2022	0,254	0	11,61	0	0	11,35	0	0	0	24	0	0	66,8	46,4	20,42	0,7	0,7	0	-
08.09.2022	0,258	0	12,15	0	0	11,92	0	0	0	24	0	0	66,8	46,6	20,21	0,7	0,7	0	-
09.09.2022	0,129	0	8,22	0	0	8,07	0	0	0	24	0	0	65,9	50,3	15,61	0,7	0,7	0	-
10.09.2022	0,088	0	6,65	0	0	6,52	0	0	0	24	0	0	65,8	52	13,71	0,7	0,7	0	-
11.09.2022	0,081	0	6,27	0	0	6,16	0	0	0	24	0	0	66	52,2	13,72	0,7	0,7	0	-
12.09.2022	0,248	0	11,34	0	0	11,08	0	0	0	24	0	0	66,9	46,3	20,54	0,7	0,7	0	-
13.09.2022	0,254	0	11,3	0	0	11,1	0	0	0	24	0	0	66,9	46,3	20,58	0,7	0,7	0	-
14.09.2022	0,252	0	11,8	0	0	11,55	0	0	0	24	0	0	66,4	46,8	19,69	0,7	0,7	0	-
15.09.2022	0,306	0	12,54	0	0	12,27	0	0	0	24	0	0	67,2	45,4	21,83	0,7	0,7	0	-
16.09.2022	0,265	0	11,94	0	0	11,7	0	0	0	24	0	0	66,5	46,2	20,26	0,7	0,7	0	-
17.09.2022	0,086	0	7,47	0	0	7,32	0	0	0	24	0	0	65,4	52,4	12,97	0,7	0,7	0	-
18.09.2022	0,082	0	7,06	0	0	6,93	0	0	0	24	0	0	65,2	52,9	12,25	0,7	0,7	0	-
19.09.2022	0,287	0	13,04	0	0	12,78	0	0	0	24	0	0	66,1	46,2	19,88	0,7	0,7	0	-
20.09.2022	0,287	0	12,82	0	0	12,56	0	0	0	24	0	0	66,4	46,2	20,12	0,7	0,7	0	-
Итого:	3,697	0	191,12	0	0	187,22	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,697																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2022	2761,111	141626,67	0,05	0	137721,5	0,04	0
20.09.2022	2764,808	141817,79	0,05	0	137908,72	0,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.09.2022 9:57:53