

#34887#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
Номер абонента 3914
Порядковый номер 4279
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123166
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65,5	50,1	15,34	0,7	0,7	0	-
22.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65,2	51,2	13,97	0,7	0,7	0	-
23.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65	52,7	12,29	0,7	0,7	0	-
24.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65,1	51,7	13,47	0,7	0,7	0	-
25.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65,4	51,8	13,56	0,7	0,7	0	-
26.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	64,9	50,7	14,21	0,7	0,7	0	-
27.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	64,9	51,8	13,16	0,7	0,7	0	-
28.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	64,9	51,4	13,43	0,7	0,7	0	-
29.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65	48,9	16,08	0,7	0,7	0	-
30.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65	51,5	13,47	0,7	0,7	0	-
31.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	64,8	50	14,71	0,7	0,7	0	-
01.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	64,4	51,3	13,11	0,7	0,7	0	-
02.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	64,7	52,4	12,27	0,7	0,7	0	-
03.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	64,6	52	12,53	0,7	0,7	0	-
04.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65,7	46	19,65	0,7	0,7	0	-
05.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	66	45,9	20,12	0,7	0,7	0	-
06.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	66,4	43,8	22,57	0,7	0,7	0	-
07.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	66,1	46,3	19,77	0,7	0,7	0	-
08.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65,9	46,6	19,36	0,7	0,7	0	-
09.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65	51,9	13,11	0,7	0,7	0	-
10.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65,4	51,8	13,55	0,7	0,7	0	-
11.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	66,3	44,6	21,67	0,7	0,7	0	-
12.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	66	46,4	19,64	0,7	0,7	0	-
13.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	66	45,7	20,28	0,7	0,7	0	-
14.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65,5	47,7	17,77	0,7	0,7	0	-
15.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	65,8	45,6	20,2	0,7	0,7	0	-
16.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	64,5	53	11,51	0,7	0,7	0	-
17.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	64,8	51,8	12,97	0,7	0,7	0	-
18.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	66,2	45,8	20,43	0,7	0,7	0	-
19.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	66,2	45,5	20,79	0,7	0,7	0	-
20.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	66	46,1	19,88	0,7	0,7	0	-
Итого:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2023	514,475	19031,25	0	0	18571,01	0	0
20.09.2023	514,475	19031,25	0	0	18571,01	0	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 10:51:14