

#10188#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
 Номер абонента 3914
 Порядковый номер 4279
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123166
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.09.2021	0,264	0	12,32	0	0	12,08	0	0	0	24	0	0	68,2	47,5	20,78	0,7	0,7	0	-
22.09.2021	0,271	0	13,88	0	0	13,6	0	0	0	24	0	0	68,4	48,8	19,66	0,7	0,7	0	-
23.09.2021	0,276	0	13,07	0	0	12,79	0	0	0	24	0	0	68	47,4	20,56	0,7	0,7	0	-
24.09.2021	0,228	0	11,06	0	0	10,83	0	0	0	24	0	0	67,9	48	19,85	0,7	0,7	0	-
25.09.2021	0,102	0	6,01	0	0	5,89	0	0	0	24	0	0	67,1	50,2	16,96	0,7	0,7	0	-
26.09.2021	0,105	0	5,83	0	0	5,74	0	0	0	24	0	0	67,5	49,8	17,73	0,7	0,7	0	-
27.09.2021	1,705	0	59,8	0	0	58,5	0	0	0	24	0	0	69,4	43,2	26,21	0,7	0,7	0	-
28.09.2021	2,497	0	96,7	0	0	94,64	0	0	0	24	0	0	69,7	42,1	27,56	0,7	0,7	0	-
29.09.2021	1,354	0	52,77	0	0	51,61	0	0	0	24	0	0	69,8	43,2	26,61	0,7	0,7	0	-
30.09.2021	0,241	0	10,44	0	0	10,2	0	0	0	24	0	0	67,7	43,7	24,02	0,7	0,7	0	-
01.10.2021	0,225	0	13,92	0	0	13,6	0	0	0	24	0	0	67,4	50,6	16,84	0,7	0,7	0	-
02.10.2021	0,12	0	15,95	0	0	15,57	0	0	0	24	0	0	71,2	63,6	7,55	0,7	0,7	0	-
03.10.2021	0,114	0	15,77	0	0	15,48	0	0	0	24	0	0	70	62,6	7,34	0,7	0,7	0	-
04.10.2021	0,288	0	15,8	0	0	15,53	0	0	0	24	0	0	70,7	52,2	18,44	0,7	0,7	0	-
05.10.2021	0,687	0	26,87	0	0	26,31	0	0	0	24	0	0	70,3	48	22,29	0,7	0,7	0	-
06.10.2021	0,741	0	28,22	0	0	27,64	0	0	0	24	0	0	70,4	43,9	26,49	0,7	0,7	0	-
07.10.2021	0,304	0	11,04	0	0	10,84	0	0	0	24	0	0	70,7	44,1	26,62	0,7	0,7	0	-
08.10.2021	2,002	0	73,24	0	0	71,59	0	0	0	24	0	0	71,9	44,8	27,17	0,7	0,7	0	-
09.10.2021	3,178	0	141,22	0	0	137,98	0	0	0	24	0	0	71,8	47	24,81	0,7	0,7	0	-
10.10.2021	3	0	130,79	0	0	127,81	0	0	0	24	0	0	71,6	46,5	25,14	0,7	0,7	0	-
11.10.2021	2,98	0	120,52	0	0	117,76	0	0	0	24	0	0	71,5	44,4	27,11	0,7	0,7	0	-
12.10.2021	2,654	0	94,2	0	0	92,04	0	0	0	24	0	0	71,5	42,5	29,07	0,7	0,7	0	-
13.10.2021	2,679	0	99,9	0	0	97,6	0	0	0	24	0	0	71,6	43,7	27,86	0,7	0,7	0	-
14.10.2021	3,176	0	125,86	0	0	123,01	0	0	0	24	0	0	71,4	44,6	26,85	0,7	0,7	0	-
15.10.2021	2,354	0	78,12	0	0	76,33	0	0	0	24	0	0	71,5	40,5	31,04	0,7	0,7	0	-
16.10.2021	2,58	0	94,61	0	0	92,42	0	0	0	24	0	0	71,6	43,3	28,33	0,7	0,7	0	-
17.10.2021	2,519	0	89,83	0	0	87,81	0	0	0	24	0	0	71,5	42,7	28,75	0,7	0,7	0	-
18.10.2021	3,166	0	122,12	0	0	119,36	0	0	0	24	0	0	71,4	43,9	27,44	0,7	0,7	0	-
19.10.2021	3,181	0	132,91	0	0	129,86	0	0	0	24	0	0	71,8	45,5	26,3	0,7	0,7	0	-
20.10.2021	1,756	0	54,98	0	0	53,73	0	0	0	24	0	0	71,6	38,6	33,01	0,7	0,7	0	-
Итого:	44,747	0	1767,75	0	0	1728,15	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,747																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2021	2003,53	106110,47	0,05	0	103058,72	0,04	0
20.10.2021	2048,277	107878,22	0,05	0	104786,87	0,04	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.10.2021 7:27:40