

#33147#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Школа №11, МАОУ СОШ  
Мира 1, Калининград (Чкаловск)  
3914

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>00123166      | Показания<br>прибора,<br>Гкал<br>20.10.2023 | Предыдущие<br>показания,<br>Гкал<br>20.09.2023 | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 536,463                                     | 514,475                                        | 21.988                         |

Подпись исполнителя



с 20.09.23 по 174



#33146#

Отчёт за период с 20.09.2023 по 20.10.2023.

Номер абонента 3914  
 Порядковый номер 4279  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00123166  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | t <sub>нар</sub> , °C | dQ, Гкал | dQ <sub>г</sub> , Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dM <sub>г</sub> , т | dTNar, ч | dTun, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td,   | p1, МПа | p2, МПа | dDl, |
|------------|-----------------------|----------|------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------------------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|------|
| 21.09.2023 | -                     | 0        | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 22,57  | 21,19  | 1,38  | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 22.09.2023 | -                     | 0        | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 21,76  | 21,21  | 0,55  | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 23.09.2023 | -                     | 0        | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 21,55  | 21,29  | 0,26  | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 24.09.2023 | -                     | 0        | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 21,61  | 20,22  | 1,39  | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 25.09.2023 | -                     | 0        | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 21,76  | 21,3   | 0,46  | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 26.09.2023 | -                     | 0,122    | 0                      | 5,17    | 0       | 0       | 5,07   | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 22,57  | 21,19  | 1,38  | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 27.09.2023 | -                     | 0,289    | 0                      | 11,98   | 0       | 0       | 11,71  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 67,1   | 45,8   | 21,32 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 28.09.2023 | -                     | 0,251    | 0                      | 12,5    | 0       | 0       | 12,26  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 66,9   | 47,3   | 19,59 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 29.09.2023 | -                     | 0,215    | 0                      | 10,49   | 0       | 0       | 10,27  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 66,3   | 47,4   | 18,95 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 30.09.2023 | -                     | 0,078    | 0                      | 9,58    | 0       | 0       | 9,34   | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 62,7   | 54,1   | 8,61  | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 01.10.2023 | -                     | 0,08     | 0                      | 9,45    | 0       | 0       | 9,21   | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 62,8   | 54,1   | 8,76  | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 02.10.2023 | -                     | 0,294    | 0                      | 16,57   | 0       | 0       | 16,23  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 63,7   | 48     | 15,74 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 03.10.2023 | -                     | 0,323    | 0                      | 17,07   | 0       | 0       | 16,73  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 63,9   | 47,5   | 16,42 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 04.10.2023 | -                     | 0,327    | 0                      | 20,56   | 0       | 0       | 20,16  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 62,6   | 48,9   | 13,71 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 05.10.2023 | -                     | 0,271    | 0                      | 17,76   | 0       | 0       | 17,42  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 63,1   | 49,1   | 14    | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 06.10.2023 | -                     | 0,232    | 0                      | 40,4    | 0       | 0       | 39,8   | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 56,2   | 50,5   | 5,65  | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 07.10.2023 | -                     | 0,088    | 0                      | 30,48   | 0       | 0       | 29,95  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 59,4   | 54,6   | 4,77  | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 08.10.2023 | -                     | 0,083    | 0                      | 10,97   | 0       | 0       | 10,73  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 62,4   | 54,5   | 7,92  | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 09.10.2023 | -                     | 0,737    | 0                      | 36      | 0       | 0       | 35,33  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 64     | 45,5   | 18,5  | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 10.10.2023 | -                     | 1,428    | 0                      | 55,87   | 0       | 0       | 54,76  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 66,1   | 39,9   | 26,18 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 11.10.2023 | -                     | 1,184    | 0                      | 47,42   | 0       | 0       | 46,52  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 65,1   | 38,8   | 26,29 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 12.10.2023 | -                     | 1,261    | 0                      | 62,7    | 0       | 0       | 61,61  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 62     | 39,3   | 22,73 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 13.10.2023 | -                     | 1,268    | 0                      | 40,7    | 0       | 0       | 39,82  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 69,2   | 37     | 32,12 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 14.10.2023 | -                     | 0,854    | 0                      | 25,8    | 0       | 0       | 25,24  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 70,9   | 36,9   | 34,03 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 15.10.2023 | -                     | 1,591    | 0                      | 58,92   | 0       | 0       | 57,59  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 71,4   | 40,7   | 30,62 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 16.10.2023 | -                     | 2,166    | 0                      | 70,16   | 0       | 0       | 68,58  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 71,3   | 39,5   | 31,79 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 17.10.2023 | -                     | 1,979    | 0                      | 63,77   | 0       | 0       | 62,32  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 71,9   | 39,3   | 32,59 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 18.10.2023 | -                     | 1,789    | 0                      | 54,08   | 0       | 0       | 52,85  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 71,4   | 37,5   | 33,91 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 19.10.2023 | -                     | 2,439    | 0                      | 79,96   | 0       | 0       | 78,12  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 71,9   | 40,6   | 31,33 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| 20.10.2023 | -                     | 2,639    | 0                      | 99,54   | 0       | 0       | 97,37  | 0      | 0      | 0                   | 24       | 0       | 0       | 70,2   | 42,9   | 27,29 | 0,7     | 0,7     | 0    |
| Итого:     | -                     | 21,988   | 0                      | 907,9   | 0       | 0       | 888,99 | 0      | 0      | 0                   | 720      | 0       | -       | 65,87  | 45,61  | 20,27 | 0,7     | 0,7     | 0    |

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|
| 20.09.2023 | 514,475 | 19031,25 | 0      | 0      | 18571,01 | 0     | 0     |
| 20.10.2023 | 536,463 | 19939,15 | 0      | 0      | 19460    | 0     | 0     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения