

#110432#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (Чкаловск)
3914

Заводской номер счётчика 00123166	Показания прибора, Гкал 20.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 19.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	253,02	173,376	79.644

Подпись исполнителя _____



#110252#

Отчёт за период с 19.12.2024 по 20.01.2025.

Номер абонента 3914
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика BKT-7
Заводской номер 00123166
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
20.12.2024	6	2,226	0	72,93	0	0	71,28	0	0	0	24	0	0	71,5	40,2	31,33	0,7	0,7
21.12.2024	2,8	2,339	0	82,49	0	0	80,59	0	0	0	24	0	0	72,3	43,3	29,07	0,7	0,7
22.12.2024	4,4	2,117	0	72,66	0	0	70,99	0	0	0	24	0	0	71,9	42	29,9	0,7	0,7
23.12.2024	4,2	2,279	0	74,13	0	0	72,43	0	0	0	24	0	0	71,7	40,3	31,44	0,7	0,7
24.12.2024	1,8	2,703	0	87,7	0	0	85,61	0	0	0	24	0	0	73,4	41,7	31,67	0,7	0,7
25.12.2024	2,1	2,521	0	84,25	0	0	82,24	0	0	0	24	0	0	73,2	42,5	30,7	0,7	0,7
26.12.2024	3,8	2,448	0	82,43	0	0	80,53	0	0	0	24	0	0	72,1	41,7	30,41	0,7	0,7
27.12.2024	5,3	2,053	0	67,13	0	0	65,55	0	0	0	24	0	0	72	40,6	31,38	0,7	0,7
28.12.2024	4,3	2,214	0	73,17	0	0	71,5	0	0	0	24	0	0	72	40,9	31,03	0,7	0,7
29.12.2024	3,9	2,366	0	80,57	0	0	78,74	0	0	0	24	0	0	72,1	42	30,1	0,7	0,7
30.12.2024	4,8	2,359	0	82,21	0	0	80,33	0	0	0	24	0	0	71,9	42,4	29,46	0,7	0,7
31.12.2024	5,5	2,325	0	81,35	0	0	79,5	0	0	0	24	0	0	71,8	42,4	29,39	0,7	0,7
01.01.2025	4,2	2,408	0	84,45	0	0	82,48	0	0	0	24	0	0	72	42,7	29,31	0,7	0,7
02.01.2025	4	2,704	0	98,02	0	0	95,73	0	0	0	24	0	0	72,7	44	28,7	0,7	0,7
03.01.2025	-0,5	3,116	0	107,48	0	0	104,72	0	0	0	24	0	0	76,6	46,8	29,8	0,7	0,7
04.01.2025	-0,9	3,297	0	113,13	0	0	110,15	0	0	0	24	0	0	77,8	47,7	30,05	0,7	0,7
05.01.2025	-1,8	3,256	0	108,43	0	0	105,51	0	0	0	24	0	0	78,2	47,4	30,9	0,7	0,7
06.01.2025	-1,4	3,116	0	105,29	0	0	102,52	0	0	0	24	0	0	77,4	46,7	30,66	0,7	0,7
07.01.2025	4,9	2,324	0	79	0	0	77,14	0	0	0	24	0	0	72,2	42	30,22	0,7	0,7
08.01.2025	2,3	2,723	0	97,88	0	0	95,56	0	0	0	24	0	0	72,6	44	28,59	0,7	0,7
09.01.2025	0,7	3,611	0	158,79	0	0	154,98	0	0	0	24	0	0	74	47,7	26,29	0,7	0,7
10.01.2025	-	4,122	0	234,24	0	0	228,66	0	0	0	24	0	0	73,4	53,7	19,74	0,7	0,7
11.01.2025	-	4,874	0	296,54	0	0	288,95	0	0	0	24	0	0	76,3	59,4	16,87	0,7	0,7
12.01.2025	-	4,714	0	279,89	0	0	272,71	0	0	0	24	0	0	76,3	59	17,3	0,7	0,7
13.01.2025	-	4,782	0	247,74	0	0	241,34	0	0	0	24	0	0	76,7	56,8	19,9	0,7	0,7
14.01.2025	-	3,995	0	190,25	0	0	185,48	0	0	0	24	0	0	75,7	52,4	23,22	0,7	0,7
15.01.2025	-	2,568	0	85,77	0	0	83,77	0	0	0	24	0	0	72,4	41,7	30,67	0,7	0,7
16.01.2025	-	0,084	0	2,93	0	0	2,86	0	0	0	24	0	0	72,2	42,6	29,67	0,7	0,7
17.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	71,9	42,1	29,77	0,7	0,7
18.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72	43	28,99	0,7	0,7
19.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,3	45	27,39	0,7	0,7
20.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	74,1	47,4	26,74	0,7	0,7
Итого:	3,3	79,644	0	3230,85	0	0	3151,85	0	0	0	768	0	-	73,52	45,38	28,15	0,7	0,7

Общее время работы системы 768 час.

Период нормальной работы системы 768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
19.12.2024	173,376	6800,33	0	0	6639,7	0	0
20.01.2025	253,02	10031,18	0	0	9791,55	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения