

#114876#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей № 35 им. Буткова В.В., МАОУ
Баграмяна 34, Калининград
4713

Заводской номер счётчика 10990	Показания прибора, Гкал 20.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4380,978	4266,252	114.726

Подпись исполнителя



#114875#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 4713
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 10990
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.01.2025	-	3,805	0	159,611	0	0	155,645	0	0	24	0	0	0	75	50,6	0	0,59	0,35	0
22.01.2025	-	3,801	0	158,471	0	0	154,505	0	0	24	0	0	0	75,3	50,8	0	0,59	0,35	0
23.01.2025	-	3,791	0	159,861	0	0	155,874	0	0	24	0	0	0	75,1	50,8	0	0,59	0,35	0
24.01.2025	-	3,346	0	146,301	0	0	142,952	0	0	24	0	0	0	71,7	48,3	0	0,58	0,35	0
25.01.2025	-	2,919	0	134,851	0	0	131,933	0	0	24	0	0	0	69,5	47,4	0	0,58	0,36	0
26.01.2025	-	2,853	0	137,921	0	0	135,104	0	0	24	0	0	0	67,3	46,2	0	0,56	0,37	0
27.01.2025	-	2,909	0	128,541	0	0	125,882	0	0	24	0	0	0	67,8	44,7	0	0,57	0,36	0
28.01.2025	-	2,677	0	117,6	0	0	115,216	0	0	24	0	0	0	67	43,7	0	0,57	0,36	0
29.01.2025	-	2,695	0	114,07	0	0	111,774	0	0	24	0	0	0	66,8	42,6	0	0,57	0,36	0
30.01.2025	-	2,788	0	110,89	0	0	108,649	0	0	24	0	0	0	66,9	41,3	0	0,57	0,36	0
31.01.2025	-	3,089	0	127,301	0	0	124,614	0	0	24	0	0	0	68,5	43,8	0	0,57	0,35	0
01.02.2025	-	3,145	0	131,771	0	0	128,858	0	0	24	0	0	0	70,3	46	0	0,58	0,34	0
02.02.2025	-	3,319	0	131,601	0	0	128,511	0	0	24	0	0	0	72,7	46,9	0	0,59	0,34	0
03.02.2025	-	3,64	0	141,121	0	0	137,746	0	0	24	0	0	0	73,4	47	0	0,59	0,34	0
04.02.2025	-	3,453	0	135,451	0	0	132,353	0	0	24	0	0	0	71,6	45,6	0	0,58	0,35	0
05.02.2025	-	3,507	0	141,231	0	0	137,993	0	0	24	0	0	0	71,7	46,3	0	0,58	0,34	0
06.02.2025	-	3,194	0	126,431	0	0	123,68	0	0	24	0	0	0	69,7	44	0	0,58	0,35	0
07.02.2025	-	3,59	0	139,101	0	0	135,834	0	0	24	0	0	0	72,7	46,2	0	0,59	0,34	0
08.02.2025	-	3,886	0	148,581	0	0	144,677	0	0	24	0	0	0	77,4	50,4	0	0,59	0,34	0
09.02.2025	-	4,108	0	152,591	0	0	148,378	0	0	24	0	0	0	79,6	51,9	0	0,58	0,34	0
10.02.2025	-	4,659	0	172,201	0	0	167,288	0	0	24	0	0	0	81,1	53,3	0	0,58	0,34	0
11.02.2025	-	4,737	0	179,501	0	0	174,392	0	0	24	0	0	0	81	53,9	0	0,58	0,34	0
12.02.2025	-	4,699	0	173,511	0	0	168,591	0	0	24	0	0	0	80,8	52,8	0	0,58	0,34	0
13.02.2025	-	4,486	0	163,081	0	0	158,544	0	0	24	0	0	0	80	51,5	0	0,58	0,35	0
14.02.2025	-	4,268	0	153,581	0	0	149,396	0	0	24	0	0	0	79	50,4	0	0,58	0,35	0
15.02.2025	-	4,037	0	149,901	0	0	145,82	0	0	24	0	0	0	79	51,3	0	0,58	0,35	0
16.02.2025	-	4,279	0	162,051	0	0	157,531	0	0	24	0	0	0	80,1	52,8	0	0,57	0,35	0
17.02.2025	-	4,355	0	158,781	0	0	154,465	0	0	24	0	0	0	78,9	50,5	0	0,57	0,35	0
18.02.2025	-	4,139	0	148,441	0	0	144,503	0	0	24	0	0	0	77,8	49,2	0	0,58	0,35	0
19.02.2025	-	4,078	0	149,131	0	0	145,187	0	0	24	0	0	0	77,7	49,4	0	0,59	0,35	0
20.02.2025	-	4,475	0	165,581	0	0	160,904	0	0	24	0	0	0	80,6	52,4	0	0,58	0,35	0
Итого:	-	114,727	0	4519,058	0	0	4406,799	0	0	744	0	-	-	74,39	48,45	0	0,58	0,35	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.01.2025	4266,252	356651,75	0	0	348349	0	0	53760,98	768	1283,87	0
20.02.2025	4380,978	361170,812	0	0	352755,812	0	0	54504,98	1512	1283,87	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения