

#124577#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей № 35 им. Буткова В.В., МАОУ
Баграмяна 34, Калининград
4713

Заводской номер счётчика 10990	Показания прибора, Гкал 20.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4538,115	4469,173	68.942

Подпись исполнителя



#124576#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 4713
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 10990
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.03.2025	5,6	2,796	0	120,421	0	0	117,969	0	0	24	0	0	0	67,2	43	0	0,55	0,37	0
22.03.2025	5,7	2,6	0	109,8	0	0	107,502	0	0	24	0	0	0	68,2	42,8	0	0,55	0,37	0
23.03.2025	6,8	2,554	0	107,74	0	0	105,554	0	0	24	0	0	0	67,1	42,4	0	0,55	0,37	0
24.03.2025	5,5	2,768	0	117,94	0	0	115,504	0	0	24	0	0	0	67,7	43,6	0	0,55	0,37	0
25.03.2025	4,4	2,622	0	118,04	0	0	115,614	0	0	24	0	0	0	67,5	43,2	0	0,55	0,37	0
26.03.2025	6,9	2,635	0	109,92	0	0	107,684	0	0	24	0	0	0	67,1	42,6	0	0,55	0,37	0
27.03.2025	5,7	2,666	0	112,89	0	0	110,591	0	0	24	0	0	0	67,2	43	0	0,54	0,37	0
28.03.2025	8,9	2,269	0	87,4	0	0	85,64	0	0	24	0	0	0	66,8	39,7	0	0,56	0,37	0
29.03.2025	9,9	2,04	0	81,63	0	0	80,023	0	0	24	0	0	0	66	39,2	0	0,55	0,37	0
30.03.2025	6,8	2,49	0	100,55	0	0	98,504	0	0	24	0	0	0	67,2	41,9	0	0,55	0,37	0
31.03.2025	5,9	2,582	0	106,04	0	0	103,874	0	0	24	0	0	0	67,3	42,3	0	0,54	0,37	0
01.04.2025	-	2,87	0	121,561	0	0	119,044	0	0	24	0	0	0	67,8	43,6	0	0,55	0,37	0
02.04.2025	-	2,475	0	98,01	0	0	96,023	0	0	24	0	0	0	67	40,8	0	0,56	0,37	0
03.04.2025	-	2,092	0	78,93	0	0	77,346	0	0	24	0	0	0	66,7	38,8	0	0,57	0,37	0
04.04.2025	-	2,494	0	100,35	0	0	98,311	0	0	24	0	0	0	67,1	41,3	0	0,55	0,37	0
05.04.2025	-	3,032	0	128,221	0	0	125,371	0	0	24	0	0	0	70,5	46,3	0	0,56	0,37	0
06.04.2025	-	3,299	0	137,881	0	0	134,65	0	0	24	0	0	0	72,6	48	0	0,56	0,37	0
07.04.2025	-	3,162	0	123,361	0	0	120,523	0	0	24	0	0	0	71,8	45,2	0	0,56	0,37	0
08.04.2025	-	3,036	0	125,751	0	0	123,016	0	0	24	0	0	0	69,7	44,9	0	0,55	0,37	0
09.04.2025	-	2,997	0	122,121	0	0	119,455	0	0	24	0	0	0	69,8	44,3	0	0,56	0,37	0
10.04.2025	-	3,213	0	135,251	0	0	132,271	0	0	24	0	0	0	70,2	45,7	0	0,55	0,37	0
11.04.2025	-	2,85	0	117,08	0	0	114,601	0	0	24	0	0	0	68,6	43,4	0	0,55	0,37	0
12.04.2025	-	2,351	0	98,78	0	0	96,753	0	0	24	0	0	0	67,5	41,6	0	0,55	0,37	0
13.04.2025	-	1,637	0	65,53	0	0	64,259	0	0	24	0	0	0	65,4	38,7	0	0,56	0,36	0
14.04.2025	-	1,574	0	57,17	0	0	56,086	0	0	24	0	0	0	64,6	36,7	0	0,57	0,35	0
15.04.2025	-	1,297	0	51,17	0	0	50,199	0	0	24	0	0	0	64,7	38,7	0	0,54	0,32	0
16.04.2025	-	1,026	0	45,24	0	0	44,422	0	0	24	0	0	0	62,9	41,6	0	0,51	0,31	0
17.04.2025	-	0,471	0	31,84	0	0	31,325	0	0	24	0	0	0	59,4	44,6	0	0,5	0,3	0
18.04.2025	-	0,412	0	37,71	0	0	37,068	0	0	24	0	0	2	60,9	46,8	0	0,44	0,3	0
19.04.2025	-	0,313	0	29,06	0	0	28,611	0	0	24	0	0	0	57,9	47	0	0,39	0,29	0
20.04.2025	-	0,32	0	28,54	0	0	28,093	0	0	24	0	0	0	58,3	47	0	0,4	0,28	0
Итого:	6,4	68,943	0	2905,928	0	0	2845,886	0	0	744	0	-	-	66,54	42,86	0	0,54	0,36	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.03.2025	4469,173	364739,594	0	0	356245,188	0	0	55176,98	696	1283,87	0
20.04.2025	4538,115	367645,531	0	0	359091,062	0	0	55920,98	1440	1283,87	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения