

#10170#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Лицей 35 им. Буткова В.В., МАОУ
Адрес потребителя Баграмяна 34, Калининград
Номер абонента 4713
Порядковый номер 8218
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 10990
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	1,218	0	52,16	0	0	51,18	0	0	24	0	0	0	64,1	41	0	0,4	0,27	0	-
22.04.2023	0,264	0	28,29	0	0	27,895	0	0	24	0	0	0	54,9	45,4	0	0,37	0,27	0	-
23.04.2023	0,264	0	27,8	0	0	27,409	0	0	24	0	0	0	55,1	45,4	0	0,38	0,27	0	-
24.04.2023	0,385	0	30,21	0	0	29,773	0	0	24	0	0	6	56	43,1	0	0,45	0,37	0	-
25.04.2023	0,399	0	32,62	0	0	32,154	0	0	24	0	0	0	55,6	43,4	0	0,5	0,44	0	-
26.04.2023	0,438	0	34,82	0	0	34,32	0	0	24	0	0	0	55,8	43,3	0	0,49	0,44	0	-
27.04.2023	0,468	0	35,71	0	0	35,187	0	0	24	0	0	0	56,3	43,2	0	0,48	0,44	0	-
28.04.2023	0,469	0	36,27	0	0	35,74	0	0	24	0	0	0	56,3	43,3	0	0,48	0,45	0	-
29.04.2023	0,312	0	33,74	0	0	33,274	0	0	24	0	0	0	54,7	45,3	0	0,48	0,45	0	-
30.04.2023	0,307	0	33,91	0	0	33,445	0	0	24	0	0	0	54,5	45,3	0	0,48	0,45	0	-
01.05.2023	0,308	0	34,13	0	0	33,66	0	0	24	0	0	0	54,6	45,4	0	0,48	0,45	0	-
02.05.2023	0,514	0	37,04	0	0	36,491	0	0	24	0	0	0	56,7	42,8	0	0,49	0,45	0	-
03.05.2023	0,489	0	36,68	0	0	36,141	0	0	24	0	0	0	56,4	43,1	0	0,48	0,45	0	-
04.05.2023	0,487	0	37,36	0	0	36,816	0	0	24	0	0	0	56,2	43,1	0	0,47	0,45	0	-
05.05.2023	0,47	0	37,09	0	0	36,549	0	0	24	0	0	0	56,2	43,5	0	0,47	0,45	0	-
06.05.2023	0,32	0	34,26	0	0	33,787	0	0	24	0	0	0	54,6	45,2	0	0,47	0,45	0	-
07.05.2023	0,317	0	34,13	0	0	33,659	0	0	24	0	0	0	54,6	45,2	0	0,47	0,45	0	-
08.05.2023	0,315	0	33,8	0	0	33,333	0	0	24	0	0	0	54,7	45,2	0	0,48	0,45	0	-
09.05.2023	0,317	0	33,33	0	0	32,866	0	0	24	0	0	0	54,9	45,3	0	0,48	0,45	0	-
10.05.2023	0,505	0	36,58	0	0	36,037	0	0	24	0	0	0	56,7	43	0	0,48	0,45	0	-
11.05.2023	0,487	0	36	0	0	35,461	0	0	24	0	0	0	57	43,6	0	0,49	0,45	0	-
12.05.2023	0,451	0	35,3	0	0	34,781	0	0	24	0	0	0	56,5	43,6	0	0,49	0,45	0	-
13.05.2023	0,308	0	32,4	0	0	31,946	0	0	24	0	0	0	55,1	45,4	0	0,5	0,45	0	-
14.05.2023	0,305	0	32,16	0	0	31,709	0	0	24	0	0	0	55,1	45,5	0	0,5	0,45	0	-
15.05.2023	0,467	0	35,11	0	0	34,589	0	0	24	0	0	0	56,8	43,4	0	0,5	0,45	0	-
16.05.2023	0,458	0	35,38	0	0	34,86	0	0	24	0	0	0	56,5	43,6	0	0,49	0,45	0	-
17.05.2023	0,311	0	32,76	0	0	32,303	0	0	24	0	0	0	55	45,4	0	0,49	0,46	0	-
18.05.2023	0,454	0	36,74	0	0	36,212	0	0	24	0	0	0	55,8	43,5	0	0,49	0,46	0	-
19.05.2023	0,461	0	35,2	0	0	34,68	0	0	24	0	0	0	56,6	43,6	0	0,49	0,46	0	-
20.05.2023	0,301	0	32,28	0	0	31,831	0	0	24	0	0	0	54,9	45,4	0	0,5	0,46	0	-
Итого:	12,569	0	1043,26	0	0	1028,088	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,569																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2023	3288,644	310719,438	0	0	303360,469	0	0	38892,28	768	768,57	0
20.05.2023	3301,214	311762,688	0	0	304388,531	0	0	39612,28	1488	768,57	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 15:52:50