

#129228#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 26.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей № 35 им. Буткова В.В., МАОУ
Баграмяна 34, Калининград
4713

Заводской номер счётчика 10990	Показания прибора, Гкал 26.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4540,325	4538,115	2.21

Подпись исполнителя



с 24.04.25 по 26.04.25



#129227#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 26.04.2025.

Номер абонента 4713
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 10990
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.04.2025	-	0,413	0	31,61	0	0	31,118	0	0	24	0	0	518	58,2	45	0	0,44	0,39	0
22.04.2025	-	0,4	0	32,42	0	0	31,922	0	0	24	0	0	0	57,8	45,4	0	0,49	0,48	0
23.04.2025	-	0,296	0	29,41	0	0	28,97	0	0	24	0	0	0	57	46,8	0	0,49	0,48	0
24.04.2025	-	0,407	0	31,93	0	0	31,436	0	0	24	0	0	0	58	45,3	0	0,49	0,48	0
25.04.2025	-	0,408	0	31,83	0	0	31,337	0	0	24	0	0	0	58	45,2	0	0,48	0,48	0
26.04.2025	-	0,285	0	29,89	0	0	29,451	0	0	24	0	0	0	56,4	46,7	0	0,48	0,48	0
Итого:	-	2,209	0	187,09	0	0	184,234	0	0	144	0	-	-	57,57	45,73	0	0,48	0,46	0

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.04.2025	4538,115	367645,531	0	0	359091,062	0	0	55920,98	768	1283,87	0
26.04.2025	4540,325	367832,625	0	0	359275,281	0	0	56064,98	912	1283,87	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения