

#132349#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей № 35 им. Буткова В.В., МАОУ
Баграмяна 34, Калининград
4713

Заводской номер счётчика 10990	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 24.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	23,385	1,902	21.483

Подпись исполнителя _____



#132348#

Отчёт за период с 24.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 4713
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 10990
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
25.05.2025	-	1,686	0	80,86	0	0	79,359	0	0	24	0	0	0	63,8	43,1	0	0,51	0,47	0
26.05.2025	-	0,693	0	49,84	0	0	49,097	0	0	24	0	0	2	56,8	42,2	0	0,45	0,41	0
27.05.2025	-	0,825	0	54,91	0	0	54,026	0	0	24	0	0	0	59,2	45,1	0	0,52	0,47	0
28.05.2025	-	0,487	0	49,36	0	0	48,624	0	0	24	0	0	0	56,9	46,9	0	0,52	0,48	0
29.05.2025	-	0,506	0	49,62	0	0	48,878	0	0	24	0	0	0	57	46,7	0	0,51	0,47	0
30.05.2025	-	1,518	0	71,17	0	0	69,881	0	0	24	0	0	0	63	41,9	0	0,52	0,47	0
31.05.2025	-	1,731	0	74,47	0	0	73,035	0	0	24	0	0	0	65,2	41,4	0	0,52	0,48	0
01.06.2025	-	1,494	0	70,82	0	0	69,521	0	0	24	0	0	0	63,4	42,5	0	0,52	0,48	0
02.06.2025	-	1,939	0	82,55	0	0	80,932	0	0	24	0	0	0	65,8	41,9	0	0,52	0,48	0
03.06.2025	-	0,771	0	53,53	0	0	52,671	0	0	24	0	0	0	59,1	45,2	0	0,52	0,48	0
04.06.2025	-	0,706	0	56	0	0	55,132	0	0	24	0	0	518	58	45,4	0	0,52	0,48	0
05.06.2025	-	0,443	0	54,8	0	0	54,02	0	0	24	0	0	2	55,6	47,3	0	0,52	0,48	0
06.06.2025	-	0,597	0	53,19	0	0	52,387	0	0	24	0	0	0	57,3	46	0	0,52	0,48	0
07.06.2025	-	0,609	0	53,32	0	0	52,512	0	0	24	0	0	0	57,4	45,9	0	0,53	0,48	0
08.06.2025	-	0,457	0	51,3	0	0	50,552	0	0	24	0	0	0	56,3	47,2	0	0,52	0,48	0
09.06.2025	-	0,445	0	52,96	0	0	52,205	0	0	24	0	0	0	55,6	47,1	0	0,52	0,48	0
10.06.2025	-	0,667	0	55,26	0	0	54,421	0	0	24	0	0	0	57,5	45,4	0	0,52	0,48	0
11.06.2025	-	0,597	0	55,03	0	0	54,209	0	0	24	0	0	0	56,9	46	0	0,52	0,48	0
12.06.2025	-	0,695	0	55,49	0	0	54,638	0	0	24	0	0	0	57,8	45,2	0	0,52	0,48	0
13.06.2025	-	0,563	0	53,74	0	0	52,939	0	0	24	0	0	0	56,9	46,3	0	0,52	0,48	0
14.06.2025	-	0,569	0	53,31	0	0	52,51	0	0	24	0	0	0	57,1	46,3	0	0,52	0,48	0
15.06.2025	-	0,476	0	52,02	0	0	51,258	0	0	24	0	0	0	56,4	47,1	0	0,52	0,48	0
16.06.2025	-	0,604	0	52,96	0	0	52,164	0	0	24	0	0	0	57,2	45,6	0	0,51	0,47	0
17.06.2025	-	0,714	0	55,13	0	0	54,274	0	0	24	0	0	0	58,2	45,2	0	0,52	0,48	0
18.06.2025	-	0,323	0	32,58	0	0	32,115	0	0	14	10	0	33286	55,5	42,6	0	0,37	0,34	0
19.06.2025	-	0,629	0	55,35	0	0	54,523	0	0	24	0	0	0	57	45,6	0	0,5	0,47	0
20.06.2025	-	0,741	0	54,88	0	0	54,01	0	0	24	0	0	0	58,8	45,2	0	0,51	0,47	0
Итого:	-	21,485	0	1534,45	0	0	1509,893	0	0	638	10	-	-	58,51	45,05	0	0,51	0,47	0

Общее время работы системы 648 час.

Период нормальной работы системы 638 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
24.05.2025	1,902	103,81	0	0	102,008	0	0	36,07	336	2,27	0
20.06.2025	23,385	1638,259	0	0	1611,902	0	0	674,07	974	12,27	10

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения