

#10161#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Лицей 35 им. Буткова В.В., МАОУ
Адрес потребителя Баграмяна 34, Калининград
Номер абонента 4713
Порядковый номер 8218
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 10990
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,366	0	47,79	0	0	46,976	0	0	24	0	0	0	61	53,4	0	0,49	0,45	0	-
22.06.2022	0,363	0	47,79	0	0	46,977	0	0	24	0	0	0	61	53,4	0	0,49	0,45	0	-
23.06.2022	0,368	0	46,9	0	0	46,098	0	0	24	0	0	0	61,2	53,3	0	0,5	0,45	0	-
24.06.2022	0,354	0	46,3	0	0	45,508	0	0	24	0	0	0	61,2	53,5	0	0,5	0,45	0	-
25.06.2022	0,325	0	45,55	0	0	44,774	0	0	24	0	0	0	61	53,8	0	0,5	0,45	0	-
26.06.2022	0,272	0	43,54	0	0	42,808	0	0	24	0	0	0	60,7	54,3	0	0,5	0,45	0	-
27.06.2022	0,335	0	46,25	0	0	45,464	0	0	24	0	0	0	61	53,7	0	0,5	0,45	0	-
28.06.2022	0,339	0	46,31	0	0	45,521	0	0	24	0	0	0	61	53,7	0	0,5	0,45	0	-
29.06.2022	0,101	0	17,43	0	0	17,138	0	0	9	15	0	33286	60,4	48,4	0	0,28	0,27	0	-
30.06.2022	0,078	0	17,05	0	0	16,989	0	0	19	5	0	33286	30	27,4	0	0,16	0,17	0	-
01.07.2022	0,111	0	21,22	0	0	21,15	0	0	24	0	0	0	28,9	23,6	0	0,16	0,17	0	-
02.07.2022	0,065	0	20,82	0	0	20,767	0	0	24	0	0	2	26,1	23	0	0,16	0,17	0	-
03.07.2022	0,041	0	20,54	0	0	20,498	0	0	24	0	0	2	24,2	22,2	0	0,16	0,17	0	-
04.07.2022	0,029	0	20,33	0	0	20,294	0	0	24	0	0	2	23,1	21,7	0	0,16	0,16	0	-
05.07.2022	0,015	0	13,51	0	0	13,488	0	0	16,02	7,98	786433	32770	22,5	21,4	0	0,27	0,21	0	-
06.07.2022	0,017	0	20,37	0	0	20,339	0	0	24	0	0	2	22,1	21,3	0	0,16	0,16	0	-
07.07.2022	0,016	0	20,34	0	0	20,311	0	0	24	0	0	2	21,8	21	0	0,15	0,16	0	-
08.07.2022	0,014	0	19,91	0	0	19,884	0	0	24	0	0	2	21,4	20,7	0	0,29	0,29	0	-
09.07.2022	0,011	0	18,96	0	0	18,939	0	0	24	0	0	2	21	20,4	0	0,43	0,44	0	-
10.07.2022	0,001	0	10,15	0	0	10,139	0	0	13	11	0	33286	20,8	20,7	0	0,39	0,39	0	-
11.07.2022	0,002	0	9,77	0	0	9,76	0	0	12	12	0	33286	20,2	20	0	0,25	0,26	0	-
12.07.2022	0,02	0	38,73	0	0	38,639	0	0	10	14	0	33286	25,8	21,3	0	0,45	0,44	0	-
13.07.2022	0,3	0	51,51	0	0	50,71	0	0	24	0	0	2	57,9	53,5	0	0,53	0,45	0	-
14.07.2022	0,295	0	42,55	0	0	41,825	0	0	24	0	0	0	61,1	54,1	0	0,53	0,44	0	-
15.07.2022	0,292	0	44,3	0	0	43,553	0	0	24	0	0	0	60,8	54,1	0	0,52	0,45	0	-
16.07.2022	0,28	0	44,63	0	0	43,884	0	0	24	0	0	0	60,5	54,2	0	0,53	0,45	0	-
17.07.2022	0,278	0	44,11	0	0	43,371	0	0	24	0	0	0	60,6	54,2	0	0,52	0,45	0	-
18.07.2022	0,283	0	44,28	0	0	43,537	0	0	24	0	0	0	60,6	54,1	0	0,52	0,45	0	-
19.07.2022	0,209	0	41,93	0	0	41,234	0	0	24	0	0	2	60,3	55,3	0	0,54	0,46	0	-
20.07.2022	0,131	0	40,64	0	0	39,977	0	0	24	0	0	2	59,7	56,5	0	0,51	0,45	0	-
Итого:	5,311	0	993,51	0	0	980,552	0	0	655,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,311																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 655,02

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.06.2022	2610,713	279997,594	0	0	273343,219	0	0	31667,1	768	697,75	0
20.07.2022	2616,023	280991,094	0	0	274323,75	0	0	32322,12	1423,02	762,73	64,98

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 11:17:59