

#10169#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Лицей 35 им. Буткова В.В., МАОУ
Адрес потребителя Баграмяна 34, Калининград
Номер абонента 4713
Порядковый номер 8218
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 10990
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,36	0	32,36	0	0	31,89	0	0	24	0	0	0	56,2	44,9	0	0,51	0,46	0	-
22.06.2023	0,368	0	32,08	0	0	31,609	0	0	24	0	0	0	56,4	44,9	0	0,5	0,46	0	-
23.06.2023	0,335	0	32,08	0	0	31,616	0	0	24	0	0	0	56	45,5	0	0,51	0,46	0	-
24.06.2023	0,331	0	31,33	0	0	30,877	0	0	24	0	0	0	56	45,3	0	0,5	0,45	0	-
25.06.2023	0,258	0	35,87	0	0	35,399	0	0	24	0	0	518	53,2	46,1	0	0,5	0,46	0	-
26.06.2023	0,259	0	32,86	0	0	32,419	0	0	24	0	0	0	53,9	45,9	0	0,51	0,46	0	-
27.06.2023	0,326	0	34,14	0	0	33,664	0	0	24	0	0	0	55	45,3	0	0,51	0,45	0	-
28.06.2023	0,104	0	11,58	0	0	11,42	0	0	9	15	0	33286	54,7	40,9	0	0,38	0,38	0	-
29.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	33286	29,7	30,8	0	0,27	0,28	0	-
30.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	33286	25	26,1	0	0,11	0,12	0	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	33286	22,8	23,7	0	0,11	0,12	0	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	33286	21,7	22,4	0	0,11	0,12	0	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	33286	21,4	21,9	0	0,11	0,12	0	-
04.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	33286	21,4	22	0	0,13	0,14	0	-
05.07.2023	0,008	0	9,53	0	0	9,516	0	0	10	14	0	33286	22,3	22	0	0,42	0,43	0	-
06.07.2023	0,082	0	64,03	0	0	63,759	0	0	24	0	0	518	31,3	28	0	0,46	0,45	0	-
07.07.2023	0,118	0	17,45	0	0	17,245	0	0	21	3	786432	33286	50,1	39,4	0	0,51	0,45	0	-
08.07.2023	0	0	1,82	0	0	1,812	0	0	4	20	0	33286	33,2	29,7	0	0,51	0,45	0	-
09.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	33286	24,1	24,6	0	0,5	0,44	0	-
10.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786432	33286	22	22,3	0	0,5	0,44	0	-
11.07.2023	0,002	0	7,92	0	0	7,911	0	0	10	14	786432	33286	21,2	21,1	0	0,47	0,44	0	-
12.07.2023	0,005	0	16,79	0	0	16,773	0	0	21	3	0	33286	20,7	20,5	0	0,51	0,45	0	-
13.07.2023	0,013	0	19,33	0	0	19,31	0	0	24	0	0	2	20,8	20,2	0	0,51	0,45	0	-
14.07.2023	0,013	0	19,43	0	0	19,411	0	0	24	0	0	2	20,6	19,9	0	0,51	0,45	0	-
15.07.2023	0,013	0	19,47	0	0	19,452	0	0	24	0	0	2	20,3	19,7	0	0,51	0,45	0	-
16.07.2023	0,022	0	19,52	0	0	19,498	0	0	24	0	0	2	21,1	20	0	0,51	0,45	0	-
17.07.2023	0,022	0	19,53	0	0	19,507	0	0	24	0	0	2	21,4	20,2	0	0,51	0,45	0	-
18.07.2023	0,019	0	19,52	0	0	19,498	0	0	24	0	0	2	21,2	20,2	0	0,51	0,45	0	-
19.07.2023	0,011	0	19,51	0	0	19,493	0	0	24	0	0	2	20	19,5	0	0,5	0,45	0	-
20.07.2023	0,004	0	15,46	0	0	15,448	0	0	19	5	0	33286	19,5	19,2	0	0,5	0,46	0	-
Итого:	2,673	0	511,61	0	0	507,527	0	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,673																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 454

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.06.2023	3312,122	312768,438	0	0	305379,812	0	0	40356,28	768	768,57	0
20.07.2023	3314,797	313280,062	0	0	305887,344	0	0	40810,28	1222	1034,57	266

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 9:49:29