

#28672#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.07.2023 по 19.08.2023

Потребитель Лицей 35 им. Буткова В.В., МАОУ  
Адрес потребителя Баграмяна 34, Калининград  
Номер абонента 4713  
Порядковый номер 8218  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 10990  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,008	0	19,52	0	0	19,505	0	0	24	0	0	2	19,5	19,1	0	0,51	0,46	0	-
22.07.2023	0,006	0	19,51	0	0	19,496	0	0	24	0	0	2	19,2	18,9	0	0,51	0,46	0	-
23.07.2023	0,004	0	19,52	0	0	19,507	0	0	24	0	0	2	18,9	18,7	0	0,51	0,46	0	-
24.07.2023	0,008	0	19,53	0	0	19,516	0	0	24	0	0	2	19	18,6	0	0,51	0,46	0	-
25.07.2023	0,015	0	19,52	0	0	19,505	0	0	24	0	0	2	19,6	18,8	0	0,51	0,46	0	-
26.07.2023	0,014	0	19,5	0	0	19,485	0	0	24	0	0	2	19,4	18,7	0	0,5	0,46	0	-
27.07.2023	0,013	0	19,51	0	0	19,496	0	0	24	0	0	2	19,1	18,4	0	0,51	0,46	0	-
28.07.2023	0,012	0	19,5	0	0	19,487	0	0	24	0	0	2	18,8	18,2	0	0,51	0,46	0	-
29.07.2023	0,013	0	19,52	0	0	19,507	0	0	24	0	0	2	18,8	18,2	0	0,51	0,46	0	-
30.07.2023	0,019	0	19,54	0	0	19,525	0	0	24	0	0	2	19,6	18,6	0	0,51	0,46	0	-
31.07.2023	0,018	0	19,54	0	0	19,525	0	0	24	0	0	2	19,7	18,8	0	0,51	0,46	0	-
01.08.2023	0,018	0	19,53	0	0	19,514	0	0	24	0	0	2	19,8	18,9	0	0,51	0,46	0	-
02.08.2023	0,016	0	19,52	0	0	19,504	0	0	24	0	0	2	19,7	18,9	0	0,5	0,46	0	-
03.08.2023	0,016	0	19,53	0	0	19,514	0	0	24	0	0	2	19,9	19,1	0	0,5	0,46	0	-
04.08.2023	0,017	0	19,53	0	0	19,513	0	0	24	0	0	2	20,1	19,2	0	0,5	0,47	0	-
05.08.2023	0,016	0	19,53	0	0	19,514	0	0	24	0	0	2	20	19,2	0	0,5	0,47	0	-
06.08.2023	0,016	0	19,55	0	0	19,533	0	0	24	0	0	2	20,1	19,3	0	0,5	0,47	0	-
07.08.2023	0,019	0	19,53	0	0	19,511	0	0	24	0	0	2	20,5	19,5	0	0,49	0,47	0	-
08.08.2023	0,016	0	19,52	0	0	19,504	0	0	24	0	0	2	19,8	19	0	0,49	0,47	0	-
09.08.2023	0,013	0	19,5	0	0	19,486	0	0	24	0	0	2	19	18,4	0	0,49	0,47	0	-
10.08.2023	0,009	0	19,49	0	0	19,478	0	0	24	0	0	2	18,3	17,8	0	0,48	0,47	0	-
11.08.2023	0,01	0	19,49	0	0	19,478	0	0	24	0	0	2	18,1	17,6	0	0,48	0,47	0	-
12.08.2023	0,015	0	19,49	0	0	19,478	0	0	24	0	0	2	18,4	17,7	0	0,48	0,47	0	-
13.08.2023	0,019	0	19,52	0	0	19,506	0	0	24	0	0	2	19,2	18,2	0	0,49	0,47	0	-
14.08.2023	0,02	0	19,51	0	0	19,495	0	0	24	0	0	2	19,3	18,3	0	0,49	0,47	0	-
15.08.2023	0,022	0	19,55	0	0	19,533	0	0	24	0	0	2	20	18,9	0	0,49	0,46	0	-
16.08.2023	0,024	0	19,55	0	0	19,531	0	0	24	0	0	2	20,6	19,4	0	0,5	0,46	0	-
17.08.2023	0,021	0	19,55	0	0	19,529	0	0	24	0	0	2	20,9	19,8	0	0,5	0,46	0	-
18.08.2023	0,021	0	19,57	0	0	19,547	0	0	24	0	0	2	21,3	20,2	0	0,5	0,46	0	-
19.08.2023	0,024	0	19,58	0	0	19,554	0	0	24	0	0	2	21,9	20,7	0	0,5	0,46	0	-
Итого:	0,462	0	585,75	0	0	585,276	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,462																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.07.2023	3314,797	313280,062	0	0	305887,344	0	0	40810,28	478	1034,57	266
19.08.2023	3315,259	313865,812	0	0	306472,625	0	0	41530,28	1222	1034,57	266

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.08.2023 7:51:43