

#116585#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Куйбышева 91, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 8675
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19077322
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2025 | 0,747 | 0 | 53,641 | 0 | 0 | 52,935 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,2 | 49,8 | 0,38 | 0,39 | - |
| 22.01.2025 | 0,726 | 0 | 53,533 | 0 | 0 | 52,852 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,4 | 49,1 | 0,38 | 0,39 | - |
| 23.01.2025 | 0,764 | 0 | 53,576 | 0 | 0 | 52,854 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 50,4 | 0,38 | 0,39 | - |
| 24.01.2025 | 0,653 | 0 | 53,428 | 0 | 0 | 52,814 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,7 | 46,7 | 0,38 | 0,39 | - |
| 25.01.2025 | 0,582 | 0 | 53,255 | 0 | 0 | 52,705 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,2 | 44,6 | 0,38 | 0,39 | - |
| 26.01.2025 | 0,496 | 0 | 53,211 | 0 | 0 | 52,751 | 0 | 0 | 24 | 0 | 43,4 | 41,2 | 0,38 | 0,39 | - |
| 27.01.2025 | 0,51 | 0 | 53,296 | 0 | 0 | 52,816 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,1 | 41,8 | 0,38 | 0,39 | - |
| 28.01.2025 | 0,477 | 0 | 53,207 | 0 | 0 | 52,754 | 0 | 0 | 24 | 0 | 43 | 40,8 | 0,38 | 0,39 | - |
| 29.01.2025 | 0,455 | 0 | 53,228 | 0 | 0 | 52,791 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42,3 | 40,2 | 0,38 | 0,39 | - |
| 30.01.2025 | 0,466 | 0 | 53,21 | 0 | 0 | 52,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42,7 | 40,6 | 0,38 | 0,39 | - |
| 31.01.2025 | 0,505 | 0 | 53,478 | 0 | 0 | 53,004 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44 | 41,7 | 0,38 | 0,39 | - |
| 01.02.2025 | 0,628 | 0 | 53,424 | 0 | 0 | 52,832 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,9 | 46,1 | 0,38 | 0,39 | - |
| 02.02.2025 | 0,663 | 0 | 53,519 | 0 | 0 | 52,891 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,3 | 47,3 | 0,38 | 0,39 | - |
| 03.02.2025 | 0,698 | 0 | 53,958 | 0 | 0 | 53,298 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,4 | 48,3 | 0,38 | 0,39 | - |
| 04.02.2025 | 0,65 | 0 | 53,975 | 0 | 0 | 53,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,6 | 46,7 | 0,38 | 0,39 | - |
| 05.02.2025 | 0,658 | 0 | 54,01 | 0 | 0 | 53,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,7 | 46,8 | 0,38 | 0,39 | - |
| 06.02.2025 | 0,594 | 0 | 53,88 | 0 | 0 | 53,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,4 | 44,7 | 0,38 | 0,39 | - |
| 07.02.2025 | 0,663 | 0 | 54,218 | 0 | 0 | 53,593 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,8 | 46,8 | 0,38 | 0,39 | - |
| 08.02.2025 | 0,842 | 0 | 54,288 | 0 | 0 | 53,485 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,5 | 52,7 | 0,38 | 0,39 | - |
| 09.02.2025 | 0,901 | 0 | 54,257 | 0 | 0 | 53,394 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 54,6 | 0,38 | 0,39 | - |
| 10.02.2025 | 0,961 | 0 | 54,267 | 0 | 0 | 53,347 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 56,4 | 0,39 | 0,39 | - |
| 11.02.2025 | 1,01 | 0 | 54,21 | 0 | 0 | 53,254 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 57,4 | 0,39 | 0,39 | - |
| 12.02.2025 | 1,003 | 0 | 54,228 | 0 | 0 | 53,277 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 57,3 | 0,38 | 0,39 | - |
| 13.02.2025 | 0,935 | 0 | 55,056 | 0 | 0 | 54,156 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 55,4 | 0,38 | 0,39 | - |
| 14.02.2025 | 0,874 | 0 | 54,748 | 0 | 0 | 53,918 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 53,3 | 0,38 | 0,39 | - |
| 15.02.2025 | 0,86 | 0 | 54,228 | 0 | 0 | 53,422 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 52,8 | 0,38 | 0,39 | - |
| 16.02.2025 | 0,887 | 0 | 54,216 | 0 | 0 | 53,385 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 53,6 | 0,38 | 0,39 | - |
| 17.02.2025 | 0,872 | 0 | 53,936 | 0 | 0 | 53,118 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 53,3 | 0,38 | 0,39 | - |
| 18.02.2025 | 0,788 | 0 | 53,988 | 0 | 0 | 53,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,2 | 50,7 | 0,38 | 0,39 | - |
| 19.02.2025 | 0,769 | 0 | 54,016 | 0 | 0 | 53,305 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,2 | 49,7 | 0,38 | 0,39 | - |
| 20.02.2025 | 0,853 | 0 | 53,487 | 0 | 0 | 52,689 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 52,8 | 0,38 | 0,39 | - |
| Итого: | 22,49 | 0 | 1668,972 | 0 | 0 | 1647,727 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 5,372 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.01.2025 | 179,262 | 15584,591 | 0 | 0 | 15418,116 | 0 | 0 | 13358 | 0 |
| 20.02.2025 | 201,752 | 17253,562 | 0 | 0 | 17065,843 | 0 | 0 | 14102 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:38:29