

#296826#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Куйбышева 91, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 8675
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19077322
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,416	0	24,56	0	0	24,339	0	0	24	0	44,2	40,1	0,39	0,38	-
22.03.2026	0,396	0	24,65	0	0	24,441	0	0	24	0	43	39,2	0,39	0,38	-
23.03.2026	0,374	0	24,726	0	0	24,523	0	0	24	0	42,2	38,6	0,39	0,38	-
24.03.2026	0,371	0	24,703	0	0	24,501	0	0	24	0	42,2	38,6	0,39	0,38	-
25.03.2026	0,364	0	24,784	0	0	24,582	0	0	24	0	42,2	38,7	0,39	0,38	-
26.03.2026	0,365	0	24,687	0	0	24,485	0	0	24	0	42,3	38,7	0,39	0,38	-
27.03.2026	0,402	0	24,79	0	0	24,573	0	0	24	0	43,7	39,8	0,39	0,38	-
28.03.2026	0,413	0	24,924	0	0	24,697	0	0	24	0	44,4	40,4	0,39	0,38	-
29.03.2026	0,374	0	24,756	0	0	24,552	0	0	24	0	42,4	38,8	0,39	0,38	-
30.03.2026	0,378	0	24,796	0	0	24,587	0	0	24	0	42,9	39,2	0,39	0,38	-
31.03.2026	0,386	0	24,891	0	0	24,68	0	0	24	0	43	39,3	0,39	0,38	-
01.04.2026	0,419	0	24,862	0	0	24,631	0	0	24	0	44,8	40,8	0,39	0,38	-
02.04.2026	0,415	0	24,913	0	0	24,68	0	0	24	0	44,9	40,9	0,39	0,38	-
03.04.2026	0,385	0	24,934	0	0	24,719	0	0	24	0	43,4	39,6	0,39	0,38	-
04.04.2026	0,398	0	24,827	0	0	24,607	0	0	24	0	43,9	40	0,39	0,38	-
05.04.2026	0,382	0	24,833	0	0	24,625	0	0	24	0	42,8	39,1	0,39	0,38	-
06.04.2026	0,378	0	24,897	0	0	24,692	0	0	24	0	42,4	38,7	0,39	0,38	-
07.04.2026	0,444	0	24,868	0	0	24,634	0	0	24	0	45,2	40,9	0,39	0,38	-
08.04.2026	0,509	0	25,032	0	0	24,761	0	0	24	0	48,3	43,4	0,39	0,38	-
09.04.2026	0,499	0	25,124	0	0	24,857	0	0	24	0	47,8	43	0,39	0,38	-
10.04.2026	0,442	0	24,887	0	0	24,652	0	0	24	0	45,2	40,9	0,39	0,38	-
11.04.2026	0,397	0	24,872	0	0	24,657	0	0	24	0	43,4	39,5	0,39	0,38	-
12.04.2026	0,373	0	24,896	0	0	24,691	0	0	24	0	42,5	38,9	0,39	0,38	-
13.04.2026	0,36	0	24,785	0	0	24,583	0	0	24	0	42,3	38,8	0,39	0,38	-
14.04.2026	0,357	0	24,815	0	0	24,615	0	0	24	0	42,2	38,7	0,39	0,38	-
15.04.2026	0,348	0	24,882	0	0	24,681	0	0	24	0	42	38,6	0,39	0,38	-
16.04.2026	0,364	0	24,727	0	0	24,521	0	0	24	0	42,8	39,2	0,39	0,38	-
17.04.2026	0,37	0	24,773	0	0	24,562	0	0	24	0	43,1	39,5	0,39	0,38	-
18.04.2026	0,358	0	24,856	0	0	24,651	0	0	24	0	42,5	39,1	0,39	0,38	-
19.04.2026	0,348	0	24,755	0	0	24,551	0	0	24	0	42,5	39,1	0,39	0,38	-
20.04.2026	0,349	0	24,788	0	0	24,584	0	0	24	0	42,5	39,1	0,39	0,38	-
Итого:	12,134	0	769,593	0	0	762,914	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,898														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	327,619	24730,893	0	0	24460,854	0	0	23534	0
20.04.2026	339,751	25500,487	0	0	25223,767	0	0	24278	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 8:39:34