

# #10152#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Адрес потребителя Куйбышева 91, Калининград  
Номер абонента 5192  
Порядковый номер 8675  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 19077322  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	0,483	0	32,145	0	0	31,872	0	0	24	0	0	0	42,9	39,3	0,33	0,32	9,9
22.04.2021	0,488	0	31,983	0	0	31,715	0	0	24	0	0	0	42,8	39,1	0,33	0,32	8,6
23.04.2021	0,598	0	32,248	0	0	31,933	0	0	24	0	0	0	45,8	41,3	0,33	0,32	4,6
24.04.2021	0,583	0	32,206	0	0	31,904	0	0	24	0	0	0	45	40,6	0,33	0,32	4,6
25.04.2021	0,605	0	32,089	0	0	31,775	0	0	24	0	0	0	45,9	41,3	0,33	0,32	4
26.04.2021	0,708	0	32,34	0	0	31,988	0	0	24	0	0	0	48,3	43	0,34	0,33	3,7
27.04.2021	0,666	0	32,284	0	0	31,949	0	0	24	0	0	0	47,3	42,3	0,33	0,32	2,9
28.04.2021	0,614	0	32,081	0	0	31,776	0	0	24	0	0	0	45,3	40,7	0,33	0,32	4,1
29.04.2021	0,521	0	32,127	0	0	31,86	0	0	24	0	0	0	42,6	38,7	0,33	0,31	6,7
30.04.2021	0,278	0	17,492	0	0	17,348	0	0	24	0	0	0	42,2	38,4	0,23	0,22	9,3
Итого:	5,544	0	306,995	0	0	304,12	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,324																

Общее время работы системы, ч 240

Период нормальной работы системы, ч 240

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	272,43	13614,221	0	0	13465,141	0	0	13116	0
30.04.2021	277,973	13921,214	0	0	13769,262	0	0	13356	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.05.2021 13:59:34