

#99034#

Отчёт по теплопотреблению за период с 08.10.2024 по 20.10.2024

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Адрес потребителя Куйбышева 91, Калининград  
Номер абонента 5192  
Порядковый номер 8675  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 19077322  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
09.10.2024	0,217	0	23,998	0	0	23,8	0	0	24	0	42,4	40,3	0,22	0,23	-
10.10.2024	0,434	0	52,806	0	0	52,364	0	0	24	0	42,6	40,7	0,38	0,39	-
11.10.2024	0,418	0	52,562	0	0	52,132	0	0	24	0	42,3	40,4	0,38	0,39	-
12.10.2024	0,427	0	52,799	0	0	52,354	0	0	24	0	42,7	40,8	0,38	0,39	-
13.10.2024	0,422	0	52,949	0	0	52,514	0	0	24	0	42,3	40,4	0,38	0,39	-
14.10.2024	0,438	0	52,933	0	0	52,493	0	0	24	0	42,7	40,7	0,38	0,39	-
15.10.2024	0,436	0	52,89	0	0	52,452	0	0	24	0	42,5	40,5	0,38	0,39	-
16.10.2024	0,442	0	53,046	0	0	52,606	0	0	24	0	42,6	40,5	0,38	0,39	-
17.10.2024	0,449	0	53,068	0	0	52,622	0	0	24	0	42,8	40,8	0,38	0,39	-
18.10.2024	0,44	0	53,1	0	0	52,661	0	0	24	0	42,6	40,6	0,38	0,39	-
19.10.2024	0,438	0	53,239	0	0	52,8	0	0	24	0	42,5	40,5	0,38	0,39	-
20.10.2024	0,445	0	53,342	0	0	52,894	0	0	24	0	42,8	40,8	0,38	0,39	-
Итого:	5,006	0	606,732	0	0	601,692	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,196														

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
08.10.2024	120,313	10070,506	0	0	9960,384	0	0	10862	0
20.10.2024	125,321	10677,237	0	0	10562,075	0	0	11150	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2024 13:30:12