

#125682#

Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 23.03.25 по 23.04.25 (ВКТ-9.2.1 зав. №00003602)

Шевцовой,56

ТСЖ Шевцовой-56

Среднесуточные значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tdf, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.03.25	2.9	2,281	261,215	0,000	0,000	264,388	0,000	0,000	50,64	41,93	8,71	0,132	0,037	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
24.03.25	2.9	2,437	262,342	0,000	0,000	265,763	0,000	0,000	52,32	43,03	9,29	0,018	0,037	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
25.03.25	2.9	2,579	263,121	0,000	0,000	266,750	0,000	0,000	53,82	44,02	9,80	0,036	0,034	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
26.03.25	2.9	2,462	263,074	0,000	0,000	266,575	0,000	0,000	52,92	43,58	9,34	0,088	0,037	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
27.03.25	2.9	2,468	262,770	0,000	0,000	266,270	0,000	0,000	52,89	43,51	9,38	0,034	0,034	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
28.03.25	2.9	2,268	262,168	0,000	0,000	265,463	0,000	0,000	51,43	42,80	8,63	0,120	0,037	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
29.03.25	2.9	2,309	262,592	0,000	0,000	265,958	0,000	0,000	51,91	43,12	8,79	0,049	0,032	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
30.03.25	2.9	2,401	262,779	0,000	0,000	266,285	0,000	0,000	52,92	43,79	9,13	0,024	0,034	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
31.03.25	2.9	2,418	262,650	0,000	0,000	266,145	0,000	0,000	52,88	43,67	9,21	0,043	0,037	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
01.04.25	2.9	2,417	262,397	0,000	0,000	265,818	0,000	0,000	52,41	43,21	9,20	0,111	0,037	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
02.04.25	2.9	2,404	262,669	0,000	0,000	266,143	0,000	0,000	52,74	43,60	9,14	0,067	0,037	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
03.04.25	2.9	2,171	262,425	0,000	0,000	265,675	0,000	0,000	51,08	42,83	8,25	0,147	0,037	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
04.04.25	2.9	2,062	261,831	0,000	0,000	264,828	0,000	0,000	49,23	41,38	7,85	0,119	0,036	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
05.04.25	2.9	2,333	262,791	0,000	0,000	266,128	0,000	0,000	51,64	42,76	8,88	0,004	0,030	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
06.04.25	2.9	2,563	263,442	0,000	0,000	267,035	0,000	0,000	53,50	43,76	9,74	0,022	0,026	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
07.04.25	2.9	2,560	263,423	0,000	0,000	266,985	0,000	0,000	53,39	43,69	9,70	0,145	0,028	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
08.04.25	2.9	2,436	262,843	0,000	0,000	266,218	0,000	0,000	52,01	42,75	9,26	0,095	0,037	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
09.04.25	2.9	2,480	262,984	0,000	0,000	266,450	0,000	0,000	52,63	43,20	9,43	0,069	0,037	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
10.04.25	2.9	2,344	262,271	0,000	0,000	265,505	0,000	0,000	50,87	41,93	8,94	0,150	0,037	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
11.04.25	2.9	2,521	263,589	0,000	0,000	267,138	0,000	0,000	53,16	43,60	9,56	0,022	0,037	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
12.04.25	2.9	2,408	263,669	0,000	0,000	267,098	0,000	0,000	52,33	43,21	9,12	0,095	0,037	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
13.04.25	2.9	2,244	264,046	0,000	0,000	267,418	0,000	0,000	51,78	43,28	8,50	0,003	0,016	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
14.04.25	2.9	1,362	165,020	0,000	0,000	167,155	0,000	0,000	52,11	41,00	11,11	0,165	0,031	16:02	07:58	16:02	00:00	00:00	07:58	00:00	00:00	0,I,J	1,2,F
15.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,32	24,84	-0,52	0,430	0,037	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	09:19	14:41	00:00	0,I,J	1,2,F
16.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,36	22,61	-0,25	0,430	0,037	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	17:57	06:03	00:00	0,I,J	1,2,F
17.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,69	23,00	-1,31	0,430	0,037	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0,I,J	1,2,F
18.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,55	23,05	-0,50	0,413	0,037	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0,I,J	1,2,F
19.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,65	23,05	-0,40	0,362	0,037	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0,I,J	1,2,F
20.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,25	22,60	-0,35	0,210	0,037	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0,I,J	1,2,F
21.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,79	22,16	-0,37	0,085	0,037	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0,I,J	1,2,F
22.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,02	21,48	-0,46	0,146	0,037	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0,I,J	1,2,F
23.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,73	21,08	-0,35	0,188	0,037	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0,I,J	1,2,F

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	53,926	5946,111	0,000	0,000	6023,188	0,000	0,000	43,75	37,30	6,45	0,139	0,035	544:02	223:58	544:02	00:00	00:00	203:14	20:44	00:00	0,1,J	1,2,F
Среднее	2.9	1,685	185,816	0,000	0,000	188,225	0,000	0,000	43,75	37,30	6,45	0,139	0,035	17:00	07:00	17:00	00:00	00:00	06:21	00:39	00:00	---	---
На 23.03.25	Не исп.	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
На 23.04.25	2.9	4762,188	477274,156	0,000	0,000	483730,656	0,000	0,000	20,73	21,08	-0,35	0,188	0,037	42322:43	32616:00	42322:43	00:00	00:00	11934:59	20681:06	00:00	0,1,J	1,2,F



Шевцовой,56

Среднесуточные значения параметров теплопотребления

ТСЖ Шевцовой-56

Тепловая система 2. Схема 1.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС	
23.03.25	1.1	0,866	53,443	42,345	0,000	0,000	11,097	54,210	42,783	0,000	0,000	11,427	55,33	47,02	8,31	38,02	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
24.03.25	1.1	0,891	53,223	42,862	0,000	0,000	10,361	54,048	43,334	0,000	0,000	10,714	57,56	48,52	9,04	39,52	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
25.03.25	1.1	0,849	52,515	43,039	0,000	0,000	9,476	53,328	43,512	0,000	0,000	9,816	57,53	48,49	9,04	39,49	0,478	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
26.03.25	1.1	0,832	52,219	43,186	0,000	0,000	9,033	53,033	43,664	0,000	0,000	9,369	57,73	48,66	9,07	39,66	0,478	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
27.03.25	1.1	0,873	52,643	42,665	0,000	0,000	9,978	53,465	43,139	0,000	0,000	10,326	57,79	48,74	9,05	39,74	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
28.03.25	1.1	0,835	51,526	42,700	0,000	0,000	8,826	52,348	43,181	0,000	0,000	9,167	58,43	49,10	9,33	40,10	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
29.03.25	1.1	0,834	51,886	42,788	0,000	0,000	9,098	52,703	43,268	0,000	0,000	9,435	58,04	48,98	9,06	39,98	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
30.03.25	1.1	0,890	53,475	42,645	0,000	0,000	10,830	54,298	43,119	0,000	0,000	11,179	57,34	48,74	8,60	39,74	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
31.03.25	1.1	0,836	52,091	42,811	0,000	0,000	9,280	52,905	43,289	0,000	0,000	9,616	57,80	48,87	8,93	39,87	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
01.04.25	1.1	0,858	52,329	42,622	0,000	0,000	9,707	53,148	43,097	0,000	0,000	10,051	57,86	48,85	9,01	39,85	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
02.04.25	1.1	0,857	52,282	42,574	0,000	0,000	9,708	53,100	43,049	0,000	0,000	10,051	57,85	48,88	8,97	39,88	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
03.04.25	1.1	0,838	51,582	42,550	0,000	0,000	9,031	52,408	43,036	0,000	0,000	9,372	58,55	49,39	9,16	40,39	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
04.04.25	1.1	0,790	50,702	42,558	0,000	0,000	8,144	51,508	43,040	0,000	0,000	8,468	58,33	49,22	9,11	40,22	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
05.04.25	1.1	0,830	51,816	42,149	0,000	0,000	9,667	52,603	42,608	0,000	0,000	9,995	56,94	48,23	8,71	39,23	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
06.04.25	1.1	0,896	53,228	41,529	0,000	0,000	11,699	54,005	41,966	0,000	0,000	12,039	55,83	47,44	8,39	38,44	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
07.04.25	1.1	0,851	51,234	41,452	0,000	0,000	9,782	52,018	41,899	0,000	0,000	10,119	57,18	48,02	9,16	39,02	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
08.04.25	1.1	0,831	50,827	41,365	0,000	0,000	9,462	51,603	41,811	0,000	0,000	9,792	57,10	48,02	9,08	39,02	0,477	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
09.04.25	1.1	0,859	51,286	41,251	0,000	0,000	10,035	52,068	41,694	0,000	0,000	10,374	57,06	47,93	9,13	38,93	0,476	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
10.04.25	1.1	0,744	43,713	36,340	0,000	0,000	7,373	44,433	36,755	0,000	0,000	7,678	59,39	49,18	10,21	40,18	0,468	0,242	23:24	00:36	23:24	00:00	00:00	00:00	00:36	00:00	00:00	1,I,J	F
11.04.25	1.1	0,919	51,990	42,747	0,000	0,000	9,242	52,893	43,266	0,000	0,000	9,627	61,13	50,93	10,20	41,93	0,513	0,402	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
12.04.25	1.1	0,938	51,772	42,050	0,000	0,000	9,722	52,673	42,558	0,000	0,000	10,115	61,17	50,91	10,26	41,91	0,500	0,485	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.04.25	1.1	0,930	51,552	41,780	0,000	0,000	9,772	52,453	42,289	0,000	0,000	10,164	61,29	51,23	10,06	42,23	0,497	0,615	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.04.25	1.1	0,879	50,608	41,595	0,000	0,000	9,013	51,493	42,107	0,000	0,000	9,386	61,33	51,49	9,84	42,49	0,526	0,651	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.04.25	1.1	0,646	36,393	30,012	0,000	0,000	6,381	37,018	30,366	0,000	0,000	6,652	60,66	50,11	10,55	41,11	0,458	0,421	17:24	06:36	17:24	00:00	00:00	06:36	00:00	00:00	00:00	I,J	1,2,F
16.04.25	1.1	0,897	50,583	41,304	0,000	0,000	9,279	51,465	41,812	0,000	0,000	9,653	61,18	51,18	10,00	42,18	0,409	0,329	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.04.25	1.1	0,952	51,587	41,082	0,000	0,000	10,505	52,488	41,592	0,000	0,000	10,896	61,25	51,44	9,81	42,44	0,453	0,359	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.04.25	1.1	0,859	49,722	40,989	0,000	0,000	8,733	50,590	41,498	0,000	0,000	9,092	61,22	51,40	9,82	42,40	0,425	0,330	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.04.25	1.1	0,928	51,002	40,774	0,000	0,000	10,228	51,893	41,283	0,000	0,000	10,610	61,17	51,49	9,68	42,49	0,373	0,277	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
20.04.25	1.1	0,874	49,767	40,806	0,000	0,000	8,961	50,635	41,311	0,000	0,000	9,324	61,17	51,22	9,95	42,22	0,390	0,227	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
21.04.25	1.1	0,934	50,670	40,516	0,000	0,000	10,154	51,555	41,018	0,000	0,000	10,537	61,17	51,22	9,95	42,22	0,362	0,170	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
22.04.25	1.1	0,862	49,090	40,457	0,000	0,000	8,633	49,945	40,948	0,000	0,000	8,997	61,07	50,84	10,23	41,84	0,324	0,317	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
23.04.25	1.1	0,921	49,743	40,003	0,000	0,000	9,740	50,610	40,487	0,000	0,000	10,123	61,11	50,77	10,34	41,77	0,373	0,335	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	

Итоговые значения параметров теплопотребления
Тепловая система 2. Схема 1.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	1.1	27,603	1626,497	1323,547	0,000	0,000	302,950	1652,941	1338,784	0,000	0,000	314,157	59,02	49,58	9,44	40,58	0,458	0,358	760:48	07:12	760:48	00:00	00:00	06:36	00:36	00:00	1,1,J	1,2,F
Средне	1.1	0,863	50,828	41,361	0,000	0,000	9,467	51,654	41,837	0,000	0,000	9,817	59,02	49,58	9,44	40,58	0,458	0,358	23:47	00:14	23:47	00:00	00:00	00:12	00:01	00:00	---	---
На 23.03.25	Не исп.	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
На 23.04.25	1.1	2306,147	101716,273	70834,242	0,000	0,000	30906,271	103335,016	71569,852	0,000	0,000	31765,164	61,11	50,77	10,34	41,77	0,373	0,335	61606:51	13332:35	61606:51	00:00	00:00	1695:33	11637:01	00:00	J	

