

#10128#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Шевцовой-56, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 56, Калининград
Номер абонента 5182
Порядковый номер 6990
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3602
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,929	0	43,133	30,181	0	42,47	29,872	0	24	0	0	0	57,7	47,1	0	0,45	0,43	0	4
25.04.2021	0,996	0	44,673	29,787	0	43,999	29,483	0	24	0	0	0	57,2	47,1	0	0,44	0,43	0	3,7
26.04.2021	0,918	0	42,668	29,994	0	42,009	29,686	0	24	0	0	0	57,9	47,2	0	0,45	0,43	0	2,9
27.04.2021	0,845	0	41,058	30,152	0	40,419	29,843	0	24	0	0	0	58,1	47,2	0	0,45	0,43	0	4,1
28.04.2021	0,873	0	42,72	30,897	0	42,056	30,569	0	24	0	0	0	58,1	48	0	0,45	0,43	0	6,7
29.04.2021	0,909	0	45,288	31,89	0	44,598	31,543	0	24	0	0	0	57,4	48,6	0	0,44	0,44	0	9,3
30.04.2021	0,745	0	44,438	32,035	0	43,889	31,747	0	24	0	0	2	51,4	44,2	0	0,42	0,44	0	7
01.05.2021	0,953	0	47,005	31,699	0	46,343	31,379	0	24	0	0	0	55,2	46,8	0	0,43	0,44	0	7,3
02.05.2021	0,863	0	44,82	32,063	0	44,176	31,739	0	24	0	0	0	55,8	46,8	0	0,44	0,44	0	6,2
03.05.2021	0,963	0	47,3	31,424	0	46,657	31,123	0	24	0	0	0	54,1	45,6	0	0,41	0,43	0	5,8
04.05.2021	0,868	0	44,53	31,92	0	43,894	31,606	0	24	0	0	0	55,6	46,2	0	0,46	0,44	0	9,6
05.05.2021	0,885	0	44,528	31,648	0	43,881	31,331	0	24	0	0	0	56	46,6	0	0,44	0,44	0	10,4
06.05.2021	0,878	0	44,32	31,561	0	43,681	31,249	0	24	0	0	0	55,8	46,3	0	0,44	0,44	0	6,9
07.05.2021	0,887	0	44,358	31,36	0	43,714	31,047	0	24	0	0	0	56	46,6	0	0,43	0,44	0	6,9
08.05.2021	0,938	0	45,49	31,186	0	44,838	30,878	0	24	0	0	0	55,6	46,3	0	0,42	0,44	0	6,3
09.05.2021	0,966	0	45,805	31,182	0	45,133	30,866	0	24	0	0	0	56,3	46,9	0	0,43	0,43	0	11,1
10.05.2021	0,989	0	46,65	30,819	0	45,984	30,51	0	24	0	0	0	55,5	46,6	0	0,42	0,43	0	17,8
11.05.2021	0,949	0	45,388	31,101	0	44,711	30,776	0	24	0	0	0	56,8	47,6	0	0,45	0,44	0	19,7
12.05.2021	0,91	0	44,333	31,024	0	43,656	30,69	0	24	0	0	0	57,5	48,4	0	0,46	0,43	0	19,2
13.05.2021	0,848	0	42,805	30,931	0	42,143	30,594	0	24	0	0	0	57,9	48,7	0	0,44	0,44	0	9,9
14.05.2021	0,791	0	41,67	31,127	0	41,025	30,789	0	24	0	0	0	58	48,5	0	0,44	0,43	0	10,6
15.05.2021	0,874	0	43,41	30,841	0	42,746	30,508	0	24	0	0	0	57,6	48,4	0	0,41	0,43	0	10
16.05.2021	0,954	0	45,48	30,414	0	44,811	30,094	0	24	0	0	0	56,4	47,8	0	0,38	0,43	0	12,5
17.05.2021	0,877	0	43,2	30,782	0	42,532	30,448	0	24	0	0	0	57,9	48,5	0	0,42	0,43	0	14,5
18.05.2021	0,835	0	42,145	30,544	0	41,495	30,214	0	24	0	0	0	57,8	48,4	0	0,43	0,43	0	11,4
19.05.2021	0,874	0	42,8	30,385	0	42,138	30,056	0	24	0	0	0	57,9	48,5	0	0,42	0,44	0	10,4
20.05.2021	0,84	0	42,05	30,446	0	41,404	30,123	0	24	0	0	0	57,7	48	0	0,38	0,43	0	-
21.05.2021	0,877	0	42,62	30,362	0	41,96	30,038	0	24	0	0	0	57,9	48,1	0	0,37	0,43	0	14
22.05.2021	0,908	0	43,53	30,199	0	42,868	29,879	0	24	0	0	0	57,4	48	0	0,37	0,43	0	-
23.05.2021	0,856	0	42,583	30,051	0	41,946	29,737	0	24	0	0	0	56,8	47,6	0	0,38	0,43	0	-
Итого:	26,798	0	1320,798	928,005	0	1301,176	918,417	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,798																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	1384,464	61143,461	42973,895	0	60165,988	42534,82	0	37275,47	768	2599,75	0
23.05.2021	1411,261	62464,262	43901,895	0	61467,168	43453,234	0	37995,47	1488	2599,75	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 12:15:57