

#133334#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Шевцовой-56, ТСЖ, УК
Бульвар Л. Шевцовой 56, Калининград
5182

Заводской номер счётчика 3602	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4762,188	4762,188	0
Количество тепловой энергии, система 2	2347,1	2332,921	14.179

Подпись исполнителя



#133333#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 5182
 Порядковый номер 6985
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3602
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TchErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	18,8	19,1	0	0,01	0	0
25.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	19,2	19,5	0	0,01	0	0
26.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	19,6	19,9	0	0,01	0,02	0
27.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	19,7	20	0	0,01	0,02	0
28.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	20,4	20,7	0	0,01	0,01	0
29.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	20,3	20,8	0	0,01	0	0
30.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	19,9	20,3	0	0,01	0,01	0
31.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	20,3	20,7	0	0,01	0,01	0
01.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	20,7	21	0	0,01	0	0
02.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	20,9	21,4	0	0,01	0	0
03.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	21,1	21,4	0	0,01	0	0
04.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	21,2	21,5	0	0,01	0,01	0
05.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	20,7	21	0	0,01	0	0
06.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	20,1	20,4	0	0,01	0	0
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	19,7	19,9	0	0,01	0,01	0
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	19,5	19,7	0	0,01	0,01	0
09.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	17,8	18,4	0	0,01	0,03	0
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	17,5	17,6	0	0,01	0,02	0
11.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	17,5	17,7	0	0,01	0	0
12.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	16,9	17,1	0	0,01	0,01	0
13.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	17,1	17,1	0	0,01	0,02	0
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	17,5	17,5	0	0,01	0	0
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	18	18	0	0,01	0	0
16.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524289	32774	18,6	18,7	0	0,01	0	0
17.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	18,5	18,7	0	0,01	0	0
18.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	19,8	20,1	0	0,01	0	0
19.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	19,8	20,3	0	0,01	0	0
20.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	19,8	20,2	0	0,01	0	0
21.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	20,4	20,7	0	0,01	0	0
22.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	-	-	18,11	18,37	0	0,01	0,01	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 0 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.05.2025	4762,188	483730,656	0	0	477274,156	0	0	42322,72	0	33336	744
23.06.2025	4762,188	483730,656	0	0	477274,156	0	0	42322,72	0	34080	1440

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#132763#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 5182
 Порядковый номер 6990
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3602
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.05.2025	-	0,832	0	45,775	34,199	0	45,144	33,877	0	24	0	786432	0	54,6	45,2	0	0,46	0,35	0
25.05.2025	-	0,8	0	45,488	34,27	0	44,87	33,95	0	24	0	524288	0	54,1	45	0	0,41	0,35	0
26.05.2025	-	0,824	0	45,848	34,204	0	45,218	33,88	0	24	0	524288	0	54,4	45,3	0	0,43	0,35	0
27.05.2025	-	0,823	0	45,338	33,958	0	44,708	33,635	0	24	0	524288	0	54,8	45,4	0	0,46	0,35	0
28.05.2025	-	0,826	0	44,948	33,618	0	44,311	33,291	0	24	0	524288	0	55,4	45,9	0	0,51	0,35	0
29.05.2025	-	0,783	0	42,085	32,282	0	41,458	31,958	0	24	0	786432	0	56,9	46,6	0	0,49	0,35	0
30.05.2025	-	0,713	0	38,883	29,944	0	38,3	29,639	0	22,55	1,45	786434	32768	57	46,9	0	0,43	0,35	0
31.05.2025	-	0,795	0	43,935	34,3	0	43,263	33,941	0	24	0	524288	0	57,6	47,6	0	0,48	0,35	0
01.06.2025	-	0,784	0	43,35	33,567	0	42,699	33,222	0	24	0	524288	0	57	47,1	0	0,45	0,35	0
02.06.2025	-	0,794	0	39,745	28,515	0	39,167	28,234	0	24	0	786432	0	56,1	46,2	0	0,47	0,35	0
03.06.2025	-	0,906	0	45,458	33,294	0	44,756	32,94	0	24	0	786432	0	57,9	48	0	0,49	0,35	0
04.06.2025	-	0,257	0	15,735	13,182	0	15,494	13,046	0	9,6	14,4	786435	32770	57,7	47,2	0	0,42	0,35	0
05.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786435	32770	20,7	20,4	0	0	0,35	0
06.06.2025	-	0	0	0,058	0,039	0	0,057	0,039	0	0,77	23,23	524291	33414	20,5	20,2	0	0,01	0,35	0
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524291	32770	20,2	19,2	0	0,01	0,35	0
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524291	32774	19,6	19	0	0,01	0,35	0
09.06.2025	-	0,001	0	0,115	0,016	0	0,115	0,016	0	0,87	23,13	524291	33286	18,3	17,3	0	0,01	0,35	0
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524288	32774	19	19,9	0	0,01	0,35	0
11.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524288	32774	19	19,7	0	0,01	0,35	0
12.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524288	32774	18,7	19,4	0	0,01	0,35	0
13.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524288	32774	18,5	19,3	0	0,02	0,35	0
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524288	32774	18,7	19,5	0	0,02	0,35	0
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786432	32774	18,8	19,7	0	0,02	0,35	0
16.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524288	32774	19,6	20,2	0	0,02	0,35	0
17.06.2025	-	0,451	0	22,793	13,935	0	22,56	13,846	0	12,33	11,67	524288	32774	46,2	37	0	0,19	0,35	0
18.06.2025	-	0,767	0	36,28	26,312	0	35,73	26,048	0	24	0	524288	0	57,8	46,5	0	0,87	0,35	0
19.06.2025	-	0,786	0	34,79	24,356	0	34,249	24,114	0	24	0	524288	0	58,2	46,3	0	0,54	0,35	0
20.06.2025	-	0,753	0	33,86	24,259	0	33,332	24,021	0	24	0	524288	0	58,3	46,1	0	0,51	0,35	0
21.06.2025	-	0,723	0	33,185	24,132	0	32,668	23,895	0	24	0	524288	0	58,2	46,1	0	0,51	0,35	0
22.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	-	12,618	0	657,669	488,382	0	648,099	483,592	0	382,12	313,88	-	-	38,19	32,65	0	0,27	0,33	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

382,12 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.05.2025	2332,921	104774,609	72692,828	0	103132,977	71945,109	0	62326,85	744	13332,58	0
23.06.2025	2347,1	105500,719	73228,961	0	103848,445	72475,984	0	62756,97	1126,12	13646,47	313,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения