

#145164#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Шевцовой-56, ТСЖ, УК
Бульвар Л. Шевцовой 56, Калининград
5182
6990
ВКТ-9
3602
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,689	0	27,635	18,341	0	27,191	18,161	0	24	0	524288	0	59,1	46,1	0	0,37	0,33	0	-
25.07.2025	0,702	0	27,61	18,219	0	27,167	18,045	0	24	0	786432	0	59,1	45,5	0	0,41	0,34	0	-
26.07.2025	0,678	0	27,185	18,128	0	26,748	17,951	0	24	0	524288	0	59,2	46	0	0,44	0,33	0	-
27.07.2025	0,731	0	28,095	17,956	0	27,642	17,781	0	24	0	524288	0	59,2	45,9	0	0,4	0,32	0	-
28.07.2025	0,682	0	27,03	17,825	0	26,594	17,65	0	24	0	524288	0	59,3	46,1	0	0,4	0,32	0	-
29.07.2025	0,675	0	26,813	17,743	0	26,382	17,572	0	24	0	524288	0	59	45,7	0	0,34	0,34	0	-
30.07.2025	0,674	0	26,608	17,643	0	26,181	17,476	0	24	0	524288	0	59	45,3	0	0,37	0,34	0	-
31.07.2025	0,667	0	26,373	17,512	0	25,951	17,347	0	24	0	524288	0	58,9	45,2	0	0,35	0,34	0	-
01.08.2025	0,627	0	25,44	17,369	0	25,033	17,205	0	24	0	524288	0	59	45,2	0	0,36	0,33	0	-
02.08.2025	0,61	0	25,003	17,24	0	24,605	17,08	0	24	0	786432	0	58,7	44,8	0	0,36	0,35	0	-
03.08.2025	0,739	0	27,535	16,9	0	27,099	16,74	0	24	0	524288	0	58,7	45,3	0	0,42	0,33	0	-
04.08.2025	0,674	0	25,985	16,814	0	25,57	16,656	0	24	0	524288	0	58,9	45,1	0	0,38	0,35	0	-
05.08.2025	0,682	0	26,16	16,625	0	25,748	16,471	0	24	0	524288	0	58,4	44,8	0	0,32	0,35	0	-
06.08.2025	0,641	0	25,298	16,448	0	24,905	16,3	0	24	0	524288	0	57,8	44,2	0	0,24	0,35	0	-
07.08.2025	0,668	0	25,51	16,292	0	25,11	16,146	0	24	0	524288	0	58,3	44,2	0	0,32	0,35	0	-
08.08.2025	0,678	0	25,565	16,199	0	25,164	16,053	0	24	0	524288	0	58,4	44,2	0	0,43	0,35	0	-
09.08.2025	0,665	0	25,268	16,071	0	24,872	15,925	0	24	0	524288	0	58,4	44,3	0	0,47	0,34	0	-
10.08.2025	0,64	0	24,923	15,987	0	24,538	15,844	0	24	0	524288	0	57,8	44,2	0	0,38	0,35	0	-
11.08.2025	0,702	0	25,905	15,827	0	25,501	15,684	0	24	0	524288	0	58,2	44,2	0	0,42	0,35	0	-
12.08.2025	0,447	0	21,09	13,434	0	20,836	13,337	0	20,08	3,92	786432	32774	50	39,6	0	0,35	0,33	0	-
13.08.2025	0,691	0	26,118	15,726	0	25,727	15,588	0	24	0	524288	0	56,9	43,7	0	0,42	0,35	0	-
14.08.2025	0,631	0	24,605	15,576	0	24,235	15,439	0	24	0	524288	0	57,1	43,7	0	0,45	0,35	0	-
15.08.2025	0,599	0	23,893	15,412	0	23,535	15,277	0	24	0	524288	0	57	43,7	0	0,47	0,35	0	-
16.08.2025	0,652	0	25,08	15,243	0	24,708	15,109	0	24	0	524288	0	56,7	43,8	0	0,43	0,35	0	-
17.08.2025	0,649	0	25,035	15,188	0	24,668	15,058	0	24	0	524288	0	56,2	43,2	0	0,3	0,35	0	-
18.08.2025	0,636	0	24,623	15,096	0	24,261	14,967	0	24	0	524288	0	56,3	43,1	0	0,38	0,35	0	-
19.08.2025	0,648	0	24,79	14,984	0	24,429	14,859	0	24	0	524288	0	56	42,7	0	0,34	0,35	0	-
20.08.2025	0,646	0	24,68	14,901	0	24,323	14,779	0	24	0	524288	0	55,9	42,4	0	0,36	0,35	0	-
21.08.2025	0,643	0	24,493	14,803	0	24,138	14,683	0	24	0	524288	0	55,9	42,2	0	0,36	0,35	0	-
22.08.2025	0,649	0	24,675	14,662	0	24,322	14,544	0	24	0	786432	0	55,5	42	0	0,28	0,35	0	-
23.08.2025	0,683	0	25,62	14,552	0	25,263	14,438	0	24	0	786432	0	54,7	41,6	0	0,23	0,35	0	-
Итого:	20,398	0	794,643	504,716	0	782,446	500,165	0	740,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,398																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч740,08

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	2369,076	106423,688	73863,57	0	104756,836	73104,469	0	63476,97	744	13646,47	0
23.08.2025	2389,473	107218,32	74368,281	0	105539,281	73604,625	0	64217,05	1484,08	13650,38	3,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:57:31