

#148601#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Шевцовой-56, ТСЖ, УК  
Бульвар Л. Шевцовой 56, Калининград  
5182  
6990  
ВКТ-9  
3602  
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | TehErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | t3,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | p3,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.08.2025 | 0,773       | 0            | 28,435     | 14,371     | 0          | 28,065  | 14,263  | 0      | 24          | 0          | 786432 | 0      | 52,8      | 40,8      | 0         | 0,28       | 0,35       | 0          | -              |
| 25.08.2025 | 0,171       | 0            | 13,622     | 8,447      | 0          | 13,542  | 8,413   | 0      | 18,55       | 5,45       | 786435 | 32774  | 35,4      | 31        | 0         | 0,14       | 0,35       | 0          | -              |
| 26.08.2025 | 0,003       | 0            | 0,325      | 0,05       | 0          | 0,325   | 0,05    | 0      | 0,42        | 23,58      | 524288 | 32774  | 20,9      | 20,8      | 0         | 0,01       | 0,35       | 0          | -              |
| 27.08.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0      | 0           | 24         | 524288 | 32774  | 19,6      | 20,4      | 0         | 0,01       | 0,35       | 0          | -              |
| 28.08.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0      | 0           | 24         | 524288 | 32774  | 19,5      | 20,4      | 0         | 0,02       | 0,35       | 0          | -              |
| 29.08.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0      | 0           | 24         | 524288 | 32774  | 19,7      | 20,7      | 0         | 0,02       | 0,35       | 0          | -              |
| 30.08.2025 | 0,055       | 0            | 4,923      | 3,87       | 0          | 4,894   | 3,858   | 0      | 4,7         | 19,3       | 524288 | 32774  | 34,9      | 27,6      | 0         | 0,03       | 0,35       | 0          | -              |
| 31.08.2025 | 0,824       | 0            | 33,58      | 19,029     | 0          | 33,163  | 18,889  | 0      | 24          | 0          | 524288 | 0      | 51,7      | 40,3      | 0         | 0,35       | 0,34       | 0          | -              |
| 01.09.2025 | 0,685       | 0            | 29,043     | 18,814     | 0          | 28,649  | 18,664  | 0      | 24          | 0          | 524288 | 0      | 54,3      | 41,9      | 0         | 0,63       | 0,35       | 0          | -              |
| 02.09.2025 | 0,718       | 0            | 29,915     | 18,803     | 0          | 29,507  | 18,649  | 0      | 24          | 0          | 524288 | 0      | 54,4      | 42,4      | 0         | 0,6        | 0,35       | 0          | -              |
| 03.09.2025 | 0,646       | 0            | 28,61      | 18,701     | 0          | 28,233  | 18,553  | 0      | 24          | 0          | 786432 | 2      | 53,4      | 41,7      | 0         | 0,56       | 0,35       | 0          | -              |
| 04.09.2025 | 0,653       | 0            | 28,068     | 18,636     | 0          | 27,675  | 18,481  | 0      | 24          | 0          | 524288 | 0      | 55        | 42,6      | 0         | 0,55       | 0,35       | 0          | -              |
| 05.09.2025 | 0,674       | 0            | 28,165     | 18,442     | 0          | 27,76   | 18,283  | 0      | 24          | 0          | 524288 | 0      | 55,9      | 43,3      | 0         | 0,56       | 0,35       | 0          | -              |
| 06.09.2025 | 0,66        | 0            | 27,808     | 18,375     | 0          | 27,407  | 18,218  | 0      | 24          | 0          | 524288 | 0      | 55,8      | 43,2      | 0         | 0,42       | 0,35       | 0          | -              |
| 07.09.2025 | 0,735       | 0            | 29,81      | 18,211     | 0          | 29,393  | 18,057  | 0      | 24          | 0          | 524288 | 0      | 54,9      | 43        | 0         | 0,39       | 0,35       | 0          | -              |
| 08.09.2025 | 0,675       | 0            | 28,138     | 18,248     | 0          | 27,735  | 18,091  | 0      | 24          | 0          | 524288 | 0      | 55,7      | 43,3      | 0         | 0,52       | 0,35       | 0          | -              |
| 09.09.2025 | 0,701       | 0            | 28,63      | 18,144     | 0          | 28,222  | 17,99   | 0      | 24          | 0          | 524288 | 0      | 55,5      | 43        | 0         | 0,46       | 0,35       | 0          | -              |
| 10.09.2025 | 0,646       | 0            | 27,443     | 18,093     | 0          | 27,054  | 17,942  | 0      | 24          | 0          | 786432 | 0      | 55,3      | 42,7      | 0         | 0,39       | 0,35       | 0          | -              |
| 11.09.2025 | 0,701       | 0            | 28,373     | 17,8       | 0          | 27,968  | 17,652  | 0      | 24          | 0          | 786432 | 0      | 55,4      | 42,7      | 0         | 0,3        | 0,35       | 0          | -              |
| 12.09.2025 | 0,72        | 0            | 28,728     | 17,665     | 0          | 28,319  | 17,519  | 0      | 24          | 0          | 786432 | 0      | 55,2      | 42,5      | 0         | 0,23       | 0,35       | 0          | -              |
| 13.09.2025 | 0,699       | 0            | 28,31      | 17,629     | 0          | 27,911  | 17,485  | 0      | 24          | 0          | 786432 | 0      | 55        | 42,3      | 0         | 0,23       | 0,35       | 0          | -              |
| 14.09.2025 | 0,701       | 0            | 28,708     | 17,542     | 0          | 28,318  | 17,403  | 0      | 24          | 0          | 786432 | 0      | 53,9      | 41,8      | 0         | 0,27       | 0,35       | 0          | -              |
| 15.09.2025 | 0,684       | 0            | 27,555     | 17,457     | 0          | 27,161  | 17,315  | 0      | 24          | 0          | 786432 | 0      | 55,4      | 42,2      | 0         | 0,2        | 0,35       | 0          | -              |
| 16.09.2025 | 0,724       | 0            | 28,138     | 17,341     | 0          | 27,723  | 17,193  | 0      | 24          | 0          | 786432 | 0      | 56,3      | 43,1      | 0         | 0,29       | 0,35       | 0          | -              |
| 17.09.2025 | 0,711       | 0            | 27,91      | 17,258     | 0          | 27,505  | 17,116  | 0      | 24          | 0          | 786432 | 0      | 55,7      | 42,4      | 0         | 0,16       | 0,35       | 0          | -              |
| 18.09.2025 | 0,696       | 0            | 27,678     | 17,17      | 0          | 27,281  | 17,03   | 0      | 24          | 0          | 786432 | 0      | 55,4      | 42,3      | 0         | 0,12       | 0,35       | 0          | -              |
| 19.09.2025 | 0,714       | 0            | 27,818     | 17,06      | 0          | 27,414  | 16,92   | 0      | 24          | 0          | 786432 | 0      | 55,8      | 42,4      | 0         | 0,17       | 0,35       | 0          | -              |
| 20.09.2025 | 0,682       | 0            | 27,028     | 16,98      | 0          | 26,636  | 16,84   | 0      | 24          | 0          | 524288 | 0      | 55,8      | 42,5      | 0         | 0,24       | 0,35       | 0          | -              |
| 21.09.2025 | 0,73        | 0            | 28,09      | 16,849     | 0          | 27,683  | 16,706  | 0      | 24          | 0          | 524288 | 0      | 55,9      | 43        | 0         | 0,37       | 0,35       | 0          | -              |
| 22.09.2025 | 0,718       | 0            | 27,535     | 16,665     | 0          | 27,133  | 16,526  | 0      | 24          | 0          | 786432 | 0      | 56        | 42,7      | 0         | 0,26       | 0,35       | 0          | -              |
| 23.09.2025 | 0,736       | 0            | 27,918     | 16,596     | 0          | 27,513  | 16,46   | 0      | 24          | 0          | 786432 | 0      | 55,8      | 42,4      | 0         | 0,25       | 0,35       | 0          | -              |
| Итого:     | 17,835      | 0            | 730,304    | 454,246    | 0          | 720,189 | 450,566 | 0      | 623,67      | 0          | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 17,835      |              |            |            |            |         |         |        |             |            |        |        |           |           |           |            |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч623,67

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3     | V2, м3    | V3, м3 | M1, т      | M2, т     | M3, т | TNar, ч  | dTNar, ч | Ttn, ч   | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 23.08.2025 | 2389,473 | 107218,32  | 74368,281 | 0      | 105539,281 | 73604,625 | 0     | 64217,05 | 764,08   | 13650,38 | 3,92    |
| 23.09.2025 | 2407,309 | 107948,625 | 74822,523 | 0      | 106259,469 | 74055,195 | 0     | 64840,72 | 1387,75  | 13770,72 | 124,25  |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 16:10:27