

#67517#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель Шевцовой-56, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 56, Калининград
Номер абонента 5182
Порядковый номер 6985
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3602
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 3,121 | 0 | 260,602 | 0 | 0 | 256,705 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44,8 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | - |
| 25.12.2023 | 2,399 | 0 | 257,497 | 0 | 0 | 254,535 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 40,5 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| 26.12.2023 | 2,597 | 0 | 258,362 | 0 | 0 | 255,178 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 41,4 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| 27.12.2023 | 2,844 | 0 | 259,242 | 0 | 0 | 255,723 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,1 | 43 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | - |
| 28.12.2023 | 2,695 | 0 | 252,55 | 0 | 0 | 249,181 | 0 | 0 | 23,42 | 0,58 | 798720 | 32768 | 53,6 | 41,8 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| 29.12.2023 | 2,22 | 0 | 255,977 | 0 | 0 | 253,294 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,7 | 38,9 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| 30.12.2023 | 2,522 | 0 | 257,93 | 0 | 0 | 254,837 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,9 | 41 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | - |
| 31.12.2023 | 2,781 | 0 | 258,937 | 0 | 0 | 255,492 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 42,7 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | - |
| 01.01.2024 | 3,098 | 0 | 260,257 | 0 | 0 | 256,408 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 44,5 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | - |
| 02.01.2024 | 3,712 | 0 | 261,9 | 0 | 0 | 257,279 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 47,7 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | - |
| 03.01.2024 | 4,407 | 0 | 263,77 | 0 | 0 | 258,212 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 51,3 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | - |
| 04.01.2024 | 4,614 | 0 | 263,985 | 0 | 0 | 258,105 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 52,6 | 0 | 0,4 | 0,38 | 0 | - |
| 05.01.2024 | 4,411 | 0 | 263,675 | 0 | 0 | 257,996 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 52,1 | 0 | 0,37 | 0,34 | 0 | - |
| 06.01.2024 | 4,341 | 0 | 263,762 | 0 | 0 | 258,151 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 51,9 | 0 | 0,37 | 0,35 | 0 | - |
| 07.01.2024 | 4,97 | 0 | 264,715 | 0 | 0 | 258,366 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 54,1 | 0 | 0,37 | 0,35 | 0 | - |
| 08.01.2024 | 5,068 | 0 | 264,633 | 0 | 0 | 258,323 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 53,5 | 0 | 0,37 | 0,34 | 0 | - |
| 09.01.2024 | 4,469 | 0 | 262,915 | 0 | 0 | 257,309 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 51,2 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | - |
| 10.01.2024 | 3,163 | 0 | 259,57 | 0 | 0 | 255,772 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,9 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| 11.01.2024 | 2,933 | 0 | 258,727 | 0 | 0 | 255,229 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 42,5 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| 12.01.2024 | 3,341 | 0 | 260,765 | 0 | 0 | 256,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | 45,4 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | - |
| 13.01.2024 | 3,32 | 0 | 260,575 | 0 | 0 | 256,537 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 45 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | - |
| 14.01.2024 | 3,08 | 0 | 259,55 | 0 | 0 | 255,763 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 44,1 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| 15.01.2024 | 3,185 | 0 | 260,11 | 0 | 0 | 256,196 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 44,7 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| 16.01.2024 | 3,9 | 0 | 262,272 | 0 | 0 | 257,435 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | 48,4 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | - |
| 17.01.2024 | 4,325 | 0 | 263,95 | 0 | 0 | 258,447 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 51,2 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | - |
| 18.01.2024 | 3,477 | 0 | 261,047 | 0 | 0 | 256,692 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,3 | 46,7 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| 19.01.2024 | 3,649 | 0 | 261,455 | 0 | 0 | 256,926 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 47,3 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | - |
| 20.01.2024 | 3,312 | 0 | 260,357 | 0 | 0 | 256,268 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | 45,5 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| 21.01.2024 | 3,274 | 0 | 260,267 | 0 | 0 | 256,228 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 45,2 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| 22.01.2024 | 2,884 | 0 | 258,595 | 0 | 0 | 255,064 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 43 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| 23.01.2024 | 2,651 | 0 | 257,737 | 0 | 0 | 254,496 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,1 | 41,7 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| Итого: | 106,763 | 0 | 8075,686 | 0 | 0 | 7942,807 | 0 | 0 | 743,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 106,763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,42

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 23.12.2023 | 3935 | 401498,312 | 0 | 0 | 396128,406 | 0 | 0 | 34868,17 | 743,12 | 28382,55 | 0,88 |
| 23.01.2024 | 4041,762 | 409574 | 0 | 0 | 404071,219 | 0 | 0 | 35611,58 | 1486,53 | 28383,13 | 1,47 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2024 7:48:55