

# #10045#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Детский Сад № 59, МАДОУ  
Адрес потребителя Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")  
Номер абонента 4712  
Порядковый номер 8694  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19085054  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	5,307	0	44,943	0	0	43,81	0	0	24	0	75,3	46,4	0,45	0,33	-1,1
22.03.2021	5,682	0	47,132	0	0	45,983	0	0	24	0	74,1	44,6	0,45	0,33	1,8
23.03.2021	5,004	0	40,772	0	0	39,845	0	0	24	0	71,3	41,4	0,45	0,33	2,6
24.03.2021	5,263	0	46,123	0	0	45,112	0	0	24	0	69,8	42	0,45	0,33	3,9
25.03.2021	4,52	0	39,473	0	0	38,653	0	0	24	0	67,8	39,9	0,45	0,33	4,8
26.03.2021	4,234	0	41,083	0	0	40,246	0	0	24	0	67	41,9	0,45	0,33	6,9
27.03.2021	3,401	0	30,615	0	0	29,995	0	0	24	0	66,8	39,8	0,45	0,33	5,1
28.03.2021	4,317	0	40,158	0	0	39,333	0	0	24	0	67,4	41,2	0,45	0,33	8,7
29.03.2021	4,648	0	40,924	0	0	40,082	0	0	24	0	67,5	39,8	0,45	0,33	5,8
30.03.2021	3,852	0	31,155	0	0	30,515	0	0	24	0	67,4	37,2	0,46	0,33	7,8
31.03.2021	3,616	0	30,152	0	0	29,54	0	0	24	0	66,9	37,7	0,46	0,33	9,8
01.04.2021	4,895	0	44,716	0	0	43,81	0	0	24	0	66,9	40,3	0,45	0,33	8,7
02.04.2021	5,375	0	57,067	0	0	55,884	0	0	24	0	67,7	44,7	0,45	0,33	4,7
03.04.2021	4,352	0	43,492	0	0	42,591	0	0	24	0	67,7	43,3	0,45	0,33	3,8
04.04.2021	4,244	0	46,15	0	0	45,194	0	0	24	0	67,6	45,2	0,45	0,33	3,8
05.04.2021	5,385	0	53,995	0	0	52,864	0	0	24	0	68,1	43,8	0,44	0,34	4,2
06.04.2021	5,457	0	63,788	0	0	62,5	0	0	24	0	66,6	45,8	0,45	0,34	2,7
07.04.2021	5,645	0	56,729	0	0	55,481	0	0	24	0	69,9	45,6	0,45	0,33	2,6
08.04.2021	5,053	0	46,84	0	0	45,822	0	0	24	0	69,6	43,2	0,45	0,33	2,8
09.04.2021	4,647	0	40,653	0	0	39,796	0	0	24	0	68,4	40,5	0,45	0,33	4,3
10.04.2021	3,899	0	37,311	0	0	36,563	0	0	24	0	66,4	41	0,45	0,33	7,2
11.04.2021	2,894	0	28,487	0	0	27,913	0	0	24	0	66,6	41,8	0,46	0,33	4,9
12.04.2021	3,674	0	31,409	0	0	30,783	0	0	24	0	66,3	37,8	0,46	0,33	10,3
13.04.2021	4,769	0	45,576	0	0	44,665	0	0	24	0	66,4	41	0,45	0,33	7,7
14.04.2021	5,064	0	50,758	0	0	49,724	0	0	24	0	67,1	42,8	0,45	0,33	4,7
15.04.2021	4,88	0	47,284	0	0	46,328	0	0	24	0	66,8	41,7	0,45	0,33	4,1
16.04.2021	4,618	0	42,503	0	0	41,647	0	0	24	0	66,7	40,2	0,45	0,33	5,8
17.04.2021	3,134	0	28,854	0	0	28,281	0	0	24	0	66,1	39,7	0,45	0,33	5,6
18.04.2021	2,322	0	20,934	0	0	20,529	0	0	24	0	65,2	38,2	0,46	0,33	8,3
19.04.2021	2,937	0	24,86	0	0	24,369	0	0	24	0	65,9	37,2	0,46	0,33	10,4
20.04.2021	2,951	0	30,581	0	0	30,038	0	0	24	0	62,1	38,6	0,45	0,33	11
Итого:	136,039	0	1274,517	0	0	1247,896	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,492														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2021	1794,203	18991,352	0	1,943	18563,629	0	1,927	11495	2076
20.04.2021	1930,241	20265,868	0	1,943	19811,527	0	1,927	12239	2076

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.04.2021 7:44:33