

# #10030#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель Детский Сад № 59, МАДОУ  
Адрес потребителя Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")  
Номер абонента 4712  
Порядковый номер 8694  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19085054  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2022	4,319	0	50,037	0	0	48,907	0	0	24	0	70,9	49,9	0,44	0,34	2,2
22.03.2022	4,134	0	46,287	0	0	45,243	0	0	24	0	70,9	49,1	0,44	0,34	3,3
23.03.2022	4,44	0	49,917	0	0	48,797	0	0	24	0	70,8	49,1	0,44	0,34	4,9
24.03.2022	4,247	0	48,23	0	0	47,142	0	0	24	0	71	49,5	0,44	0,34	4,2
25.03.2022	4,502	0	50,729	0	0	49,58	0	0	24	0	71	49,4	0,44	0,34	3,9
26.03.2022	3,711	0	45,408	0	0	44,397	0	0	24	0	70,4	50,5	0,44	0,34	7
27.03.2022	3,963	0	47,842	0	0	46,764	0	0	24	0	71	50,7	0,43	0,34	6,2
28.03.2022	4,472	0	50,216	0	0	49,085	0	0	24	0	70,9	49,2	0,44	0,34	5,2
29.03.2022	4,55	0	49,977	0	0	48,843	0	0	24	0	71,2	48,9	0,43	0,34	7
30.03.2022	4,7	0	51,106	0	0	49,902	0	0	24	0	72,6	50,1	0,43	0,35	4
31.03.2022	4,942	0	50,791	0	0	49,53	0	0	24	0	74,8	51	0,43	0,35	0,2
01.04.2022	4,892	0	49,667	0	0	48,447	0	0	24	0	74,3	50,2	0,43	0,35	-
02.04.2022	4,051	0	45,184	0	0	44,113	0	0	24	0	72,9	51	0,43	0,35	-
03.04.2022	4,084	0	46,846	0	0	45,745	0	0	24	0	72,6	51,3	0,43	0,35	-
04.04.2022	4,797	0	52,166	0	0	50,949	0	0	24	0	72,3	49,8	0,43	0,35	-
05.04.2022	4,681	0	51,504	0	0	50,329	0	0	24	0	71,4	49,2	0,43	0,35	-
06.04.2022	4,761	0	53,075	0	0	51,87	0	0	24	0	71,2	49,3	0,43	0,35	-
07.04.2022	4,467	0	49,398	0	0	48,278	0	0	24	0	71,1	49,1	0,44	0,34	-
08.04.2022	4,416	0	49,689	0	0	48,566	0	0	24	0	71	49,3	0,44	0,34	-
09.04.2022	3,764	0	45,417	0	0	44,395	0	0	24	0	70,8	50,5	0,44	0,34	-
10.04.2022	3,815	0	45,667	0	0	44,637	0	0	24	0	70,9	50,5	0,44	0,34	-
11.04.2022	4,502	0	50,386	0	0	49,243	0	0	24	0	71,2	49,3	0,44	0,34	-
12.04.2022	4,597	0	51,424	0	0	50,259	0	0	24	0	71,1	49,3	0,44	0,35	-
13.04.2022	4,339	0	48,463	0	0	47,371	0	0	24	0	70,9	49	0,44	0,34	-
14.04.2022	4,242	0	47,368	0	0	46,301	0	0	24	0	70,9	49	0,44	0,34	-
15.04.2022	4,294	0	48,477	0	0	47,387	0	0	24	0	70,8	49,2	0,44	0,34	-
16.04.2022	3,615	0	43,244	0	0	42,272	0	0	24	0	70,8	50,4	0,44	0,34	-
17.04.2022	3,588	0	43,268	0	0	42,296	0	0	24	0	70,8	50,5	0,44	0,34	-
18.04.2022	4,363	0	48,821	0	0	47,721	0	0	24	0	71	49,2	0,44	0,34	-
19.04.2022	4,346	0	48,854	0	0	47,754	0	0	24	0	70,9	49,2	0,44	0,34	-
20.04.2022	4,084	0	45,463	0	0	44,438	0	0	24	0	70,9	49	0,44	0,34	-
Итого:	133,678	0	1504,921	0	0	1470,561	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,928														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2022	2881,867	30787,117	0	2,732	30095,073	0	2,709	20249	2082
20.04.2022	3015,545	32292,034	0	2,732	31565,635	0	2,709	20993	2082

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2022 10:41:02