

#124587#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 59, МАДОУ
Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")
4712

Заводской номер счётчика 19085054	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1683,711	1580,608	103.103	24.626

Подпись исполнителя _____



#124586#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 4712
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 19085054
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	4,052	0	52,102	0	0	50,998	0	0	24	0	68,5	49,5	0,48	0,33
22.03.2025	5,6	3,384	0	51,604	0	0	50,496	0	0	24	0	69,1	53,1	0,48	0,33
23.03.2025	5,7	3,295	0	46,891	0	0	45,902	0	0	24	0	68,4	51,2	0,49	0,32
24.03.2025	6,8	4,295	0	56,479	0	0	55,287	0	0	24	0	68,4	49,9	0,48	0,33
25.03.2025	5,5	3,953	0	61,221	0	0	59,925	0	0	24	0	68,5	52,8	0,48	0,33
26.03.2025	4,4	4,254	0	53,703	0	0	52,57	0	0	24	0	68,4	49,1	0,49	0,32
27.03.2025	6,9	4,109	0	53,269	0	0	52,136	0	0	24	0	68,7	50	0,49	0,32
28.03.2025	5,7	3,25	0	43,742	0	0	42,828	0	0	24	0	68,1	50	0,49	0,32
29.03.2025	8,9	2,518	0	37,758	0	0	36,972	0	0	24	0	68	51,7	0,49	0,32
30.03.2025	9,9	3,416	0	47,047	0	0	46,065	0	0	24	0	68	50,3	0,49	0,32
31.03.2025	6,8	4,008	0	52,792	0	0	51,674	0	0	24	0	68,5	50	0,49	0,32
01.04.2025	5,9	4,094	0	55,202	0	0	54,041	0	0	24	0	68,3	50,3	0,48	0,32
02.04.2025	-	3,439	0	47,004	0	0	46,019	0	0	24	0	68,2	50,4	0,49	0,32
03.04.2025	-	3,044	0	42,231	0	0	41,346	0	0	24	0	68,1	50,6	0,5	0,32
04.04.2025	-	3,687	0	48,077	0	0	47,066	0	0	24	0	68,3	49,6	0,49	0,32
05.04.2025	-	3,807	0	52,268	0	0	51,091	0	0	24	0	70,8	53,1	0,49	0,32
06.04.2025	-	4	0	53,431	0	0	52,15	0	0	24	0	73,4	55,2	0,48	0,32
07.04.2025	-	4,374	0	53,393	0	0	52,135	0	0	24	0	72,7	52,7	0,49	0,32
08.04.2025	-	4,101	0	50,466	0	0	49,338	0	0	24	0	70,6	50,8	0,49	0,32
09.04.2025	-	4,389	0	56,964	0	0	55,699	0	0	24	0	70,4	51,6	0,49	0,32
10.04.2025	-	4,588	0	59,668	0	0	58,313	0	0	24	0	71,2	52,5	0,49	0,32
11.04.2025	-	3,992	0	51,965	0	0	50,843	0	0	24	0	69,3	50,6	0,49	0,32
12.04.2025	-	3,33	0	51,555	0	0	50,467	0	0	24	0	68,4	52,7	0,49	0,32
13.04.2025	-	2,24	0	36,37	0	0	35,613	0	0	24	0	67,8	52,8	0,5	0,32
14.04.2025	-	2,592	0	35,498	0	0	34,76	0	0	24	0	67,9	50,1	0,49	0,32
15.04.2025	-	2,308	0	32,583	0	0	31,908	0	0	24	0	67,6	50,4	0,45	0,31
16.04.2025	-	2,43	0	31,774	0	0	31,115	0	0	24	0	67,7	49,1	0,45	0,31
17.04.2025	-	1,59	0	26,972	0	0	26,419	0	0	24	0	67,3	53	0,44	0,31
18.04.2025	-	1,44	0	25,41	0	0	24,893	0	0	24	0	67	53,2	0,44	0,31
19.04.2025	-	1,524	0	24,007	0	0	23,518	0	0	24	0	67,1	51,6	0,43	0,31
20.04.2025	-	1,603	0	25,457	0	0	24,935	0	0	24	0	67,3	52	0,43	0,31
Итого:	6,4	103,106	0	1416,903	0	0	1386,522	0	0	744	0	68,77	51,29	0,48	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1580,608	27562,677	0	0,159	26917,163	0	0,157	13113	3
20.04.2025	1683,711	28979,583	0	0,159	28303,686	0	0,157	13857	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения