

#10038#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Детский Сад № 59, МАДОУ
Адрес потребителя Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")
Номер абонента 4712
Порядковый номер 8694
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 19085054
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	3,602	0	31,814	0	0,003	31,18	0	0,003	24	0	66,3	38,7	0,46	0,33	9,9
22.04.2021	4,486	0	44,987	0	0	44,078	0	0	24	0	66,8	42,5	0,45	0,33	8,6
23.04.2021	3,855	0	42,053	0	0	41,205	0	0	24	0	66,7	44,3	0,45	0,33	4,6
24.04.2021	3,08	0	37,144	0	0	36,401	0	0	24	0	66,5	46,3	0,45	0,33	4,6
25.04.2021	3,205	0	39,892	0	0	39,09	0	0	24	0	66,6	47	0,45	0,33	4
26.04.2021	4,293	0	54,193	0	0	53,096	0	0	24	0	66,8	47,5	0,45	0,34	3,7
27.04.2021	4,16	0	49,526	0	0	48,529	0	0	24	0	66,7	46,2	0,45	0,34	2,9
28.04.2021	3,588	0	43,178	0	0	42,308	0	0	24	0	66,7	46,5	0,45	0,33	4,1
29.04.2021	3,086	0	28,262	0	0	27,699	0	0	24	0	66,2	39,6	0,45	0,33	6,7
30.04.2021	3,37	0	31,42	0	0	30,812	0	0	24	0	65,3	39,2	0,37	0,33	9,3
01.05.2021	2,728	0	30,476	0	0	29,867	0	0	24	0	66,3	44,5	0,37	0,32	7
02.05.2021	3,142	0	34,162	0	0	33,479	0	0	24	0	66,4	44	0,37	0,32	7,3
03.05.2021	3,131	0	36,083	0	0	35,363	0	0	24	0	66,3	45,2	0,37	0,32	6,2
04.05.2021	3,329	0	30,855	0	0	30,24	0	0	24	0	66,3	40	0,37	0,32	5,8
05.05.2021	3,006	0	25,546	0	0	25,045	0	0	24	0	65,7	37,1	0,37	0,32	9,6
06.05.2021	3,706	0	34,861	0	0	34,164	0	0	24	0	66,4	40,5	0,37	0,32	10,4
07.05.2021	3,33	0	31,611	0	0	30,98	0	0	24	0	66,2	40,6	0,37	0,33	6,9
08.05.2021	2,833	0	30,777	0	0	30,165	0	0	24	0	66,1	43,7	0,37	0,33	6,9
09.05.2021	2,115	0	22,177	0	0	21,742	0	0	24	0	65,7	42,5	0,37	0,33	6,3
10.05.2021	1,173	0	11,998	0	0	11,775	0	0	24	0	63,9	40,1	0,37	0,32	11,1
11.05.2021	1,387	0	12,405	0	0	12,172	0	0	24	0	64,1	36,9	0,37	0,32	17,8
12.05.2021	1,3	0	12,054	0	0	11,828	0	0	24	0	64	37,8	0,37	0,32	19,7
13.05.2021	1,782	0	14,997	0	0	14,711	0	0	24	0	64,6	35,6	0,37	0,32	19,2
14.05.2021	1,788	0	16,044	0	0	15,734	0	0	24	0	65,1	38	0,37	0,32	9,9
15.05.2021	0,389	0	5,88	0	0	5,779	0	0	24	0	61	45	0,37	0,32	10,6
16.05.2021	0,394	0	6,299	0	0	6,191	0	0	24	0	60,9	45,7	0,37	0,32	10
17.05.2021	0,945	0	9,448	0	0	9,274	0	0	24	0	63,3	39	0,37	0,32	12,5
18.05.2021	0,952	0	12,212	0	0	11,999	0	0	24	0	61,6	42,7	0,37	0,32	14,5
19.05.2021	0,888	0	8,925	0	0	8,761	0	0	24	0	63,5	39,3	0,37	0,32	11,4
20.05.2021	0,967	0	9,384	0	0	9,212	0	0	23	1	63,5	38,4	0,37	0,32	10,4
Итого:	76,01	0	798,663	0	0,003	782,879	0	0,003	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,155														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	1930,241	20265,868	0	1,943	19811,527	0	1,927	12239	2076
20.05.2021	2006,249	21064,533	0	1,946	20594,405	0	1,93	12958	2077

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 9:08:27