

# #10025#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Детский Сад № 59, МАДОУ  
Адрес потребителя Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")  
Номер абонента 4712  
Порядковый номер 8694  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 19085054  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	3,409	0	37,837	0	0	36,991	0	0	24	0	70,6	48,6	0,44	0,34	-
22.04.2022	3,696	0	40,812	0	0	39,894	0	0	24	0	70,8	48,7	0,44	0,34	-
23.04.2022	3,51	0	42,222	0	0	41,272	0	0	24	0	70,8	50,5	0,44	0,34	-
24.04.2022	3,402	0	41,11	0	0	40,186	0	0	24	0	70,8	50,6	0,44	0,34	-
25.04.2022	4,137	0	46,81	0	0	45,758	0	0	24	0	70,7	49,2	0,42	0,34	-
26.04.2022	3,951	0	43,606	0	0	42,63	0	0	24	0	70,6	48,5	0,37	0,33	-
27.04.2022	4,303	0	48,371	0	0	47,285	0	0	24	0	70,7	49	0,37	0,33	-
28.04.2022	4,08	0	46,013	0	0	44,983	0	0	24	0	70,6	48,9	0,37	0,33	-
29.04.2022	4,039	0	45,258	0	0	44,243	0	0	24	0	70,6	48,8	0,37	0,33	-
30.04.2022	2,887	0	34,98	0	0	34,204	0	0	24	0	70,3	50,2	0,37	0,33	-
01.05.2022	3,187	0	38,813	0	0	37,948	0	0	24	0	70,4	50,4	0,37	0,33	-
02.05.2022	2,944	0	36,527	0	0	35,72	0	0	24	0	70	50,3	0,37	0,33	-
03.05.2022	3,159	0	38,777	0	0	37,918	0	0	24	0	70,2	50,4	0,37	0,33	-
04.05.2022	3,5	0	39,028	0	0	38,157	0	0	24	0	70,5	48,6	0,37	0,33	-
05.05.2022	2,204	0	24,484	0	0	23,954	0	0	24	0	69,4	47,4	0,37	0,33	-
06.05.2022	0,797	0	7,683	0	0	7,532	0	0	24	0	65,8	40,5	0,37	0,33	-
07.05.2022	0,411	0	5,551	0	0	5,448	0	0	24	0	63,8	45,8	0,37	0,33	-
08.05.2022	0,414	0	5,561	0	0	5,457	0	0	24	0	63,8	45,7	0,37	0,33	-
09.05.2022	0,435	0	5,637	0	0	5,532	0	0	24	0	64	45,2	0,37	0,33	-
10.05.2022	0,425	0	5,542	0	0	5,438	0	0	24	0	64,1	45,4	0,37	0,33	-
11.05.2022	0,935	0	8,531	0	0	8,363	0	0	24	0	65,7	39	0,37	0,33	-
12.05.2022	0,928	0	8,467	0	0	8,302	0	0	24	0	65,4	38,7	0,37	0,33	-
13.05.2022	0,928	0	8,715	0	0	8,544	0	0	24	0	65,6	39,6	0,37	0,33	-
14.05.2022	0,412	0	5,727	0	0	5,622	0	0	24	0	63,3	45,8	0,38	0,33	-
15.05.2022	0,415	0	5,712	0	0	5,607	0	0	24	0	63,3	45,7	0,37	0,33	-
16.05.2022	0,904	0	8,439	0	0	8,275	0	0	24	0	65,4	39,3	0,37	0,33	-
17.05.2022	0,928	0	8,663	0	0	8,492	0	0	24	0	65,7	39,6	0,37	0,33	-
18.05.2022	0,936	0	8,566	0	0	8,398	0	0	24	0	65,6	39	0,37	0,33	-
19.05.2022	0,947	0	8,5	0	0	8,334	0	0	24	0	65,5	38,4	0,37	0,33	-
20.05.2022	0,904	0	8,698	0	0	8,53	0	0	24	0	65,2	39,8	0,37	0,33	-
Итого:	63,127	0	714,64	0	0	699,017	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,078														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	3015,545	32292,034	0	2,732	31565,635	0	2,709	20993	2082
20.05.2022	3078,671	33006,677	0	2,732	32264,652	0	2,709	21713	2082

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2022 7:35:12