

#10026#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Детский Сад № 59, МАДОУ
Адрес потребителя Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")
Номер абонента 4712
Порядковый номер 8694
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19085054
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,411	0	5,668	0	0	5,564	0	0	24	0	63,3	45,7	0,37	0,33	-
22.05.2022	0,413	0	5,589	0	0	5,486	0	0	24	0	63,6	45,6	0,37	0,33	-
23.05.2022	0,93	0	8,704	0	0	8,536	0	0	24	0	65,1	39,1	0,37	0,33	-
24.05.2022	0,905	0	8,352	0	0	8,19	0	0	24	0	65,1	38,7	0,37	0,33	-
25.05.2022	0,972	0	9,21	0	0,016	9,034	0	0,016	24	0	64,8	39,2	0,39	0,35	-
26.05.2022	0,95	0,002	8,727	0	0	8,557	0	0	24	0	65,3	38,8	0,37	0,33	-
27.05.2022	0,916	0	8,642	0	0	8,477	0	0	24	0	64,8	39	0,37	0,33	-
28.05.2022	0,452	0	6,334	0	0	6,218	0	0	24	0	63,2	45,8	0,37	0,33	-
29.05.2022	0,457	0	6,337	0	0	6,221	0	0	24	0	63,1	45,6	0,37	0,33	-
30.05.2022	0,91	0	8,594	0	0	8,428	0	0	24	0	65	39,2	0,37	0,33	-
31.05.2022	0,897	0	8,6	0	0	8,435	0	0	24	0	65	39,6	0,37	0,33	-
01.06.2022	0,845	0	8,356	0	0	8,196	0	0	24	0	64,7	40,1	0,37	0,33	-
02.06.2022	0,859	0	8,462	0	0	8,301	0	0	24	0	64,8	40	0,37	0,33	-
03.06.2022	0,867	0	8,439	0	0	8,28	0	0	24	0	64,4	39,4	0,37	0,33	-
04.06.2022	0,453	0	6,253	0	0	6,138	0	0	24	0	63,3	45,7	0,37	0,33	-
05.06.2022	0,454	0	6,244	0	0	6,129	0	0	24	0	63,3	45,6	0,37	0,33	-
06.06.2022	0,841	0	8,505	0	0	8,343	0	0	24	0	64,7	40,6	0,37	0,33	-
07.06.2022	0,859	0	8,481	0	0	8,319	0	0	24	0	64,9	40,3	0,37	0,33	-
08.06.2022	0,879	0	8,365	0	0	8,204	0	0	24	0	64,9	39,3	0,37	0,33	-
09.06.2022	0,862	0	8,486	0	0	8,324	0	0	24	0	64,8	40,1	0,37	0,33	-
10.06.2022	0,886	0	8,514	0	0	8,352	0	0	24	0	64,8	39,5	0,37	0,33	-
11.06.2022	0,543	0	6,635	0	0	6,511	0	0	24	0	63,8	43,9	0,37	0,33	-
12.06.2022	0,477	0	6,359	0	0	6,242	0	0	24	0	63,5	45,2	0,37	0,33	-
13.06.2022	0,452	0	6,229	0	0	6,115	0	0	24	0	63,4	45,7	0,37	0,33	-
14.06.2022	0,818	0	8,12	0	0	7,964	0	0	24	0	64,9	40,4	0,37	0,33	-
15.06.2022	0,83	0	8,247	0	0	8,089	0	0	24	0	64,7	40,2	0,37	0,33	-
16.06.2022	0,903	0	8,682	0	0	8,515	0	0	24	0	64,9	39,6	0,37	0,33	-
17.06.2022	0,92	0	8,741	0	0	8,574	0	0	24	0	64,7	39,1	0,37	0,33	-
18.06.2022	0,433	0	6,099	0	0	5,987	0	0	24	0	63,4	46,1	0,37	0,33	-
19.06.2022	0,445	0	6,278	0	0	6,163	0	0	24	0	63,1	45,9	0,37	0,33	-
20.06.2022	0,823	0	8,107	0	0	7,951	0	0	24	0	64,9	40,1	0,37	0,33	-
Итого:	22,662	0	238,359	0	0,016	233,843	0	0,016	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,413														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	3078,671	33006,677	0	2,732	32264,652	0	2,709	21713	2082
20.06.2022	3101,334	33245,036	0	2,748	32498,494	0	2,724	22457	2082

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 7:38:47