

#10036#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Детский Сад № 59, МАДОУ
Адрес потребителя Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")
Номер абонента 4712
Порядковый номер 8694
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19085054
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,365	0	6,38	0	0	6,269	0	0	24	0	61,6	47,8	0,39	0,34	-
22.05.2023	0,874	0	10,396	0	0	10,201	0	0	24	0	64,1	43,7	0,39	0,34	-
23.05.2023	0,784	0	9,774	0	0	9,594	0	0	24	0	63,7	44,2	0,39	0,34	-
24.05.2023	0,813	0	9,723	0	0	9,543	0	0	24	0	63,6	43,2	0,39	0,34	-
25.05.2023	0,844	0	9,91	0	0	9,727	0	0	24	0	63,7	43	0,39	0,34	-
26.05.2023	0,874	0	10,059	0	0	9,871	0	0	24	0	64	42,9	0,39	0,34	-
27.05.2023	0,364	0	6,543	0	0	6,428	0	0	24	0	62,1	48,6	0,39	0,34	-
28.05.2023	0,367	0	6,253	0	0	6,144	0	0	24	0	61,5	47,3	0,39	0,34	-
29.05.2023	0,967	0	10,928	0	0	10,723	0	0	24	0	64,1	42,5	0,39	0,34	-
30.05.2023	0,865	0	9,758	0	0	9,575	0	0	24	0	64	42,4	0,39	0,34	-
31.05.2023	0,87	0	10,216	0	0	10,024	0	0	24	0	64,1	43,4	0,39	0,34	-
01.06.2023	0,812	0	9,832	0	0	9,649	0	0	24	0	63,8	43,7	0,39	0,34	-
02.06.2023	0,775	0	9,518	0	0	9,338	0	0	24	0	64,2	44,4	0,39	0,34	-
03.06.2023	0,366	0	6,717	0	0	6,597	0	0	24	0	62,6	49,3	0,39	0,34	-
04.06.2023	0,369	0	6,866	0	0	6,743	0	0	24	0	62,5	49,5	0,39	0,34	-
05.06.2023	0,907	0	10,859	0	0	10,654	0	0	24	0	64,2	43,9	0,39	0,34	-
06.06.2023	0,864	0	10,415	0	0	10,218	0	0	24	0	64,5	44,3	0,39	0,34	-
07.06.2023	0,838	0	9,87	0	0	9,683	0	0	24	0	64,4	43,7	0,39	0,34	-
08.06.2023	0,767	0	9,604	0	0	9,425	0	0	24	0	63,8	44,4	0,39	0,35	-
09.06.2023	0,732	0	9,349	0	0	9,175	0	0	24	0	63,9	44,8	0,39	0,34	-
10.06.2023	0,356	0	6,409	0	0	6,296	0	0	24	0	62	48,5	0,39	0,34	-
11.06.2023	0,36	0	6,544	0	0	6,426	0	0	24	0	62,8	49,5	0,39	0,34	-
12.06.2023	0,364	0	6,878	0	0	6,754	0	0	24	0	62,6	49,8	0,39	0,35	-
13.06.2023	0,759	0	9,535	0	0	9,357	0	0	24	0	64	44,6	0,39	0,34	-
14.06.2023	0,725	0	9,073	0	0	8,903	0	0	24	0	64	44,6	0,35	0,3	-
15.06.2023	0,291	0	7,592	0	0	7,481	0	0	24	0	55,3	47,6	0,21	0,19	-
16.06.2023	0,764	0	9,472	0	0	9,292	0	0	24	0	64,5	44,9	0,32	0,26	-
17.06.2023	0,459	0	6,968	0	0	6,84	0	0	24	0	63,3	47,2	0,32	0,26	-
18.06.2023	0,449	0	6,914	0	0	6,787	0	0	24	0	63,3	47,5	0,32	0,26	-
19.06.2023	0,787	0	9,415	0	0	9,235	0	0	24	0	64,5	44,2	0,32	0,26	-
20.06.2023	0,981	0	10,594	0	0	10,386	0	0	24	0	65,6	43	0,32	0,26	-
Итого:	20,712	0	272,364	0	0	267,338	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,947														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	4107,498	46414,836	0	2,996	45362,006	0	2,97	30473	2082
20.06.2023	4128,208	46687,203	0	2,996	45629,346	0	2,97	31217	2082

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:40:07