

#132062#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 59, МАДОУ
Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")
4712

Заводской номер счётчика 19085054	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1807,314	1771,665	35.649	8.515

Подпись исполнителя _____



#132061#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 4712
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 19085054
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	2,241	0	30,89	0	0	30,249	0	0	24	0	67,7	50	0,44	0,31
22.05.2025	-	2,507	0	32,621	0	0	31,952	0	0	24	0	67,3	48,6	0,44	0,31
23.05.2025	-	2,684	0	34,37	0	0	33,662	0	0	24	0	67,6	48,5	0,44	0,31
24.05.2025	-	2,07	0	29,389	0	0	28,781	0	0	24	0	67,5	50,3	0,44	0,31
25.05.2025	-	1,7	0	26,813	0	0	26,264	0	0	24	0	67,2	51,7	0,44	0,31
26.05.2025	-	2,318	0	30,21	0	0	29,586	0	0	24	0	67,5	48,9	0,44	0,31
27.05.2025	-	2,046	0	29,222	0	0	28,62	0	0	24	0	67,5	50,4	0,44	0,31
28.05.2025	-	1,661	0	25,916	0	0	25,389	0	0	24	0	67,1	51,5	0,44	0,31
29.05.2025	-	2,237	0	29,323	0	0	28,721	0	0	24	0	67,4	48,8	0,44	0,31
30.05.2025	-	2,282	0	30,623	0	0	29,989	0	0	24	0	67,7	49,5	0,44	0,31
31.05.2025	-	1,645	0	25,146	0	0	24,635	0	0	24	0	66,9	51	0,44	0,31
01.06.2025	-	1,299	0	23,726	0	0	23,24	0	0	24	0	67,2	53,9	0,44	0,31
02.06.2025	-	1,233	0	23,69	0	0	23,21	0	0	24	0	66,9	54,2	0,44	0,31
03.06.2025	-	0,813	0	21,225	0	0	20,795	0	0	24	0	66,9	57,6	0,44	0,31
04.06.2025	-	0,768	0	20,848	0	0	20,43	0	0	24	0	66,5	57,5	0,44	0,31
05.06.2025	-	0,746	0	20,695	0	0	20,279	0	0	24	0	66,6	57,8	0,44	0,31
06.06.2025	-	0,701	0	20,322	0	0	19,911	0	0	24	0	66,7	58,3	0,44	0,31
07.06.2025	-	0,208	0	16,876	0	0	16,542	0	0	24	0	66,1	63,1	0,44	0,31
08.06.2025	-	0,206	0	16,812	0	0	16,478	0	0	24	0	66,2	63,2	0,44	0,31
09.06.2025	-	0,618	0	19,666	0	0	19,272	0	0	24	0	66,3	58,7	0,44	0,31
10.06.2025	-	0,67	0	20,382	0	0	19,969	0	0	24	0	66,8	58,8	0,44	0,31
11.06.2025	-	0,647	0	20,252	0	0	19,843	0	0	24	0	66,7	58,9	0,44	0,31
12.06.2025	-	0,206	0	16,962	0	0	16,626	0	0	24	0	66	63,1	0,44	0,31
13.06.2025	-	0,208	0	16,88	0	0	16,545	0	0	24	0	66,1	63,2	0,44	0,31
14.06.2025	-	0,199	0	16,903	0	0	16,569	0	0	24	0	66	63,1	0,44	0,31
15.06.2025	-	0,247	0	17,607	0	0	17,258	0	0	24	0	66	62,6	0,44	0,31
16.06.2025	-	0,726	0	21,293	0	0	20,867	0	0	24	0	66,5	58,2	0,44	0,31
17.06.2025	-	0,689	0	20,004	0	0	19,598	0	0	24	0	66,9	58,6	0,45	0,31
18.06.2025	-	0,655	0	20,03	0	0	19,626	0	0	24	0	66,6	58,7	0,44	0,31
19.06.2025	-	0,736	0	20,388	0	0	19,977	0	0	24	0	66,7	57,9	0,45	0,31
20.06.2025	-	0,681	0	20,253	0	0	19,844	0	0	24	0	66,8	58,6	0,45	0,31
Итого:	-	35,647	0	719,337	0	0	704,727	0	0	744	0	66,84	55,97	0,44	0,31

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1771,665	30141,598	0	0,159	29441,42	0	0,157	14575	5
20.06.2025	1807,314	30860,933	0	0,159	30146,146	0	0,157	15319	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения