

# #10028#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Детский Сад № 59, МАДОУ  
Адрес потребителя Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")  
Номер абонента 4712  
Порядковый номер 8694  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 19085054  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,826	0	8,139	0	0	7,983	0	0	24	0	64,9	40,2	0,37	0,33	-
22.06.2022	0,822	0	8,201	0	0	8,044	0	0	24	0	64,9	40,5	0,37	0,33	-
23.06.2022	0,84	0	8,194	0	0	8,037	0	0	24	0	65	40	0,37	0,33	-
24.06.2022	0,812	0	8,096	0	0	7,941	0	0	24	0	64,8	40,4	0,37	0,33	-
25.06.2022	0,427	0	6,071	0	0	5,959	0	0	24	0	63,3	46,2	0,37	0,33	-
26.06.2022	0,426	0	6,14	0	0	6,027	0	0	24	0	63,2	46,3	0,37	0,33	-
27.06.2022	0,757	0	8,13	0	0	7,975	0	0	24	0	64,6	41,9	0,37	0,33	-
28.06.2022	0,774	0	8,285	0	0	8,129	0	0	24	0	64,2	41,5	0,37	0,33	-
29.06.2022	0,733	0	7,903	0	0	7,754	0	0	24	0	64,2	41,6	0,37	0,33	-
30.06.2022	0,742	0	7,902	0	0	7,754	0	0	24	0	64,1	41,3	0,37	0,33	-
01.07.2022	0,654	0	7,484	0	0	7,345	0	0	24	0	63,7	42,4	0,37	0,33	-
02.07.2022	0,412	0	6,114	0	0	6,003	0	0	24	0	62,9	46,5	0,37	0,33	-
03.07.2022	0,415	0	6,121	0	0	6,009	0	0	24	0	62,9	46,4	0,37	0,34	-
04.07.2022	0,703	0	7,814	0	0	7,669	0	0	24	0	63,9	42	0,37	0,33	-
05.07.2022	0,751	0	8,129	0	0	7,977	0	0	24	0	63,9	41,4	0,37	0,33	-
06.07.2022	0,787	0	8,389	0	0	8,232	0	0	24	0	64	41,2	0,37	0,33	-
07.07.2022	0,77	0	8,477	0	0	8,321	0	0	24	0	63,6	41,5	0,37	0,33	-
08.07.2022	0,762	0	8,469	0	0	8,314	0	0	24	0	63,3	41,5	0,37	0,34	-
09.07.2022	0,408	0	6,572	0	0	6,457	0	0	24	0	61,9	46,9	0,37	0,34	-
10.07.2022	0,427	0	6,515	0	0	6,399	0	0	24	0	62,1	46,2	0,37	0,34	-
11.07.2022	0,909	0	9,347	0	0	9,173	0	0	24	0	63,8	40,2	0,37	0,34	-
12.07.2022	0,889	0	9,323	0	0	9,15	0	0	24	0	63,8	40,6	0,37	0,34	-
13.07.2022	0,783	0	8,541	0	0	8,383	0	0	24	0	63,7	41,4	0,37	0,34	-
14.07.2022	0,792	0	8,564	0	0	8,406	0	0	24	0	63,5	41	0,37	0,34	-
15.07.2022	0,783	0	8,498	0	0	8,341	0	0	24	0	63,5	41	0,37	0,34	-
16.07.2022	0,42	0	6,45	0	0	6,335	0	0	24	0	62,2	46,4	0,37	0,34	-
17.07.2022	0,428	0	6,332	0	0	6,218	0	0	24	0	62,5	46,1	0,37	0,34	-
18.07.2022	0,782	0	8,703	0	0	8,544	0	0	24	0	63,3	41,5	0,37	0,34	-
19.07.2022	0,752	0	8,639	0	0	8,482	0	0	24	0	63,1	41,9	0,37	0,34	-
20.07.2022	0,793	0	9,07	0	0	8,905	0	0	24	0	63	41,7	0,33	0,29	-
Итого:	20,579	0	234,612	0	0	230,266	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,915														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	3101,334	33245,036	0	2,748	32498,494	0	2,724	22457	2082
20.07.2022	3121,911	33479,65	0	2,748	32728,759	0	2,724	23177	2082

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.07.2022 7:38:56