

# #10027#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский Сад № 59, МАДОУ  
Адрес потребителя Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")  
Номер абонента 4712  
Порядковый номер 8694  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19085054  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,743	0	8,622	0	0	8,464	0	0	24	0	63	42	0,3	0,25	-
22.07.2022	0,682	0	9,373	0	0	9,21	0	0	24	0	61,3	43,6	0,31	0,25	-
23.07.2022	0,403	0	8,46	0	0	8,321	0	0	24	0	59,6	48,1	0,3	0,25	-
24.07.2022	0,41	0	8,8	0	0	8,656	0	0	24	0	59,4	48,1	0,3	0,25	-
25.07.2022	0,714	0	11,637	0	0	11,443	0	0	24	0	60,1	45,2	0,31	0,25	-
26.07.2022	0,736	0	12,646	0	0	12,437	0	0	24	0	59,7	45,6	0,31	0,25	-
27.07.2022	0,734	0	11,299	0	0	11,108	0	0	24	0	60,5	44,8	0,31	0,25	-
28.07.2022	0,727	0	8,781	0	0	8,622	0	0	24	0	62,7	42,6	0,31	0,25	-
29.07.2022	0,7	0	8,561	0	0	8,407	0	0	24	0	62,5	42,7	0,31	0,25	-
30.07.2022	0,414	0	6,388	0	0	6,275	0	0	24	0	62,1	46,4	0,31	0,25	-
31.07.2022	0,407	0	6,29	0	0	6,178	0	0	24	0	62,2	46,5	0,31	0,25	-
01.08.2022	0,694	0	8,217	0	0	8,066	0	0	24	0	63,3	42,8	0,31	0,25	-
02.08.2022	0,725	0	9,759	0	0	9,585	0	0	24	0	62,2	44,1	0,33	0,27	-
03.08.2022	0,721	0	8,188	0	0	8,037	0	0	24	0	63,3	41,9	0,37	0,34	-
04.08.2022	0,687	0	8,21	0	0	8,062	0	0	24	0	62,9	42,6	0,37	0,34	-
05.08.2022	0,722	0	8,366	0	0	8,213	0	0	24	0	63,1	42,1	0,37	0,34	-
06.08.2022	0,397	0	6,444	0	0	6,331	0	0	24	0	61,9	46,9	0,37	0,34	-
07.08.2022	0,4	0	6,268	0	0	6,157	0	0	24	0	62,3	46,8	0,38	0,34	-
08.08.2022	0,703	0	8,187	0	0	8,037	0	0	24	0	63,3	42,4	0,38	0,34	-
09.08.2022	0,723	0	8,368	0	0	8,214	0	0	24	0	63,2	42,2	0,38	0,34	-
10.08.2022	0,71	0	8,198	0	0	8,048	0	0	24	0	63,3	42,2	0,38	0,34	-
11.08.2022	0,676	0	8,013	0	0	7,866	0	0	24	0	63,3	42,8	0,38	0,34	-
12.08.2022	0,686	0	8,063	0	0	7,916	0	0	24	0	63,1	42,4	0,38	0,34	-
13.08.2022	0,398	0	6,405	0	0	6,292	0	0	24	0	61,9	46,8	0,38	0,34	-
14.08.2022	0,4	0	6,286	0	0	6,174	0	0	24	0	62,1	46,7	0,38	0,34	-
15.08.2022	0,617	0	7,747	0	0	7,606	0	0	24	0	63	43,6	0,37	0,34	-
16.08.2022	0,698	0	8,267	0	0	8,116	0	0	24	0	63	42,4	0,36	0,35	-
17.08.2022	0,648	0	7,834	0	0	7,692	0	0	24	0	62,9	42,8	0,37	0,35	-
18.08.2022	0,65	0	7,73	0	0	7,589	0	0	24	0	63,2	42,8	0,37	0,35	-
19.08.2022	0,606	0	7,464	0	0	7,328	0	0	24	0	63,1	43,3	0,37	0,35	-
20.08.2022	0,378	0	6,301	0	0	6,191	0	0	24	0	61,9	47,4	0,37	0,35	-
Итого:	18,909	0	255,172	0	0	250,641	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,516														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	3121,911	33479,65	0	2,748	32728,759	0	2,724	23177	2082
20.08.2022	3140,82	33734,82	0	2,748	32979,402	0	2,724	23921	2082

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2022 12:58:40