

#27021#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2023 по 07.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 59, МАДОУ
Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")
4712

Заводской номер счётчика 19085054	Показания прибора, ГДж 07.08.2023	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4156,229	4146,979	9.25	2.209

Подпись исполнителя



с 08.08.23 по 07.08.23
30д = 4.483 мкал (без ост)
19д = 2.839 (без ост)



#27020#

Отчёт за период с 20.07.2023 по 07.08.2023.

Номер абонента 4712
 Порядковый номер 8694
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 19085054
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2023	-	0,71	0	9,486	0	0	9,307	0	0	24	0	64,1	45,9	0,39	0,34
22.07.2023	-	0,345	0	6,721	0	0	6,6	0	0	24	0	62,8	50,4	0,39	0,34
23.07.2023	-	0,348	0	6,701	0	0	6,579	0	0	24	0	63,1	50,4	0,39	0,34
24.07.2023	-	0,409	0	12,861	0	0	12,615	0	0	24	0	64,7	56,9	0,37	0,33
25.07.2023	-	0,378	0	27,581	0	0	27,073	0	0	24	0	63,4	60	0,39	0,35
26.07.2023	-	0,402	0	22,879	0	0	22,42	0	0	24	0	66,5	62,2	0,39	0,34
27.07.2023	-	0,337	0	21,2	0	0	20,774	0	0	24	0	66,5	62,6	0,39	0,34
28.07.2023	-	0,576	0	17,132	0	0	16,796	0	0	24	0	65,6	57,4	0,39	0,34
29.07.2023	-	0,397	0	6,248	0	0	6,137	0	0	24	0	62,3	46,9	0,39	0,34
30.07.2023	-	0,406	0	6,252	0	0	6,14	0	0	24	0	62,3	46,5	0,39	0,34
31.07.2023	-	0,738	0	8,809	0	0	8,644	0	0	24	0	64,1	43,7	0,39	0,34
01.08.2023	-	0,735	0	8,707	0	0	8,545	0	0	24	0	63,8	43,2	0,39	0,34
02.08.2023	-	0,748	0	8,786	0	0	8,622	0	0	24	0	63,9	43,2	0,38	0,35
03.08.2023	-	0,675	0	8,232	0	0	8,08	0	0	24	0	63,6	43,6	0,38	0,35
04.08.2023	-	0,682	0	8,458	0	0	8,302	0	0	24	0	63,4	43,8	0,36	0,33
05.08.2023	-	0,378	0	6,216	0	0	6,107	0	0	24	0	62,1	47,3	0,37	0,35
06.08.2023	-	0,348	0	6,128	0	0	6,02	0	0	24	0	62,1	48,2	0,38	0,35
07.08.2023	-	0,635	0	8,349	0	0	8,194	0	0	24	0	63,7	45,1	0,38	0,35
Итого:	-	9,247	0	200,746	0	0	196,955	0	0	432	0	63,78	49,85	0,38	0,34

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	4146,979	46945,326	0	2,996	45882,622	0	2,97	31937	2082
07.08.2023	4156,229	47146,075	0	2,996	46079,577	0	2,97	32369	2082

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
