

#32851#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/09/23г.-21/10/23г.

Абонент:Согласия 32

Адрес: ДС № 59

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.08 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19085054, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х41ДС

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.23 23	61.04	45.94	15.10	2.92	2.40	6.12	3.919	0.000	0.000	3.851	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.058	0.000	0.000 <	12	0	
22.09.23 23	64.47	47.60	16.87	4.00	3.22	6.12	9.210	0.000	0.000	9.035	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.153	0.000	0.000 <	24	0	
23.09.23 23	63.23	52.27	10.95	4.00	3.21	6.12	6.606	0.000	0.000	6.485	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.071	0.000	0.000 <	24	0	
24.09.23 23	62.93	52.62	10.30	4.00	3.21	6.12	6.999	0.000	0.000	6.872	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.071	0.000	0.000 <	24	0	
25.09.23 23	64.54	47.13	17.41	4.00	3.16	6.12	10.333	0.000	0.000	10.136	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.177	0.000	0.000 <	24	0	
26.09.23 23	64.66	47.43	17.23	4.00	3.16	6.12	9.436	0.000	0.000	9.257	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.160	0.000	0.000 <	24	0	
27.09.23 23	64.31	48.43	15.89	4.00	3.20	6.12	9.871	0.000	0.000	9.684	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.154	0.000	0.000 <	24	0	
28.09.23 23	64.38	49.43	14.96	4.01	3.21	6.12	9.684	0.000	0.000	9.501	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.142	0.000	0.000 <	24	0	
29.09.23 23	64.29	49.03	15.26	4.00	3.20	6.12	9.545	0.000	0.000	9.365	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.143	0.000	0.000 <	24	0	
30.09.23 23	63.09	53.06	10.03	4.01	3.20	6.12	7.050	0.000	0.000	6.922	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.070	0.000	0.000 <	24	0	
01.10.23 23	63.30	53.37	9.93	4.01	3.19	6.12	7.142	0.000	0.000	7.011	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.070	0.000	0.000 <	24	0	
02.10.23 23	64.73	49.19	15.54	4.01	3.15	6.12	9.953	0.000	0.000	9.763	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.152	0.000	0.000 <	24	0	
03.10.23 23	64.67	49.29	15.37	4.01	3.18	6.12	10.847	0.000	0.000	10.640	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.164	0.000	0.000 <	24	0	
04.10.23 23	67.64	64.49	3.15 <	4.01	3.18	6.12	63.126	0.000	0.000	61.820	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.196	0.000	0.000 <	24	0 *	
05.10.23 23	68.10	66.01	2.08 <	4.01	3.18	6.12	101.157	0.000	0.000	99.037	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.208	0.000	0.000 <	24	0 *	
06.10.23 23	67.93	65.91	2.03 <	4.01	3.17	6.12	101.041	0.000	0.000	98.928	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.202	0.000	0.000 <	24	0 *	
07.10.23 23	68.16	67.24	0.92 <	4.01	3.16	6.12	100.891	0.000	0.000	98.766	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.092	0.000	0.000 <	24	0 *	
08.10.23 23	68.02	67.12	0.89 <	4.01	3.14	6.12	101.420	0.000	0.000	99.299	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.090	0.000	0.000 <	24	0 *	
09.10.23 23	68.20	65.80	2.40 <	4.01	3.21	6.12	97.905	0.000	0.003	95.846	0.000	0.003	0.003	5.00	2.00	0.232	0.000	0.000 <	24	0 *	
10.10.23 23	68.34	63.42	4.93 <	4.00	3.16	6.12	112.525	0.000	0.000	110.148	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.545	0.000	0.000 <	24	0 *	
11.10.23 23	67.87	62.40	5.47	4.12	3.07	6.12	125.644	0.000	0.000	123.025	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.676	0.000	0.000 <	24	0	
12.10.23 23	68.04	63.01	5.03	4.14	3.10	6.12	120.982	0.000	0.000	118.447	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.598	0.000	0.000 <	24	0	
13.10.23 23	68.24	63.20	5.04	4.37	3.23	6.12	127.887	0.000	0.000	125.200	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.634	0.000	0.000 <	24	0	
14.10.23 23	68.35	64.62	3.73	4.56	3.33	6.12	131.997	0.000	0.000	129.209	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.486	0.000	0.000 <	24	0	
15.10.23 23	68.34	63.87	4.47	4.51	3.29	6.12	135.604	0.000	0.000	132.741	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.597	0.000	0.000 <	24	0	
16.10.23 23	68.35	62.71	5.64	4.48	3.33	6.12	136.737	0.000	0.000	133.853	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.758	0.000	0.000 <	24	0	
17.10.23 23	68.18	62.31	5.87	4.52	3.40	6.12	134.490	0.000	0.000	131.672	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.777	0.000	0.000 <	24	0	
18.10.23 23	68.22	62.44	5.77	4.48	3.40	6.12	128.645	0.000	0.000	125.937	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.730	0.000	0.000 <	24	0	
19.10.23 23	68.48	61.75	6.73	4.38	3.45	6.12	130.215	0.000	0.000	127.464	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.860	0.000	0.000 <	24	0	
20.10.23 23	71.21	64.31	6.90	4.45	3.45	6.12	138.931	0.000	0.000	135.774	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.940	0.000	0.000 <	24	0	

21.10.23 23	70.30	64.83	5.47	4.48	3.43	6.12	134.667	0.000	0.000	131.682	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.724	0.000	0.000	<	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>68.29</b>	<b>63.32</b>	<b>4.97</b>	<b>4.11</b>	<b>3.21</b>	<b>6.12</b>	<b>2234.457</b>	<b>0.000</b>	<b>0.003</b>	<b>2187.371</b>	<b>0.000</b>	<b>0.003</b>	<b>0.003</b>	<b>5.00</b>	<b>2.00</b>	<b>10.929</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>		<b>732</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
21.09.23 11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
21.10.23 23	2234.456	0.000	0.003	2187.371	0.000	0.003	0.003	10.929	0.000	0.000	732	0
<b>Итого</b>	<b>2234.456</b>	<b>0.000</b>	<b>0.003</b>	<b>2187.371</b>	<b>0.000</b>	<b>0.003</b>	<b>0.003</b>	<b>10.929</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>732</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут. питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (R) реверс  
 (o) отсут. теплонос.  
 (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

