

#10032#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель Детский Сад № 59, МАДОУ
Адрес потребителя Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")
Номер абонента 4712
Порядковый номер 8694
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 19085054
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 20.12.2021 | 5,236 | 0 | 52,534 | 0 | 0 | 51,219 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 50,7 | 0,44 | 0,34 | - |
| 21.12.2021 | 5,914 | 0 | 60,056 | 0 | 0 | 58,394 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,5 | 55,4 | 0,44 | 0,34 | - |
| 22.12.2021 | 6,331 | 0 | 66,073 | 0 | 0,005 | 64,167 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 81,5 | 57,9 | 0,44 | 0,34 | - |
| 23.12.2021 | 5,944 | 0,001 | 56,679 | 0 | 0 | 55,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,8 | 54,1 | 0,44 | 0,34 | - |
| 24.12.2021 | 5,837 | 0 | 56,035 | 0 | 0 | 54,484 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,5 | 54 | 0,44 | 0,34 | - |
| 25.12.2021 | 5,435 | 0 | 56,61 | 0 | 0 | 55,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79 | 55,5 | 0,44 | 0,34 | - |
| 26.12.2021 | 5,065 | 0 | 46,485 | 0 | 0 | 45,222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,7 | 52 | 0,44 | 0,34 | - |
| 27.12.2021 | 6,343 | 0 | 64,406 | 0 | 0 | 62,556 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,2 | 57,1 | 0,44 | 0,34 | - |
| 28.12.2021 | 6,712 | 0 | 70,547 | 0 | 0 | 68,428 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,3 | 59,9 | 0,43 | 0,35 | - |
| 29.12.2021 | 6,32 | 0 | 63,636 | 0 | 0 | 61,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,7 | 56,3 | 0,44 | 0,34 | - |
| 30.12.2021 | 5,427 | 0 | 54,393 | 0 | 0 | 52,961 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 52,9 | 0,44 | 0,34 | - |
| 31.12.2021 | 4,309 | 0 | 43,745 | 0 | 0 | 42,718 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 48,4 | 0,44 | 0,34 | - |
| 01.01.2022 | 4,281 | 0 | 43,34 | 0 | 0 | 42,321 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 48,4 | 0,44 | 0,33 | - |
| 02.01.2022 | 4,35 | 0 | 45,548 | 0 | 0 | 44,478 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 49,3 | 0,44 | 0,34 | - |
| 03.01.2022 | 4,164 | 0 | 41,846 | 0 | 0 | 40,861 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 48,3 | 0,44 | 0,33 | - |
| 04.01.2022 | 4,159 | 0 | 42,496 | 0 | 0 | 41,505 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 48,4 | 0,44 | 0,33 | - |
| 05.01.2022 | 4,339 | 0 | 46,594 | 0 | 0 | 45,499 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 49,8 | 0,44 | 0,34 | - |
| 06.01.2022 | 4,752 | 0 | 54,264 | 0 | 0 | 52,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 52,3 | 0,44 | 0,34 | - |
| 07.01.2022 | 5,125 | 0 | 58,382 | 0 | 0 | 56,885 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 54,8 | 0,44 | 0,34 | - |
| 08.01.2022 | 5,035 | 0 | 53,81 | 0 | 0 | 52,419 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 53,6 | 0,44 | 0,34 | - |
| 09.01.2022 | 4,993 | 0 | 50,423 | 0 | 0 | 49,095 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,4 | 53,1 | 0,44 | 0,34 | - |
| 10.01.2022 | 5,832 | 0 | 55,131 | 0 | 0 | 53,587 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 | 54,1 | 0,44 | 0,34 | - |
| 11.01.2022 | 5,928 | 0 | 54,557 | 0 | 0 | 53,065 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79 | 52,4 | 0,44 | 0,34 | - |
| 12.01.2022 | 6,059 | 0 | 62,132 | 0 | 0 | 60,446 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,6 | 54,7 | 0,44 | 0,34 | - |
| 13.01.2022 | 5,324 | 0 | 53,169 | 0 | 0 | 51,86 | 0 | 0 | 23 | 1 | 74,4 | 49,9 | 0,44 | 0,33 | - |
| 14.01.2022 | 4,898 | 0 | 57,404 | 0 | 0 | 56,125 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 49,6 | 0,44 | 0,34 | - |
| 15.01.2022 | 4,465 | 0 | 53,539 | 0 | 0 | 52,327 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 50,7 | 0,44 | 0,34 | - |
| 16.01.2022 | 4,837 | 0 | 55,581 | 0 | 0 | 54,222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 52,9 | 0,44 | 0,34 | - |
| 17.01.2022 | 4,996 | 0 | 51,111 | 0 | 0 | 49,886 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 49,5 | 0,44 | 0,34 | - |
| 18.01.2022 | 5,202 | 0 | 55,561 | 0 | 0 | 54,254 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 49,6 | 0,44 | 0,34 | - |
| 19.01.2022 | 5,215 | 0 | 54,909 | 0 | 0 | 53,614 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 49,4 | 0,44 | 0,34 | - |
| 20.01.2022 | 5,335 | 0 | 58,372 | 0 | 0 | 56,955 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 51,5 | 0,44 | 0,34 | - |
| Итого: | 168,162 | 0 | 1739,368 | 0 | 0,005 | 1694,493 | 0 | 0,005 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 40,165 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 767

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 19.12.2021 | 2426,178 | 25907,157 | 0 | 2,726 | 25334,638 | 0 | 2,703 | 18066 | 2081 |
| 20.01.2022 | 2594,341 | 27646,522 | 0 | 2,731 | 27029,132 | 0 | 2,708 | 18833 | 2082 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2022 7:35:21