

#296820#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Черепичная 4, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7078
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00220992
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,419	-0,081	120,73	122,01	117,99	120,61	-2,62	24	0	0	71	49,5	21,43	0,63	0,56	-
20.03.2026	2,296	-0,077	109,19	110,43	106,67	109,18	-2,51	24	0	0	71,9	49,5	22,46	0,63	0,56	-
21.03.2026	2,339	-0,079	110,98	112,22	108,42	110,93	-2,51	24	0	0	72	49,4	22,51	0,64	0,56	-
22.03.2026	2,365	-0,077	110,32	111,54	107,77	110,27	-2,5	24	0	0	72,1	49,2	22,86	0,64	0,56	-
23.03.2026	2,145	-0,076	100,41	101,7	98,11	100,57	-2,46	24	0	0	72	49,1	22,85	0,64	0,56	-
24.03.2026	2,112	-0,075	98,95	100,28	96,66	99,15	-2,49	24	0	1	71,8	48,9	22,88	0,65	0,56	-
25.03.2026	2,036	-0,07	92,59	93,89	90,45	92,87	-2,42	24	0	0	72,2	48,6	23,58	0,64	0,56	-
26.03.2026	2,182	-0,075	102,06	103,34	99,68	102,17	-2,49	24	0	0	72,1	49,2	22,9	0,64	0,57	-
27.03.2026	2,342	-0,079	111,16	112,43	108,58	111,14	-2,56	24	0	0	71,9	49,4	22,52	0,64	0,57	-
28.03.2026	2,311	-0,075	107,07	108,3	104,58	107,05	-2,47	24	0	0	72,2	49,1	23,06	0,65	0,57	-
29.03.2026	2,217	-0,078	103,54	104,81	101,14	103,65	-2,51	24	0	0	71,9	49	22,92	0,65	0,57	-
30.03.2026	2,229	-0,074	100,09	101,34	97,75	100,23	-2,48	24	0	0	72,4	48,6	23,79	0,64	0,57	-
31.03.2026	2,286	-0,076	106,38	107,66	103,93	106,44	-2,51	24	0	0	72	49	22,96	0,64	0,57	-
01.04.2026	2,344	-0,078	108,42	109,67	105,9	108,43	-2,53	24	0	0	72,3	49,2	23,11	0,63	0,57	-
02.04.2026	2,349	-0,08	110,15	111,42	107,6	110,15	-2,55	24	0	0	72,2	49,4	22,79	0,63	0,57	-
03.04.2026	2,341	-0,078	110,76	112,03	108,19	110,75	-2,56	24	0	0	72	49,4	22,6	0,64	0,57	-
04.04.2026	2,348	-0,076	109,35	110,6	106,84	109,35	-2,51	24	0	0	72,2	49,3	22,93	0,64	0,57	-
05.04.2026	2,193	-0,079	101,98	103,29	99,61	102,16	-2,55	24	0	0	72,1	49,1	23,03	0,64	0,57	-
06.04.2026	2,317	-0,078	108,03	109,32	105,55	108,08	-2,53	24	0	0	72	49,1	22,9	0,63	0,56	-
07.04.2026	2,38	-0,08	112,7	113,95	110,07	112,66	-2,59	24	0	0	72,1	49,5	22,58	0,63	0,57	-
08.04.2026	2,445	-0,083	116,71	117,98	113,97	116,59	-2,62	24	0	0	72	49,6	22,38	0,6	0,55	-
09.04.2026	2,511	-0,087	130,41	131,76	127,52	130,26	-2,74	24	0	0	70,3	49,7	20,58	0,62	0,55	-
10.04.2026	2,299	-0,08	111,66	112,98	109,08	111,64	-2,56	24	0	0	71,7	49,7	22,02	0,63	0,56	-
11.04.2026	2,242	-0,076	103,65	104,94	101,25	103,76	-2,51	24	0	0	72,2	49	23,16	0,63	0,56	-
12.04.2026	2,143	-0,075	96,35	97,64	94,09	96,56	-2,47	24	0	0	72,5	48,7	23,8	0,5	0,45	-
13.04.2026	1,74	-0,054	107,54	108,87	105,63	107,9	-2,27	24	0	0	60,7	43,4	17,33	0,63	0,56	-
14.04.2026	2,068	-0,066	93,04	94,16	90,86	93,13	-2,27	24	0	0	72,4	48,6	23,77	0,63	0,55	-
15.04.2026	2,004	-0,069	89,71	90,95	87,62	89,94	-2,32	24	0	0	72,6	48,7	23,91	0,63	0,56	-
16.04.2026	2,155	-0,075	99,64	100,93	97,35	99,8	-2,45	24	0	0	72	48,8	23,16	0,63	0,56	-
17.04.2026	2,109	-0,075	98,05	99,35	95,8	98,24	-2,44	24	0	0	72,1	49	23,04	0,64	0,55	-
18.04.2026	1,963	-0,073	92,13	93,45	89,98	92,39	-2,41	24	0	0	72,1	49,2	22,9	0,64	0,55	-
Итого:	69,23	0	3273,75	3313,24	3198,64	3276,05	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,23															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1708,026	76174,49	77097,18	74361,04	76230,7
18.04.2026	1777,256	79448,24	80410,42	77559,68	79506,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:44:15