

#9981#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Черепичная 4, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7078
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00220992
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 2,238 | 0 | 95,59 | 94,28 | 93,49 | 93,33 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 70 | 46,1 | 23,89 | 0,63 | 0,57 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 2,233 | 0,002 | 94,51 | 93,21 | 92,46 | 92,29 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 45,5 | 24,09 | 0,62 | 0,57 | 7 |
| 26.03.2022 | 2,223 | 0,002 | 100,36 | 99,11 | 98,25 | 98,13 | 0,12 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 45,7 | 22,59 | 0,62 | 0,57 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 2,395 | 0,001 | 107,59 | 106,25 | 105,28 | 105,19 | 0,09 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 46 | 22,72 | 0,63 | 0,57 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 2,283 | 0 | 94,52 | 93,21 | 92,44 | 92,33 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 45,2 | 24,68 | 0,62 | 0,57 | 7 |
| 29.03.2022 | 2,309 | 0,004 | 96,57 | 95,23 | 94,44 | 94,29 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 45,7 | 24,39 | 0,61 | 0,57 | 4 |
| 30.03.2022 | 2,547 | 0,003 | 105,65 | 104,19 | 103,22 | 103,09 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 47,2 | 24,65 | 0,62 | 0,57 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 2,641 | 0,002 | 100,39 | 98,83 | 97,95 | 97,8 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 47,4 | 26,91 | 0,62 | 0,57 | - |
| 01.04.2022 | 2,623 | 0,001 | 102,23 | 100,69 | 99,76 | 99,66 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 47 | 26,27 | 0,61 | 0,57 | - |
| 02.04.2022 | 2,625 | 0 | 107,96 | 106,45 | 105,45 | 105,36 | 0,09 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 47 | 24,87 | 0,61 | 0,57 | - |
| 03.04.2022 | 2,599 | 0 | 108,52 | 107,02 | 106,03 | 105,93 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 46,9 | 24,46 | 0,62 | 0,57 | - |
| 04.04.2022 | 2,62 | 0,003 | 110,1 | 108,62 | 107,63 | 107,5 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 46,8 | 24,31 | 0,61 | 0,57 | - |
| 05.04.2022 | 2,572 | 0,002 | 113,7 | 112,23 | 111,19 | 111,04 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 47,3 | 23,1 | 0,62 | 0,57 | - |
| 06.04.2022 | 2,534 | 0,001 | 111,41 | 109,98 | 108,97 | 108,84 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 46,6 | 23,24 | 0,63 | 0,57 | - |
| 07.04.2022 | 2,117 | 0,003 | 85,36 | 84,14 | 83,52 | 83,33 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 44,4 | 25,25 | 0,63 | 0,57 | - |
| 08.04.2022 | 2,3 | 0,001 | 95,52 | 94,19 | 93,43 | 93,28 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 45,3 | 24,56 | 0,62 | 0,57 | - |
| 09.04.2022 | 2,374 | 0,003 | 103,02 | 101,67 | 100,8 | 100,65 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 46 | 23,51 | 0,62 | 0,57 | - |
| 10.04.2022 | 2,384 | 0,004 | 102,57 | 101,18 | 100,31 | 100,13 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 46,1 | 23,72 | 0,6 | 0,56 | - |
| 11.04.2022 | 2,284 | 0,002 | 119,91 | 118,68 | 117,62 | 117,53 | 0,09 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 45,1 | 19,42 | 0,6 | 0,54 | - |
| 12.04.2022 | 2,286 | 0,003 | 97,3 | 95,96 | 95,18 | 94,99 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 70 | 46 | 23,99 | 0,6 | 0,54 | - |
| 13.04.2022 | 2,199 | 0,002 | 89,88 | 88,59 | 87,89 | 87,72 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 70 | 45 | 24,96 | 0,61 | 0,54 | - |
| 14.04.2022 | 1,991 | 0,005 | 81,05 | 79,84 | 79,3 | 79,09 | 0,21 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 44,2 | 25,05 | 0,6 | 0,54 | - |
| 15.04.2022 | 2,242 | 0,001 | 93,64 | 92,33 | 91,6 | 91,43 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 45,1 | 24,45 | 0,6 | 0,54 | - |
| 16.04.2022 | 2,398 | 0,002 | 100,51 | 99,14 | 98,3 | 98,16 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 45,5 | 24,35 | 0,6 | 0,54 | - |
| 17.04.2022 | 2,293 | 0,002 | 97,71 | 96,39 | 95,57 | 95,44 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 45,7 | 23,97 | 0,61 | 0,54 | - |
| 18.04.2022 | 2,266 | 0,002 | 96,29 | 94,97 | 94,2 | 94,07 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 45,2 | 24,02 | 0,62 | 0,54 | - |
| 19.04.2022 | 2,18 | 0,004 | 88,44 | 87,16 | 86,54 | 86,37 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 44,5 | 25,12 | 0,62 | 0,54 | - |
| 20.04.2022 | 1,987 | 0,003 | 78,73 | 77,51 | 76,98 | 76,81 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 44 | 25,77 | 0,61 | 0,54 | - |
| 21.04.2022 | 1,94 | 0,003 | 75,24 | 74,02 | 73,58 | 73,38 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 43,3 | 26,3 | 0,62 | 0,54 | - |
| 22.04.2022 | 1,877 | 0,004 | 74,63 | 73,45 | 73,01 | 72,78 | 0,23 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 43,8 | 25,63 | 0,62 | 0,54 | - |
| 23.04.2022 | 1,954 | 0,006 | 78,41 | 77,18 | 76,72 | 76,46 | 0,26 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 44,1 | 25,34 | 0,62 | 0,54 | - |
| 24.04.2022 | 1,943 | 0,005 | 76,71 | 75,46 | 75,03 | 74,77 | 0,26 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 44,1 | 25,79 | 0,59 | 0,53 | - |
| 25.04.2022 | 2,046 | 0,005 | 83,87 | 82,59 | 82,07 | 81,84 | 0,23 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 44,5 | 24,84 | 0,57 | 0,49 | - |
| Итого: | 75,503 | 0 | 3167,89 | 3123,75 | 3098,21 | 3093,01 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 75,503 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2022 | 1589,171 | 62575,59 | 62283,79 | 61090,69 | 61656,75 |
| 25.04.2022 | 1664,674 | 65743,48 | 65407,54 | 64188,9 | 64749,76 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2022 10:42:04