

#125740#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 28.03.2025 по 26.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Черепичная 4, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00220992	Показания прибора, Гкал 26.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 28.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1159,959	1118,994	40.965 <i>+ ротор.</i>

по 23.04.25

52.062

Подпись исполнителя _____



#125739#

Отчёт за период с 28.03.2025 по 26.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7078
Тип теплосчётчика БКТ-7
Заводской номер 00220992
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
29.03.2025	9,9	1,853	-0,045	97,72	98,46	95,67	97,38	-1,71	24	0	0	68,4	48,3	20,07	0,63	0,56
30.03.2025	6,8	1,905	-0,047	101,78	102,52	99,64	101,43	-1,79	24	0	0	68,3	48,4	19,84	0,63	0,56
31.03.2025	5,9	1,95	-0,046	105,5	106,2	103,28	105,05	-1,77	24	0	0	68,3	48,7	19,59	0,62	0,57
01.04.2025	-	1,988	-0,045	108,73	109,43	106,43	108,21	-1,78	24	0	0	68,3	48,9	19,36	0,62	0,56
02.04.2025	-	1,922	-0,048	103,52	104,29	101,35	103,15	-1,8	24	0	0	68,3	48,7	19,67	0,63	0,55
03.04.2025	-	1,777	-0,043	90,09	90,86	88,16	89,82	-1,66	24	0	0	69,4	48,5	20,93	0,63	0,55
04.04.2025	-	1,899	-0,044	91,49	92,21	89,45	91,21	-1,76	24	0	0	70,1	48,1	21,98	0,61	0,56
05.04.2025	-	2,219	-0,047	107,62	108,18	105,19	106,94	-1,75	24	0	0	71,1	49,3	21,77	0,61	0,56
06.04.2025	-	2,324	-0,045	108,23	108,7	105,69	107,4	-1,71	24	0	0	72,9	50,3	22,66	0,62	0,55
07.04.2025	-	2,044	-0,044	100,6	101,16	98,28	99,93	-1,65	24	0	0	72,1	50,6	21,5	0,61	0,55
08.04.2025	-	2,049	-0,044	108,51	109,12	106,14	107,81	-1,67	24	0	0	70,2	50,2	19,96	0,62	0,56
09.04.2025	-	2,061	-0,044	110,81	111,42	108,4	110,1	-1,7	24	0	0	70,1	50,4	19,68	0,62	0,56
10.04.2025	-	2,107	-0,048	112,16	112,73	109,66	111,36	-1,7	24	0	0	70,7	50,9	19,87	0,62	0,56
11.04.2025	-	1,913	-0,045	102,69	103,36	100,43	102,14	-1,71	24	0	0	70	50,3	19,76	0,63	0,56
12.04.2025	-	1,884	-0,046	97,15	97,84	95,02	96,71	-1,69	24	0	0	70,3	49,8	20,54	0,64	0,56
13.04.2025	-	1,784	-0,044	87,67	88,4	85,69	87,37	-1,68	24	0	0	70,4	48,8	21,64	0,64	0,55
14.04.2025	-	1,662	-0,042	82,52	83,32	80,71	82,37	-1,66	24	0	0	70,3	48,9	21,38	0,61	0,52
15.04.2025	-	1,622	-0,043	80,75	81,58	78,99	80,68	-1,69	24	0	0	70,3	48,8	21,43	0,59	0,5
16.04.2025	-	1,629	-0,045	82,45	83,29	80,66	82,36	-1,7	24	0	0	69,6	48,5	21,04	0,59	0,5
17.04.2025	-	1,519	-0,041	77,36	78,22	75,67	77,3	-1,63	24	0	0	69,9	49	20,96	0,59	0,5
18.04.2025	-	0,876	-0,042	49,66	50,78	48,54	50,16	-1,62	24	0	1	69,9	50,4	19,44	0,58	0,49
19.04.2025	-	0,464	-0,047	34,87	36,18	34,14	35,7	-1,56	24	0	1	68,6	53,1	15,58	0,58	0,5
20.04.2025	-	0,456	-0,047	35,28	36,57	34,52	36,09	-1,57	24	0	1	68,7	53,4	15,24	0,57	0,51
26.04.2025	-	0,533	-0,045	42,79	44,11	41,92	43,54	-1,62	24	0	1	67,4	53	14,38	0,56	0,51
Итого:	8,5	40,44	-1,077	2119,95	2138,93	2073,63	2114,21	-40,58	576	0	-	69,73	49,8	19,93	0,61	0,54

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
28.03.2025	1118,994	48885,13	49418,24	47752,09	48894,35
26.04.2025	1159,959	51045,03	51598,43	49864,82	51049,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения