

#9992#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Черепичная 4, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7078
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00220992
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,305	0,002	101,52	100,23	99,31	99,23	0,08	24	0	0	69,4	46,2	23,2	0,62	0,56	4
25.04.2021	2,379	0,003	103,75	102,42	101,49	101,39	0,1	24	0	0	69,5	46,1	23,41	0,62	0,57	3,7
26.04.2021	2,465	0,001	111,61	110,24	109,21	109,12	0,09	24	0	0	69,4	46,8	22,55	0,63	0,57	2,9
27.04.2021	2,451	0,003	108,84	107,49	106,48	106,4	0,08	24	0	0	69,3	46,3	23	0,63	0,56	4,1
28.04.2021	2,278	0,004	98,82	97,53	96,69	96,55	0,14	24	0	0	69,3	45,8	23,5	0,62	0,56	6,7
29.04.2021	2,157	0,001	87,07	85,83	85,19	85,05	0,14	24	0	0	69,4	44,1	25,28	0,55	0,5	9,3
30.04.2021	2,09	0,002	93,4	92,21	91,44	91,31	0,13	24	0	0	68	45,2	22,85	0,57	0,5	7
01.05.2021	2,186	0,001	90,86	89,6	88,91	88,76	0,15	24	0	0	69,4	44,9	24,53	0,56	0,5	7,3
02.05.2021	2,333	0,002	101,83	100,57	99,66	99,59	0,07	24	0	0	69	45,6	23,38	0,56	0,5	6,2
03.05.2021	2,285	0	100,17	98,9	97,98	97,91	0,07	24	0	0	69,3	46	23,34	0,56	0,5	5,8
04.05.2021	1,673	0,002	72,59	71,56	71	70,89	0,11	24	0	0	69	45,5	23,52	0,56	0,51	9,6
05.05.2021	0,65	0,003	31,24	30,59	30,54	30,32	0,22	24	0	0	68,1	47,1	20,98	0,56	0,5	10,4
06.05.2021	0,689	0,007	32,29	31,63	31,58	31,34	0,24	24	0	0	68,1	46,6	21,56	0,56	0,5	6,9
07.05.2021	0,683	0,003	31,26	30,61	30,58	30,35	0,23	24	0	0	68,4	46,4	22,07	0,56	0,5	6,9
08.05.2021	0,663	0,005	31,41	30,75	30,73	30,49	0,24	24	0	0	68,4	47,1	21,28	0,57	0,51	6,3
09.05.2021	0,67	0,005	31,65	31	30,96	30,72	0,24	24	0	0	68,4	47	21,31	0,57	0,51	11,1
10.05.2021	0,685	0,004	31,3	30,63	30,62	30,39	0,23	24	0	0	68,4	46,4	22,04	0,57	0,51	17,8
11.05.2021	0,644	0,006	30,4	29,74	29,74	29,49	0,25	24	0	0	68,4	47,1	21,36	0,57	0,5	19,7
12.05.2021	0,626	0,006	30,31	29,66	29,66	29,4	0,26	24	0	0	68,4	47,6	20,7	0,57	0,5	19,2
13.05.2021	0,629	0,005	29,85	29,2	29,19	28,94	0,25	24	0	0	68,2	47	21,28	0,57	0,5	9,9
14.05.2021	0,577	0,008	29,06	28,43	28,45	28,16	0,29	24	0	0	68,2	48,4	19,87	0,57	0,5	10,6
15.05.2021	0,602	0,005	29,19	28,56	28,58	28,32	0,26	24	0	0	68,5	47,7	20,83	0,56	0,5	10
16.05.2021	0,648	0,006	30,23	29,58	29,58	29,34	0,24	24	0	0	68,2	46,6	21,6	0,56	0,49	12,5
17.05.2021	0,592	0,005	54,45	53,9	53,46	53,26	0,2	24	0	0	62,6	51,7	10,94	0,57	0,48	14,5
18.05.2021	0,593	0,008	47,01	46,43	46,15	45,89	0,26	24	0	0	63,9	51,3	12,62	0,56	0,48	11,4
19.05.2021	0,595	0,004	62,79	62,27	61,71	61,54	0,17	24	0	0	60,8	51,3	9,53	0,53	0,47	10,4
20.05.2021	0,594	-0,001	68,8	68,53	67,64	67,69	-0,05	24	0	0	60,8	51,9	8,84	0,57	0,5	-
21.05.2021	0,582	0	29,88	29,87	29,24	29,59	-0,35	24	0	0	68,1	47,8	20,36	0,57	0,5	14
22.05.2021	0,594	0	29,82	29,56	29,16	29,3	-0,14	24	0	0	68,2	47,8	20,44	0,57	0,5	-
23.05.2021	0,624	0	29,68	29,23	29,05	28,99	0,06	24	0	0	68,6	47,2	21,37	0,57	0,5	-
Итого:	36,542	0	1761,08	1736,75	1723,98	1719,72	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,542															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1028,306	40521,21	40598,13	39556,84	40192,45
23.05.2021	1064,848	42282,29	42334,88	41280,82	41912,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 7:53:46