

#130821#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Черепичная 4, Калининград
5346
7078
ВКТ-7
00220992
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,485	-0,047	37,48	38,82	36,71	38,32	-1,61	24	0	1	68,8	53,6	15,13	0,56	0,51	-
25.04.2025	0,453	-0,053	39,82	41,17	38,99	40,63	-1,64	24	0	1	68,2	54,7	13,56	0,56	0,51	-
26.04.2025	0,5	-0,05	39,66	40,99	38,84	40,46	-1,62	24	0	1	68,6	53,9	14,72	0,56	0,51	-
27.04.2025	0,525	-0,049	39,95	41,26	39,1	40,75	-1,65	24	0	1	68,7	53,4	15,31	0,56	0,51	-
28.04.2025	0,524	-0,046	41,04	42,38	40,18	41,83	-1,65	24	0	1	68,6	53,7	14,85	0,56	0,5	-
29.04.2025	0,481	-0,047	36,34	37,7	35,57	37,17	-1,6	24	0	1	69,7	54,2	15,51	0,57	0,5	-
30.04.2025	0,513	-0,047	34,45	35,8	33,71	35,32	-1,61	24	0	1	70,5	53,2	17,29	0,56	0,5	-
01.05.2025	0,488	-0,049	35,23	36,57	34,48	36,09	-1,61	24	0	1	70,2	54	16,24	0,57	0,5	-
02.05.2025	0,483	-0,053	33,69	35,07	32,94	34,59	-1,65	24	0	1	70,6	53,8	16,83	0,55	0,5	-
03.05.2025	0,407	-0,051	41,38	42,66	40,51	42,05	-1,54	22	2	1	67,5	55,7	11,8	0,56	0,5	-
04.05.2025	0,557	-0,05	35,48	36,83	34,68	36,35	-1,67	24	0	1	70,6	52,4	18,19	0,56	0,51	-
05.05.2025	0,489	-0,053	34,84	36,22	34,08	35,74	-1,66	24	0	1	70,5	54	16,52	0,56	0,51	-
06.05.2025	0,548	-0,051	36,26	37,61	35,46	37,13	-1,67	24	0	1	70,6	53	17,53	0,55	0,5	-
07.05.2025	0,49	-0,053	39,23	40,62	38,41	40,09	-1,68	24	0	1	69,2	54,4	14,75	0,57	0,52	-
08.05.2025	0,527	-0,048	36,01	37,32	35,22	36,84	-1,62	24	0	1	70,6	53,6	17	0,57	0,52	-
09.05.2025	0,547	-0,051	36,16	37,45	35,35	36,97	-1,62	24	0	1	70,7	53,3	17,46	0,57	0,52	-
10.05.2025	0,518	-0,052	36,1	37,43	35,3	36,95	-1,65	24	0	1	70,7	54	16,76	0,57	0,52	-
11.05.2025	0,534	-0,051	37,21	38,54	36,4	38,05	-1,65	24	0	1	70,4	53,7	16,66	0,57	0,52	-
12.05.2025	0,548	-0,05	37,37	38,67	36,57	38,18	-1,61	24	0	1	70,6	53,6	16,93	0,57	0,52	-
13.05.2025	0,526	-0,051	36,5	37,77	35,72	37,29	-1,57	24	0	1	70,8	54,1	16,67	0,56	0,51	-
14.05.2025	0,55	-0,048	36,91	38,17	36,11	37,67	-1,56	24	0	1	70,7	53,6	17,12	0,56	0,52	-
15.05.2025	0,518	-0,049	38,24	39,49	37,39	38,98	-1,59	24	0	1	70,3	54,5	15,83	0,56	0,51	-
16.05.2025	0,522	-0,048	37,55	38,82	36,74	38,31	-1,57	24	0	1	70,8	54,7	16,13	0,57	0,52	-
17.05.2025	0,533	-0,05	38,16	39,45	37,3	38,95	-1,65	24	0	1	70,6	54,3	16,31	0,57	0,52	-
18.05.2025	0,568	-0,051	39,26	40,56	38,38	40,06	-1,68	24	0	1	70,8	54,1	16,73	0,57	0,52	-
19.05.2025	0,703	-0,049	40,01	41,32	39,11	40,83	-1,72	24	0	1	70,9	51,1	19,83	0,57	0,51	-
20.05.2025	0,602	-0,048	38,53	39,91	37,67	39,42	-1,75	24	0	1	71,1	53	18,08	0,57	0,52	-
21.05.2025	0,598	-0,051	38,43	39,8	37,57	39,3	-1,73	24	0	1	70,8	52,8	17,92	0,57	0,51	-
22.05.2025	0,569	-0,053	37,69	39,07	36,84	38,56	-1,72	24	0	1	70,9	53,4	17,52	0,58	0,51	-
23.05.2025	0,58	-0,051	38,37	39,75	37,53	39,27	-1,74	24	0	1	70,6	53,2	17,44	0,58	0,51	-
Итого:	15,886	0	1127,35	1167,22	1102,86	1152,15	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,886															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1160,369	51078,39	51633,13	49897,52	51083,54
23.05.2025	1176,255	52205,74	52800,35	51000,38	52235,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 14:39:31