

#9989#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Черепичная 4, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7078
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00220992
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,626	0,001	30,23	29,7	29,58	29,46	0,12	24	0	0	68,4	47,2	21,11	0,57	0,5	16
25.05.2021	0,623	0,002	32,97	32,39	32,28	32,06	0,22	24	0	0	67,3	48,2	19,05	0,57	0,5	-
26.05.2021	0,623	0,002	30,53	29,92	29,86	29,67	0,19	24	0	0	68,3	47,6	20,68	0,57	0,5	-
27.05.2021	0,627	0,005	30,4	29,78	29,73	29,5	0,23	24	0	0	68,4	47,6	20,86	0,57	0,5	-
28.05.2021	0,653	0,007	30,56	29,92	29,89	29,66	0,23	24	0	0	68,4	46,8	21,58	0,57	0,5	11
29.05.2021	0,65	0,006	31,29	30,65	30,62	30,37	0,25	24	0	0	68,1	47,2	20,88	0,56	0,5	12,3
30.05.2021	0,646	0,007	31,22	30,56	30,54	30,29	0,25	24	0	0	68,2	47,3	20,88	0,57	0,5	-
31.05.2021	0,602	0,004	29,8	29,16	29,15	28,91	0,24	24	0	0	68,4	48,1	20,32	0,57	0,5	16
01.06.2021	0,573	0,006	29,5	28,88	28,88	28,63	0,25	24	0	0	68,2	48,8	19,49	0,56	0,5	-
02.06.2021	0,608	0,007	30,84	30,2	30,16	29,92	0,24	24	0	0	68	48,2	19,86	0,56	0,5	-
03.06.2021	0,569	0,007	28,92	28,28	28,29	28,03	0,26	24	0	0	68,4	48,7	19,73	0,56	0,5	15
04.06.2021	0,578	0,008	28,74	28,11	28,15	27,87	0,28	24	0	0	68,4	48,2	20,13	0,56	0,5	-
05.06.2021	0,568	0,008	31,04	30,43	30,42	30,15	0,27	24	0	0	67,4	49,1	18,35	0,56	0,5	13,4
06.06.2021	0,562	0,007	28,15	27,52	27,56	27,28	0,28	24	0	0	68,3	48,2	20,03	0,56	0,5	22
07.06.2021	0,567	0,01	29,57	28,94	28,98	28,66	0,32	24	0	0	67,8	48,6	19,13	0,56	0,5	-
08.06.2021	0,553	0,008	27,42	26,79	26,86	26,55	0,31	24	0	0	68,4	48,2	20,15	0,56	0,5	18,8
09.06.2021	0,562	0,008	27,83	27,19	27,28	26,95	0,33	24	0	0	68,4	48,2	20,15	0,56	0,5	21
10.06.2021	0,551	0,009	27,71	27,08	27,15	26,84	0,31	24	0	0	68,2	48,4	19,86	0,56	0,5	-
11.06.2021	0,555	0,009	27,4	26,76	26,85	26,52	0,33	24	0	0	68,3	48,2	20,16	0,56	0,5	-
12.06.2021	0,544	0,01	27,8	27,16	27,25	26,92	0,33	24	0	0	68,2	48,6	19,51	0,57	0,5	-
13.06.2021	0,568	0,009	28,31	27,67	27,73	27,43	0,3	24	0	0	68,1	48,1	20,05	0,57	0,5	-
14.06.2021	0,566	0,008	28,01	27,36	27,44	27,12	0,32	24	0	0	68,2	48,2	20,08	0,57	0,5	-
15.06.2021	0,562	0,013	27,65	27	27,12	26,76	0,36	24	0	0	68,4	48,2	20,19	0,57	0,5	-
16.06.2021	0,567	0,011	27,61	26,95	27,03	26,71	0,32	24	0	0	68,5	47,9	20,53	0,57	0,5	-
17.06.2021	0,551	0,01	27,02	26,39	26,49	26,15	0,34	24	0	0	68,6	48,2	20,32	0,56	0,5	-
18.06.2021	0,529	0,01	26,88	26,26	26,37	26,02	0,35	24	0	0	68,2	48,6	19,54	0,57	0,5	-
19.06.2021	0,526	0,015	26,19	25,54	25,69	25,3	0,39	24	0	0	68,4	48,5	19,86	0,57	0,5	-
20.06.2021	0,509	0,013	26,04	25,43	25,55	25,19	0,36	24	0	0	68,1	48,9	19,26	0,57	0,5	-
21.06.2021	0,487	0,011	25,41	24,8	24,92	24,56	0,36	24	0	0	68,1	49,2	18,92	0,57	0,5	-
22.06.2021	0,491	0,012	24,76	24,14	24,27	23,9	0,37	24	0	0	68,3	48,7	19,66	0,57	0,5	-
23.06.2021	0,483	0,013	24,86	24,25	24,38	24,01	0,37	24	0	0	68,4	49,2	19,16	0,57	0,5	-
Итого:	17,679	0	884,66	865,21	866,47	857,39	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,679															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1064,848	42282,29	42334,88	41280,82	41912,17
23.06.2021	1082,527	43166,95	43200,09	42147,29	42769,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 8:08:15