

#9986#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Черепичная 4, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 7078  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00220992  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,601	-0,017	28,15	28,94	27,54	28,69	-1,15	24	0	1	69,2	45,9	23,31	0,57	0,48	-
25.05.2023	0,578	-0,02	27,61	28,42	27,03	28,18	-1,15	24	0	1	69,3	46,4	22,87	0,57	0,49	-
26.05.2023	0,596	-0,022	28,17	28,98	27,55	28,73	-1,18	24	0	1	69,4	46	23,33	0,56	0,49	-
27.05.2023	0,569	-0,025	28,68	29,54	28,06	29,3	-1,24	24	0	1	68,8	46,8	21,97	0,56	0,49	-
28.05.2023	0,6	-0,023	29,05	29,9	28,43	29,66	-1,23	24	0	1	68,9	46,1	22,75	0,57	0,49	-
29.05.2023	0,569	-0,025	27,51	28,4	26,93	28,16	-1,23	24	0	1	69,2	46,5	22,78	0,57	0,49	-
30.05.2023	0,586	-0,024	28,74	29,61	28,13	29,35	-1,22	24	0	1	69,2	46,7	22,53	0,57	0,49	-
31.05.2023	0,582	-0,023	28,52	29,39	27,91	29,15	-1,24	24	0	1	69,1	46,5	22,59	0,57	0,48	-
01.06.2023	0,581	-0,023	28,23	29,07	27,62	28,83	-1,21	24	0	1	69,2	46,5	22,62	0,57	0,48	-
02.06.2023	0,565	-0,023	27,71	28,59	27,13	28,35	-1,22	24	0	1	69,3	46,8	22,49	0,57	0,49	-
03.06.2023	0,559	-0,025	27,95	28,83	27,34	28,59	-1,25	24	0	1	69,3	47,2	22,15	0,57	0,49	-
04.06.2023	0,588	-0,021	29,26	30,09	28,65	29,85	-1,2	24	0	1	69,1	47	22,06	0,57	0,48	-
05.06.2023	0,545	-0,021	28,28	29,13	27,7	28,85	-1,15	24	0	1	69,2	47,8	21,32	0,58	0,48	-
06.06.2023	0,548	-0,022	27,7	28,53	27,12	28,28	-1,16	24	0	1	69,4	47,5	21,88	0,57	0,49	-
07.06.2023	0,545	-0,022	27,54	28,36	26,96	28,1	-1,14	24	0	1	69,2	47,5	21,76	0,58	0,49	-
08.06.2023	0,551	-0,021	27,19	27,98	26,64	27,73	-1,09	24	0	1	69,3	47	22,26	0,57	0,48	-
09.06.2023	0,53	-0,021	27,2	27,99	26,63	27,75	-1,12	24	0	1	69,2	47,6	21,6	0,57	0,48	-
10.06.2023	0,508	-0,021	27,38	28,18	26,79	27,94	-1,15	24	0	1	69	48,4	20,63	0,58	0,49	-
11.06.2023	0,505	-0,019	26,64	27,44	26,11	27,2	-1,09	24	0	1	69,4	48,4	20,95	0,57	0,49	-
12.06.2023	0,543	-0,023	28,14	28,92	27,52	28,68	-1,16	24	0	1	68,9	47,5	21,42	0,57	0,49	-
13.06.2023	0,505	-0,022	27,37	28,16	26,8	27,88	-1,08	24	0	1	69,1	48,7	20,44	0,58	0,49	-
14.06.2023	0,517	-0,019	27,36	28,11	26,79	27,87	-1,08	24	0	1	68,9	48,1	20,81	0,57	0,49	-
15.06.2023	0,526	-0,015	31,56	32,17	30,89	31,83	-0,94	24	0	1	67,5	49,2	18,24	0,58	0,49	-
16.06.2023	0,518	-0,01	26,97	27,51	26,44	27,27	-0,83	24	0	0	69,1	48,2	20,85	0,57	0,49	-
17.06.2023	0,526	-0,01	27,19	27,79	26,61	27,55	-0,94	24	0	1	69	48	21,09	0,57	0,49	-
18.06.2023	0,542	-0,013	27,79	28,4	27,19	28,16	-0,97	24	0	1	69	47,6	21,34	0,57	0,49	-
19.06.2023	0,512	-0,01	26,66	27,25	26,13	27,01	-0,88	24	0	1	69,1	48,2	20,95	0,57	0,49	-
20.06.2023	0,525	-0,007	31,82	32,28	31,19	31,98	-0,79	24	0	0	67,2	49,4	17,8	0,58	0,49	-
21.06.2023	0,492	-0,001	25,49	25,85	24,97	25,61	-0,64	24	0	0	69,4	48,7	20,71	0,57	0,49	-
22.06.2023	0,56	-0,001	30,31	30,56	29,7	30,28	-0,58	24	0	0	67,9	48,3	19,62	0,58	0,49	-
23.06.2023	0,492	0	25,23	25,33	24,75	25,09	-0,34	24	0	0	69,4	49	20,4	0,57	0,49	-
Итого:	16,964	0	867,4	889,7	849,25	881,9	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,964															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	57,069	2457,81	2531,86	2404,14	2509,38
23.06.2023	74,033	3325,21	3421,56	3253,39	3391,28

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.06.2023 8:31:32