

#133858#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Черепичная 4, Калининград
5346
7078
ВКТ-7
00220992
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,602	-0,05	38,3	39,65	37,43	39,17	-1,74	24	0	1	71	52,8	18,17	0,57	0,51	-
25.05.2025	0,593	-0,049	37,36	38,7	36,51	38,22	-1,71	24	0	1	71,2	52,8	18,31	0,58	0,52	-
26.05.2025	0,552	-0,05	36,53	37,88	35,73	37,4	-1,67	24	0	1	71,1	53,6	17,5	0,58	0,51	-
27.05.2025	0,539	-0,052	36,13	37,49	35,34	37,01	-1,67	24	0	1	71	53,7	17,37	0,58	0,51	-
28.05.2025	0,498	-0,052	34,57	35,97	33,81	35,49	-1,68	24	0	1	71	54,1	16,88	0,57	0,51	-
29.05.2025	0,502	-0,052	34,9	36,29	34,09	35,81	-1,72	24	0	1	71	54	16,95	0,57	0,52	-
30.05.2025	0,506	-0,052	35,45	36,84	34,7	36,36	-1,66	24	0	1	71,2	54,5	16,75	0,57	0,52	-
31.05.2025	0,474	-0,056	35,8	37,19	35,01	36,71	-1,7	24	0	1	70,9	55,2	15,67	0,57	0,52	-
01.06.2025	0,498	-0,052	35,61	36,98	34,85	36,5	-1,65	24	0	1	71,2	54,7	16,49	0,58	0,52	-
02.06.2025	0,488	-0,057	36,26	37,66	35,45	37,18	-1,73	24	0	1	70,8	54,8	15,99	0,58	0,52	-
03.06.2025	0,486	-0,052	35,36	36,77	34,58	36,28	-1,7	24	0	1	71	54,8	16,21	0,58	0,51	-
04.06.2025	0,479	-0,058	35,54	36,97	34,76	36,49	-1,73	24	0	1	70,9	54,9	16,01	0,58	0,52	-
05.06.2025	0,465	-0,057	35,05	36,46	34,29	35,98	-1,69	24	0	1	70,9	55,1	15,83	0,58	0,51	-
06.06.2025	0,465	-0,053	35,64	37,09	34,89	36,6	-1,71	24	0	1	70,8	55,2	15,56	0,58	0,51	-
07.06.2025	0,463	-0,055	34,64	36,1	33,88	35,62	-1,74	24	0	1	71	55	16,04	0,58	0,51	-
08.06.2025	0,48	-0,055	36,26	37,71	35,47	37,22	-1,75	24	0	1	70,7	54,9	15,77	0,58	0,52	-
09.06.2025	0,506	-0,055	37,01	38,45	36,19	37,96	-1,77	24	0	1	70,9	54,7	16,18	0,58	0,52	-
10.06.2025	0,484	-0,055	38,05	39,48	37,2	38,98	-1,78	24	0	1	70,5	55,2	15,27	0,58	0,52	-
11.06.2025	0,488	-0,054	36,05	37,49	35,27	37	-1,73	24	0	1	71	54,9	16,1	0,58	0,52	-
12.06.2025	0,512	-0,054	36,96	38,37	36,14	37,89	-1,75	24	0	1	71	54,6	16,41	0,58	0,52	-
13.06.2025	0,496	-0,056	36,46	37,9	35,65	37,42	-1,77	24	0	1	71,2	54,9	16,25	0,58	0,51	-
14.06.2025	0,493	-0,057	37,79	39,23	36,96	38,75	-1,79	24	0	1	70,6	55,1	15,52	0,58	0,51	-
15.06.2025	0,524	-0,053	36,6	38,04	35,79	37,54	-1,75	24	0	1	71,2	54,4	16,87	0,58	0,51	-
16.06.2025	0,502	-0,056	36,17	37,63	35,35	37,15	-1,8	24	0	1	71,1	54,6	16,44	0,58	0,51	-
17.06.2025	0,484	-0,056	36,18	37,62	35,38	37,13	-1,75	24	0	1	71	55,1	15,92	0,58	0,51	-
18.06.2025	0,491	-0,055	38,82	40,29	37,97	39,75	-1,78	24	0	1	70,3	55,2	15,05	0,56	0,5	-
19.06.2025	0,497	-0,062	38,38	39,87	37,5	39,34	-1,84	24	0	1	70,7	55,2	15,47	0,57	0,5	-
20.06.2025	0,492	-0,06	36,5	37,98	35,68	37,49	-1,81	24	0	1	71,2	55,1	16,09	0,57	0,5	-
21.06.2025	0,479	-0,06	36,25	37,76	35,47	37,28	-1,81	24	0	1	71,1	55,2	15,95	0,57	0,5	-
22.06.2025	0,472	-0,06	36,53	38,04	35,73	37,55	-1,82	24	0	1	70,9	55,3	15,62	0,58	0,5	-
23.06.2025	0,45	-0,06	35,5	37,03	34,73	36,54	-1,81	24	0	1	71,1	55,7	15,38	0,58	0,5	-
Итого:	15,46	0	1126,65	1170,93	1101,8	1155,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,46															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1176,255	52205,74	52800,35	51000,38	52235,69
23.06.2025	1191,715	53332,39	53971,28	52102,18	53391,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 10:26:22