

#90592#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Черепичная 4, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7078
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00220992
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,498	-0,048	31,11	32,51	30,39	32,08	-1,69	24	0	1	69	50,4	18,68	0,56	0,51	-
25.06.2024	0,487	-0,051	37,28	38,74	36,52	38,25	-1,73	24	0	1	66,3	51,1	15,24	0,33	0,33	-
26.06.2024	0,065	0,007	40,39	40,18	39,9	39,71	0,19	24	0	1	51,2	49,9	1,36	0,19	0,2	-
27.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,9	28,4	-3,57	0,19	0,2	-
28.06.2024	0	0	0,08	0,09	0,08	0,09	-0,01	24	0	1	24,1	24,6	-0,51	0,19	0,19	-
29.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,1	24,4	-0,3	0,19	0,2	-
30.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,7	23,8	-0,14	0,19	0,2	-
01.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,7	23,3	0,34	0,18	0,19	-
02.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,1	22,7	0,37	0,19	0,2	-
03.07.2024	0	0	0,09	0,06	0,09	0,06	0,03	24	0	1	22,6	21,4	1,15	0,28	0,28	-
04.07.2024	0,017	0,019	4,26	3,1	4,26	3,1	1,16	24	0	1	21,7	22,2	-0,5	0,51	0,49	-
05.07.2024	0,331	0	35,94	35,88	35,45	35,56	-0,11	24	0	1	51,2	41,8	9,49	0,57	0,52	-
06.07.2024	0,601	0,001	32,31	31,87	31,6	31,54	0,06	24	0	0	68,8	49,8	18,96	0,57	0,52	-
07.07.2024	0,594	0	30,35	30,08	29,66	29,78	-0,12	24	0	0	69,5	49,2	20,23	0,56	0,52	-
08.07.2024	0,572	0	30,95	30,82	30,23	30,48	-0,25	24	0	0	69	49,7	19,27	0,55	0,52	-
09.07.2024	0,545	0	31,54	31,45	30,82	31,03	-0,21	24	0	0	68,5	50,5	17,99	0,55	0,52	-
10.07.2024	0,586	0,037	30,34	29,26	29,63	28,95	0,68	24	0	1	69	50,2	18,84	0,55	0,52	-
11.07.2024	0,537	0	30,34	30,35	29,68	29,99	-0,31	24	0	0	68,7	50,2	18,48	0,55	0,52	-
12.07.2024	0,501	0	30,01	30,04	29,29	29,67	-0,38	24	0	0	68,6	50,9	17,68	0,55	0,52	-
13.07.2024	0,537	0	30,32	30,37	29,65	29,99	-0,34	24	0	0	68,8	50,3	18,54	0,55	0,52	-
14.07.2024	0,496	0	29,65	29,71	28,95	29,33	-0,38	24	0	0	69	51,2	17,77	0,55	0,52	-
15.07.2024	0,517	0	30,2	30,27	29,53	29,86	-0,33	24	0	0	68,8	50,9	17,95	0,56	0,52	-
16.07.2024	0,497	0	30,04	30,13	29,33	29,78	-0,45	24	0	0	68,7	51,2	17,58	0,57	0,52	-
17.07.2024	0,493	0	26,15	26,39	25,6	26,13	-0,53	24	0	0	70,6	50,5	20,13	0,57	0,53	-
18.07.2024	0,465	-0,001	25,04	25,45	24,55	25,19	-0,64	24	0	0	70,9	50,8	20,08	0,57	0,53	-
19.07.2024	0,463	-0,011	25,64	26,13	25,12	25,89	-0,77	24	0	1	70,7	51	19,72	0,57	0,53	-
20.07.2024	0,46	-0,014	25,18	25,79	24,65	25,55	-0,9	24	0	1	71	50,8	20,19	0,55	0,52	-
21.07.2024	0,451	-0,016	26,61	27,22	26,05	26,95	-0,9	24	0	1	70	51,3	18,73	0,55	0,51	-
22.07.2024	0,439	-0,003	28,46	28,76	27,84	28,42	-0,58	24	0	0	69	52,4	16,65	0,55	0,51	-
23.07.2024	0,536	0,057	28,13	26,72	27,53	26,4	1,13	24	0	1	69,4	51,7	17,75	0,56	0,52	-
Итого:	10,688	0	670,41	671,37	656,4	663,78	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,688															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	657,719	28051,04	28405,88	27404,41	28117,07
23.07.2024	668,407	28721,45	29077,25	28060,81	28780,85

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 13:22:59