

#142299#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Черепичная 4, Калининград
5346
7078
ВКТ-7
00220992
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,488	-0,059	37,85	39,28	37	38,75	-1,75	22	2	1	70,2	54,9	15,36	0,32	0,31	-
25.06.2025	0,037	0,004	52,32	52,15	51,58	51,41	0,17	24	0	1	55,5	55	0,5	0,15	0,16	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,9	28,7	-5,73	0,18	0,19	-
27.06.2025	0	0,001	0,13	0,07	0,13	0,07	0,06	24	0	1	21,7	23,5	-1,85	0,2	0,2	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	23,1	-1,47	0,2	0,2	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,4	22,6	-1,23	0,23	0,24	-
30.06.2025	0	0	0,44	0,62	0,44	0,62	-0,18	24	0	1	19,8	21,4	-1,67	0,54	0,55	-
01.07.2025	0,002	0,002	0,27	0,08	0,27	0,08	0,19	24	0	1	20,8	21,6	-0,8	0,5	0,51	-
02.07.2025	0	0	0,25	0,2	0,25	0,2	0,05	23	1	1	20,5	20,9	-0,43	0,51	0,48	-
03.07.2025	0,235	-0,016	37,26	37,88	36,77	37,52	-0,75	24	0	1	50,7	43,6	7,04	0,58	0,49	-
04.07.2025	0,504	-0,038	36,09	37,09	35,29	36,61	-1,32	24	0	1	71,2	55,2	15,93	0,59	0,49	-
05.07.2025	0,48	-0,037	34,83	35,95	34,08	35,45	-1,37	24	0	1	71,3	55,3	15,93	0,58	0,49	-
06.07.2025	0,483	-0,043	33,35	34,56	32,59	34,07	-1,48	24	0	1	71,1	54,2	16,81	0,58	0,49	-
07.07.2025	0,489	-0,044	32,03	33,28	31,29	32,8	-1,51	24	0	1	71,6	53,8	17,78	0,57	0,5	-
08.07.2025	0,489	-0,049	33,14	34,46	32,38	33,98	-1,6	24	0	1	71,2	53,9	17,31	0,57	0,5	-
09.07.2025	0,545	-0,05	34,34	35,7	33,58	35,22	-1,64	24	0	1	71,4	53,1	18,33	0,57	0,5	-
10.07.2025	0,494	-0,052	33,42	34,84	32,69	34,36	-1,67	24	0	1	71,7	54,2	17,42	0,57	0,5	-
11.07.2025	0,498	-0,053	34,58	36,02	33,81	35,54	-1,73	24	0	1	71,2	54,1	17,06	0,57	0,5	-
12.07.2025	0,477	-0,051	34,52	35,91	33,76	35,43	-1,67	24	0	1	71,3	54,9	16,39	0,57	0,5	-
13.07.2025	0,495	-0,052	35,15	36,54	34,36	36,06	-1,7	24	0	1	71,1	54,5	16,65	0,57	0,5	-
14.07.2025	0,498	-0,05	33,86	35,25	33,11	34,77	-1,66	24	0	1	71,5	54,2	17,24	0,57	0,5	-
15.07.2025	0,454	-0,052	33,17	34,56	32,43	34,08	-1,65	24	0	1	71,4	55,1	16,33	0,57	0,5	-
16.07.2025	0,455	-0,052	33,47	34,89	32,72	34,41	-1,69	24	0	1	71,4	55,1	16,3	0,57	0,5	-
17.07.2025	0,468	-0,055	34,46	35,89	33,69	35,41	-1,72	24	0	1	71	54,8	16,21	0,57	0,5	-
18.07.2025	0,461	-0,055	35,51	36,94	34,74	36,46	-1,72	24	0	1	70,5	55	15,52	0,57	0,5	-
19.07.2025	0,449	-0,056	37	38,43	36,2	37,93	-1,73	24	0	1	70,1	55,5	14,56	0,57	0,5	-
20.07.2025	0,434	-0,055	33,41	34,86	32,67	34,38	-1,71	24	0	1	71,1	55,4	15,72	0,57	0,5	-
21.07.2025	0,43	-0,053	33,59	35,03	32,85	34,55	-1,7	24	0	1	70,9	55,4	15,5	0,57	0,5	-
22.07.2025	0,431	-0,056	35,1	36,55	34,35	36,05	-1,7	24	0	1	70,4	55,5	14,89	0,57	0,5	-
23.07.2025	0,446	-0,052	35,97	37,41	35,21	36,89	-1,68	24	0	1	70,4	55,4	14,94	0,57	0,5	-
Итого:	10,242	0	815,51	844,44	798,24	833,1	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,242															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1191,715	53332,39	53971,28	52102,18	53391,5
23.07.2025	1201,957	54147,9	54815,72	52900,42	54224,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 11:02:27