

#28669#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Черепичная 4, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7078
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00220992
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.07.2023	0,516	-0,005	26,56	26,99	26,01	26,75	-0,74	24	0	0	69,2	48,3	20,95	0,58	0,5	-
23.07.2023	0,512	-0,008	26,73	27,27	26,18	27,02	-0,84	24	0	1	69,4	48,6	20,84	0,58	0,5	-
24.07.2023	0,494	-0,015	26,07	26,71	25,56	26,47	-0,91	24	0	1	69,2	48,5	20,69	0,58	0,5	-
25.07.2023	0,495	-0,015	26,08	26,76	25,57	26,51	-0,94	24	0	1	69,3	48,4	20,82	0,58	0,5	-
26.07.2023	0,494	-0,008	29,64	30,22	29,05	29,9	-0,85	24	0	1	67,7	49,6	18,16	0,58	0,5	-
27.07.2023	0,49	-0,009	26,55	27,11	26,04	26,83	-0,79	24	0	1	69,1	49	20,05	0,58	0,5	-
28.07.2023	0,505	-0,019	26,97	27,66	26,43	27,41	-0,98	24	0	1	69,1	48,5	20,61	0,58	0,5	-
29.07.2023	0,473	-0,021	26,49	27,31	25,97	27,05	-1,08	24	0	1	69,1	49,2	19,9	0,58	0,5	-
30.07.2023	0,489	-0,024	26,27	27,19	25,73	26,95	-1,22	24	0	1	69,3	48,4	20,94	0,58	0,5	-
31.07.2023	0,493	-0,026	27,13	28,12	26,59	27,87	-1,28	24	0	1	69	48,5	20,54	0,58	0,5	-
01.08.2023	0,496	-0,027	25,81	26,83	25,27	26,59	-1,32	24	0	1	69,6	47,9	21,67	0,57	0,5	-
02.08.2023	0,481	-0,028	26,72	27,76	26,18	27,51	-1,33	24	0	1	69	48,7	20,3	0,57	0,5	-
03.08.2023	0,528	-0,007	28,36	28,81	27,79	28,55	-0,76	24	0	1	68,5	48,5	20	0,57	0,5	-
04.08.2023	0,512	0	27,09	27,36	26,56	27,08	-0,52	24	0	0	69,2	49,1	20,06	0,57	0,5	-
05.08.2023	0,532	-0,001	26,77	27,01	26,23	26,77	-0,54	24	0	0	69,1	48,1	21,03	0,57	0,5	-
06.08.2023	0,529	-0,001	28,75	28,93	28,12	28,67	-0,55	24	0	0	68	48,4	19,6	0,56	0,5	-
07.08.2023	0,534	0	29,7	29,77	29,08	29,48	-0,4	24	0	0	68	49,1	18,97	0,56	0,5	-
08.08.2023	0,547	0	28,01	28,03	27,44	27,77	-0,33	24	0	0	69	48,5	20,41	0,56	0,5	-
09.08.2023	0,492	0	25,82	25,89	25,29	25,63	-0,34	24	0	0	69,4	49,4	19,99	0,56	0,5	-
10.08.2023	0,56	0	26,42	26,46	25,87	26,22	-0,35	24	0	0	69,1	46,9	22,17	0,56	0,5	-
11.08.2023	0,538	0	26,48	26,57	25,98	26,33	-0,35	24	0	0	68,6	47,5	21,1	0,56	0,5	-
12.08.2023	0,544	0	26,82	26,9	26,29	26,66	-0,37	24	0	0	68,5	47,3	21,16	0,56	0,5	-
13.08.2023	0,557	0	26,23	26,3	25,68	26,06	-0,38	24	0	0	69	46,6	22,34	0,56	0,5	-
14.08.2023	0,53	-0,003	34,3	34,48	33,6	34,04	-0,44	24	0	0	69,4	53,2	16,25	0,56	0,5	-
15.08.2023	0,493	0	24,53	24,65	24,04	24,41	-0,37	24	0	0	69	47,8	21,23	0,57	0,5	-
16.08.2023	0,493	0	23	23,11	22,5	22,87	-0,37	24	0	0	70	47,3	22,68	0,57	0,5	-
17.08.2023	0,487	0	24,52	24,7	24,01	24,44	-0,43	24	0	0	69,6	48,4	21,14	0,57	0,5	-
18.08.2023	0,5	0	24,14	24,38	23,63	24,14	-0,51	24	0	0	69,3	47,3	21,98	0,57	0,5	-
19.08.2023	0,479	0	24,48	24,77	24	24,53	-0,53	24	0	0	69	48,2	20,85	0,57	0,5	-
20.08.2023	0,472	0	23,56	23,82	23,08	23,58	-0,5	24	0	0	69,8	48,5	21,28	0,57	0,5	-
21.08.2023	0,51	0	24,43	24,67	23,91	24,43	-0,52	24	0	0	69,8	47,6	22,17	0,57	0,5	-
22.08.2023	0,499	0	25,06	25,31	24,56	25,06	-0,5	24	0	0	69,3	48,1	21,18	0,57	0,5	-
23.08.2023	0,53	0	24,88	25,13	24,37	24,89	-0,52	24	0	0	69,8	47,2	22,6	0,57	0,5	-
Итого:	16,804	0	874,37	886,98	856,61	878,47	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,804															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.07.2023	84,399	3931,18	4026,72	3848,02	3990,56
23.08.2023	101,203	4805,55	4913,7	4704,63	4869,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.08.2023 16:30:27