

#9990#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Черепичная 4, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7078  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00220992  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,521	0	23,12	23	22,64	22,76	-0,12	24	0	0	70,3	47,1	23,24	0,56	0,51	-
25.07.2021	0,543	0	23,08	22,82	22,6	22,58	0,02	24	0	0	70,6	46,6	24,06	0,57	0,51	-
26.07.2021	0,534	0,003	22,08	21,72	21,6	21,48	0,12	24	0	0	71	46,6	24,45	0,57	0,51	-
27.07.2021	0,539	0,006	22,19	21,71	21,7	21,47	0,23	24	0	0	70,8	46,3	24,49	0,56	0,51	-
28.07.2021	0,544	0,008	22,72	22,16	22,22	21,92	0,3	24	0	0	70,6	46,6	24,01	0,56	0,51	-
29.07.2021	0,519	0,013	22,13	21,52	21,65	21,28	0,37	24	0	0	70,6	47,2	23,4	0,56	0,51	-
30.07.2021	0,522	0,014	21,91	21,29	21,43	21,05	0,38	24	0	0	70,9	47,3	23,66	0,56	0,51	-
31.07.2021	0,567	0,016	22,85	22,21	22,36	21,97	0,39	24	0	0	70,6	45,9	24,74	0,56	0,51	-
01.08.2021	0,584	0,016	23,48	22,82	22,98	22,58	0,4	24	0	0	70,7	46	24,67	0,57	0,51	-
02.08.2021	0,561	0,013	23,22	22,56	22,72	22,32	0,4	24	0	0	70,7	46,6	24,09	0,57	0,51	-
03.08.2021	0,563	0,017	23,26	22,6	22,77	22,36	0,41	24	0	0	70,8	46,7	24,1	0,57	0,51	-
04.08.2021	0,589	0,014	23,66	22,98	23,14	22,74	0,4	24	0	0	70,8	46	24,8	0,57	0,51	-
05.08.2021	0,578	0,014	24,13	23,48	23,63	23,24	0,39	24	0	0	70,3	46,4	23,93	0,57	0,51	-
06.08.2021	0,604	0,012	24,77	24,1	24,23	23,86	0,37	24	0	0	70,3	46	24,27	0,57	0,51	-
07.08.2021	0,608	0,013	24,39	23,7	23,87	23,46	0,41	24	0	0	70,7	45,8	24,86	0,57	0,51	-
08.08.2021	0,631	0,014	24,54	23,85	24,01	23,61	0,4	24	0	0	70,7	45	25,62	0,57	0,51	-
09.08.2021	0,613	0,014	24,59	23,9	24,07	23,66	0,41	24	0	0	70,5	45,7	24,77	0,57	0,51	-
10.08.2021	0,632	0,018	24,39	23,7	23,88	23,46	0,42	24	0	0	70,8	45	25,77	0,57	0,51	-
11.08.2021	0,595	0,016	24,03	23,34	23,52	23,1	0,42	24	0	0	70,8	46,1	24,67	0,57	0,51	-
12.08.2021	0,626	0,012	24,45	23,77	23,91	23,53	0,38	24	0	0	70,8	45,2	25,63	0,57	0,51	-
13.08.2021	0,591	0,019	24,22	23,53	23,73	23,29	0,44	24	0	0	70,5	46,2	24,26	0,57	0,51	-
14.08.2021	0,582	0,016	24,45	23,78	23,92	23,53	0,39	24	0	0	70,5	46,9	23,65	0,57	0,51	-
15.08.2021	0,609	0,017	23,78	23,08	23,28	22,84	0,44	24	0	0	71	45,5	25,48	0,57	0,51	-
16.08.2021	0,587	0,014	23,85	23,18	23,35	22,94	0,41	24	0	0	70,7	46,1	24,59	0,57	0,51	-
17.08.2021	0,623	0,015	25,19	24,51	24,65	24,27	0,38	24	0	0	70,4	45,7	24,68	0,57	0,51	-
18.08.2021	0,619	0,015	25,3	24,61	24,77	24,37	0,4	24	0	0	70,6	46,2	24,39	0,57	0,51	-
19.08.2021	0,64	0,014	25,11	24,43	24,58	24,19	0,39	24	0	0	70,8	45,4	25,46	0,57	0,51	-
20.08.2021	0,633	0,014	24,98	24,29	24,43	24,05	0,38	24	0	0	70,7	45,3	25,39	0,57	0,51	-
21.08.2021	0,642	0,015	25,15	24,46	24,61	24,22	0,39	24	0	0	70,7	45,2	25,51	0,57	0,51	-
22.08.2021	0,657	0,012	25,58	24,89	25,01	24,65	0,36	24	0	0	70,8	45	25,71	0,57	0,51	-
23.08.2021	0,628	0,012	24,91	24,25	24,39	24,01	0,38	24	0	0	70,8	45,7	25,09	0,57	0,51	-
Итого:	18,284	0	741,51	722,24	725,65	714,79	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,284															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	1091,552	43731,74	43772,74	42701,34	43336,47
23.08.2021	1109,836	44473,25	44494,98	43426,99	44051,26

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2021 7:43:49